




Siemens Gamesa A/S - PO478D/9703221700..  
Assensvej 11  
9220 Aalborg Øst

Sendt til:  
[reception.aalborg.dk@siemens.com](mailto:reception.aalborg.dk@siemens.com)  
[jannie.kristensen@siemens.com](mailto:jannie.kristensen@siemens.com)

29. oktober 2018

## Tillæg til godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Siemens Gamesa A/S, Assensvej 11 9220, Aalborg Øst

*Permanent opstilling af det dieseldrevne kedelanlæg hal 11*



### Miljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
[miljoe@aalborg.dk](mailto:miljoe@aalborg.dk)  
[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)

Sagsnr.:  
2018-070619

Init.: ADH/SL  
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:  
Mandag - onsdag  
09.00 - 15.00  
Torsdag  
09.00 - 17.00  
Fredag  
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk  
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:	Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
CVR-nummer:	76486212
P-nummer:	1009089744
Listepunkt	D207 / G201
Matr. Nr.:	2ak, 2ba
Ejerlav:	Uttrup, Aalborg Jorder
Adresse:	Assensvej 11, 9220 Aalborg Øst
Virksomhedens ejer:	Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Ansøger:	Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Ejendommens ejer:	Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

## INDHOLDSFORTEGNELSE

side

### 1. Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse	3
1.2 Offentliggørelse og klagevejledning	4
1.3 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	4

### 2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	5
2.2 Bilag til sagen	5
2.3 Virksomhedens etablering mv.	5
2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	5
2.5 Produktion	6
2.6 Partshøring	6
2.7 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger	7

### Vedlagte bilag

3.1 Situationsplan (med indtegning af placering af kedelanlæg)	
3.2 Oversigtsplan med rammer	
3.3 Oversigt over gældende vilkår for kedelanlæg	

## 1. Aalborg Kommunes afgørelse:

### 1.1 Godkendelse:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, tillæg til godkendelse af Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, listepunkt D207, "Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag". Virksomheden producerer vindmøllevinger.

Virksomhedens biaktivitet er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt G201, "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW".

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Denne afgørelse er et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser, som fortsat er gældende:

- Miljøgodkendelse af den 22. juni 2011
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 6. marts 2012 (etablering af produktionshal 10 og ændringer i hal 1 og 2 – samt udendørs vingereparationer)
- Ændring af vilkår af den 13. juni 2012 (ændring vedr. hovedgruppe 1 og 2, klasse I-stoffer og R40-mærkede produkter)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 28. maj 2014 (etablering af produktionshal 10-2 og malehal 11 mv.)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 24. juni 2016 (ny malingstype)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 15. december 2017 (ny risikoaccept samt diverse ændringer)
- Tillæg til miljøgodkendelse af den 5. april 2018 (Etablering af ekstra procesvarme/kedelanlæg)

### Afgørelsens omfang:

Denne afgørelse vedrører godkendelse til permanent opstilling af det dieseldrevne kedelanlæg, som virksomheden i et tillæg til godkendelse af den 5. april 2018 har fået en tidsbegrænset godkendelse til. Tidsbegrænsningen for det dieseldrevne anlæg var begrundet i virksomhedens ansøgning, idet der i første omgang var tale om et forsøg med kedlen. Virksomheden har nu ansøgt om godkendelse af en permanent opstilling af det dieseldrevne kedelanlæg.

I miljøbeskyttelseslovens forstand er der tale om en ny aktivitet, som kræver miljøgodkendelse, inden driften kan igangsættes. Godkendelsen meddeles efter § 33.

De allerede fastsatte vilkår i tillæg for miljøgodkendelse af den 5. april 2018 vil fortsat være dækkende og tilstrækkelige for det dieseldrevne kedelanlæg.

**Med denne afgørelse ophæves vilkår 16 i tillæg til miljøgodkendelse af den 5. april 2018 om tidsbegrænsning af godkendelsen af kedelanlægget ved hal 11.**

**Det dieseldrevne anlæg vil fremadrettet, når det opstilles permanent, blive reguleret af de øvrige vilkår i tillægget af den 5. april 2018, som fortsat er gældende og tilstrækkelige. Godkendelsen af det permanente kedelanlæg med denne afgørelse, medfører således ingen nye vilkår.**

## 1.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: <https://dma.mst.dk/>.

Annoncering af godkendelsen kan ses fra 29. oktober – 26. november 2018.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Hvor du også kan finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 26. november 2018.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

## 1.3 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny

retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

## **2. Afgørelsens forudsætninger**

### **2.1 Lovgrundlag**

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven 1121 af 3. september 2018 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt D207, "Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hæerdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag".

Virksomhedens biaktivitet er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt G201, "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW".

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b. Ændringer meddeles i medfør § 41.

### **2.2 Bilag til sagen**

1. Tillæg til godkendelse vedr. etablering af ekstra procesvarme / kedelanlæg, dateret den 5. april 2018.
2. Ansøgning om ændring af godkendelse, Siemens Gamesa A/S, dateret den 13. september 2018 (BOM MaID-2018-2516).
3. Udkast til afgørelse, Aalborg Kommune, Miljø, dateret den 21. september 2018 – sendt til virksomheden til partshøring.
4. Virksomhedens tilbagemelding på partshøring, dateret den 28. september 2018.
5. Partshøringsbrev til naboer, dateret den 10. oktober 2018

### **2.3 Virksomhedens etablering mv.**

Virksomheden er etableret på ejendommen i 2002. Virksomheden er løbende blevet udvidet, og der foregår en konstant udvikling af virksomheden.

Denne afgørelse omfatter ændring af virksomhedens tillæg til miljøgodkendelse af den 5. april 2018, idet virksomheden nu ansøger om, at det tidligere godkendte midlertidige dieseldrevne kedelanlæg ved hal 11 opstilles permanent.

### **2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.**

Virksomheden er beliggende i område 4.8.14, "Kertemindevej, Middelfartvej, Assensvej". Virksomheden er omfattet af lokalplan 4-8-101, "Erhverv, Korinthvej til Rørdalsvej Aalborg Øst" fra juni 2012.

I lokalplanen angives, at området kan anvendes til bl.a. trykkerier, tekniske anlæg, engroshandel, transport, oplagsvirksomhed, værksteder, mindre industri og større

industri. Der må kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 3-6. I lokalplanen er angivet, hvorledes virksomheder må placeres i lokalplanområdet efter deres miljøklasse. Siemens Gamesa's produktion er overvejende placeret i det område i lokalplanen, der tillader miljøklasse 4-6.

Umiddelbart nordøst for virksomheden ligger et § 3 beskyttet naturområde (mose) – Aalborg Kommune, Park & Natur har i efteråret 2017 været på besigtigelse af mosens nordøst for virksomheden.

Ligeledes er der umiddelbart vest for virksomhedens hal 6 og 7 og syd for hal 7 ved Korinthvej § 3 beskyttede naturområder (mose). Romdrup Å, der løber øst for virksomheden er et beskyttet vandløb, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. Sydøst for virksomheden ligger et § 3 beskyttet naturområde (eng).

Mod syd grænser virksomheden op til andre virksomheder i industriområdet 4.8.I6.

Mod vest – ca. 200 m fra virksomhedens skel – ligger det rekreative område 4.10.R5, "AaB".

Mod vest/sydvest – ca. 300 m fra virksomhedens skel – ligger naturområdet 4.10.N3, "Bratbjerg".

Mod sydvest – 400 m fra virksomhedens nærmeste ske – ligger boligområdet 4.6.B5, "Rebildparken m.fl.". Udvidelserne af virksomheden sker væk fra boligområdet.

Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

## 2.5 Produktion

De konkrete ændringer, som denne afgørelse omfatter, er:

Godkendelse af permanent opstilling af følgende anlæg, som hidtil kun var ansøgt om – og godkendt til – en midlertidig opstilling:

- Fast opstilling af 1 kedel til at øge temperatur i hærdezone i hal 11
  - Placering ved hal 11 syd, kedelstørrelse på 500 kW  
Brændsel: dieselolie.  
Forsynes fra 1 stk. 1800 liters enkeltvægget dieseltank korrosionsklasse C3.  
Nyt afkast 189 – afkasthøjde 3,5 m over terræn iflg. ansøgning.  
(I OML-beregning er benyttet afkasthøjde 3,9 m).

Kedelanlægget er leveret som en samlet løsning i en kedelcontainer, hvor både kedel, olietank og afkast er placeret. Containeren er forsynet med tæt bund og opkant, så et eventuelt spild kan tilbageholdes og opsamles.

Kedelcontaineren placeres udendørs i passende afstand til bygninger.

## 2.6 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden i perioden 21. september – 25. oktober 2018. Virksomheden har den 28. september 2018 oplyst, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Der er ligeledes foretaget partshøring hos naboerne i perioden 10. oktober – 25. oktober 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboerne.

## 2.7 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger

I forbindelse med sagsbehandlingen ved tillæg til miljøgodkendelse af den 5. april 2018 har Aalborg Kommune vurderet etablering af det dieseldrevne kedelanlæg – dengang som et midlertidigt anlæg. I den forbindelse er det vurderet, at kedelanlægget kan overholde standardvilkårene for listepunkt G201, herunder vedrørende luftemissioner, beskyttelse af jord og grundvand samt støjmission fra virksomheden.

Vedr. støj blev der i vilkår 18 i tillæg til godkendelse af den 5. april 2018 stillet vilkår om, at der senest 6 måneder efter meddelelsen af godkendelsen skulle foretages støjmåling og –beregning til dokumentation af, at støjgrænserne overholdes efter etablering af de 4 kedelanlæg, som tillægget omfatter. Virksomheden har oplyst, at de ikke kunne nå at få foretaget støjmålingen, inden de 3 af kedlerne blev taget ud af drift pr. 1. april (kun i drift i vinterperioden). Virksomheden oplyser, at der vil udført støjmåling på kedelanlæggene i december 2018/januar 2019 i forbindelse med opdatering af støjrapporten. Det vurderes fortsat, at støjbidraget fra kedelanlæggene er meget begrænset, og at de eksisterende støjgrænser kan overholdes.

Endvidere blev lokalisering, påvirkning af Natura-2000 områder, bæredygtighed, VVM samt bedst tilgængelig teknik vurderet, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

Der er ikke ændret ved ovenstående vurderinger, selvom kedelanlægget ændres fra at være tidsbegrænset til at være et permanent anlæg. Standardvilkårene overholdes fortsat.

Aalborg Kommune, Miljø ophæver derfor vilkår 16 i tillægget til miljøgodkendelse af den 5., april 2018, hvori der er fastsat en tidsbegrænsning for det dieseldrevne kedelanlæg ved hal 11. De øvrige vilkår i tillægget af den 5. april 2018 er fortsat gældende for kedelanlægget, og vilkårene er fundet tilstrækkelige.

Venlig hilsen

Annegrete Dalsgaard Holland  
miljøsagsbehandler

9931 2414  
[annegrete.holland@aalborg.dk](mailto:annegrete.holland@aalborg.dk)

Kopi til:  
Danmarks Naturfredningsforening  
[dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening  
Lokalafdeling Aalborg:  
[dnaalborg-sager@dn.dk](mailto:dnaalborg-sager@dn.dk)

DOF centralt  
[natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Aalborg  
[aalborg@dof.dk](mailto:aalborg@dof.dk)

NOAH  
[noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)

Greenpeace:  
[info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

Danmarks Sportsfiskerforbund  
[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

[lbt@sportsfiskeriforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskeriforbundet.dk)

[jkm@sportsfiskeriforbundet.dk](mailto:jkm@sportsfiskeriforbundet.dk)

Team Byg, Erhverv, byggesagsbehandler Finn Andersen, [finn.andersen@aalborg.dk](mailto:finn.andersen@aalborg.dk)