

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Energi Ikast
Bygaden 3, 7430 Ikast

9. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
27-05-2025

Udført på Energi Ikast
Bygaden 3, 7430 Ikast
CVR-nr.: 44953013
P-nr.: 1003083171

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var fra virksomheden Simon Stampe Jensen samt Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.
1.2 Etableringsår	Anlægget er etableret i ??.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.3 Antal ansatte	Der er ingen ansatte på anlægget - det drives og passes af IEV.
1.4 Daglig driftstid	Anlægget kører i døgndrift året rundt.
1.5 Processer	Virksomheden er et kraftvarmeværk baseret på naturgas.
1.6 Maskiner og anlæg	Der er en gasmotor med en indfyret effekt på 3.334 kW samt en kedel med kombinationsbrænder til gas eller gasolie med en indfyret effekt på 2.800 kW.
1.7 Transport	Ikke relevant.
1.8 Udendørs aktiviteter	Der er ingen udendørs aktiviteter på virksomheden.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Anlægget er beliggende i kommuneplansområde 4.C2.1 - blandet bebyggelse. Området er endvidere reguleret af lokalplan nr. 32.
2.10 Færdigvareproduktion	El- og varmeproduktion til Isenvad.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Afstanden til nærmeste bolig er mindre end 25 m.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er miljøgodkendelsespligtig, da der er tale om et kraftvarmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på 6,134 MW.
2.4 Vilkår i godkendelse	Virksomhedens vilkår fremgår af miljøgodkendelsen dateret den 12. september 2008.
2.5 Renere teknologi	Ved udskiftning af motorer med mere er energiforbrug en parameter der vurderes på lige fod med produktionstekniske egenskaber.
2.6 Risiko forhold	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	I miljøgodkendelsen er der stillet krav om, at der skal føres driftsjournal over:



	- olieforbrug på gasmotorer - justering af brændre - justeringstidspunkt for gasmotorer - kontrol af luftreanseanlæg herunder dato for skift af luftposer.
2.8 Miljøledelse	Nej
2.9 Produktion (størrelse)	Der er en gasmotor med en indfyret effekt på 3.334 kW samt en kedel med kombinationsbrænder til gas eller gasolie med en indfyret effekt på 2.800 kW. Der er endvidere 3.000 m² solceller samt 12 stk varmepumper på marken syd for anlægget. Der er overvågning på glycol på solcelleanlægget. Der er udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for etablering af et decentralt flisanlæg, men det er ikke pt. aktuelt.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Naturgas til el- og varmeproduktion.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Ikke relevant.
3.3 Oliekanke	Der er ialt 4 tanke fra 1994 til opbevaring hhv. frisk olie (2 stk på hver 1.200 liter) samt spildolie (2 stk på hver 1.000 liter). Tankene er placeret inde i bygningen.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.6 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Opbevaringen af kemikalier til blødgøring af vand, lækagesporing med mere opbevares i produktionen.
3.7 Opbevaring af olie	Der er ialt 4 tanke fra 1994 til opbevaring hhv. frisk olie (2 stk på hver 1.200 liter) samt spildolie (2 stk på hver 1.000 liter).



	Tankene er placeret inde i bygningen.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er foretaget emissionsmålinger den 6. januar 2012, som viser, at grænseværdierne overholdes.
4.2 Punktudsug	Ikke relevant.
4.3 Ventilationsafkast	Ikke relevant.
4.4 Svejsning	Ikke relevant.
4.5 Maleanlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Anlægget er et varme- og elproducerende anlæg baseret på naturgas.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Der er foretaget emissionsmålinger den 6. januar 2012, som viser, at grænseværdierne overholdes.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	I forbindelse med udskiftningen af motorer på anlægget er der foretaget støjmålinger. Resultaterne viser, at der ikke er overskridelse af støjgrænsen på 40 dB(A), som er den vejledende natstøjgrænseværdi i området. Ikast-Brande Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.
5.2 Støjkilder	Støjkilderne på virksomheden er primært motorene. Disse er målt til ikke at give anledning til overskridelse af grænseværdierne.
5.3 Kompressor	Ikke relevant.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Ikke relevant.



6.2 Sanitært spildevand	Afledes til Ikast Rensningsanlæg.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Afledes til spildevandssystemet.
6.5 Olieudskillere	Der er en olieudskiller, der er tilsluttet tømningsordningen ved Marius Christensen.
6.6 Sandfang	Der er et sandfang, der er tilsluttet tømningsordningen ved Marius Christensen.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Virksomheden har følgende affaldsfraktioner: - Tom spraydåser samles sammen og afleveres på Genbrugspladsen. - Skrot og andet jernaffald afleveres til Herning Produktforretning. - Almindelige batterier og elektronik afleveres på Genbrugspladsen. - Tom emballage fra diverse kemikalier til ledningsvandet med mere afleveres leverandøren. - Batterier afleveres Genbrugspladsen.
7.2 Farligt affald	Brugt smøreolie fra gasmotorerne opsamles i spildolietank og afhentes af Dansk Olie Genbrug A/S. Brugte smøreoliefiltre fra gasmotorerne anbringes i godkendte containere og afleveres på Genbrugspladsen.
7.3 Affaldstransportører	Virksomheden kører selv affaldet til Europavej 2, hvor det bortskaffes samlet.
7.4 Håndtering farligt affald	Brugt smøreolie fra gasmotorerne opsamles i spildolietank og afhentes af Dansk Olie Genbrug A/S. Brugte smøreoliefiltre fra gasmotorerne anbringes i godkendte containere og afleveres på Genbrugspladsen.



Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælge "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Energi Ikast
Virksomhedens adresse	Bygaden 3, 7430 Ikast
Virksomhedens CVR-nummer	44953013
Virksomhedens P-nummer	1003083171
Dato for tilsyn	27-05-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg (5-50 MW)
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 24. november 2025**.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.