

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	29.01.2018
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1003420575
e-Doc journal nr.	MIL-000657, 13/026843
Virksomhed	Circle K (tidligere Statoil)
Adresse	Grenåvej 503
Postnummer og by	8250 Egå
Telefonnummer	86220572
e-mail	jeschu@circlekeurope.com
Kontaktperson	Jesper Schunk
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Anlæg etableret i 1989
Udvidelser/ændringer	Vaskehal forbedret med genindvinding i 2012
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jesper Schunk
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017).

Anden lovgivning m.v.

-

BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende i Åbent land.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Brændstofstation med fire standere og tilknyttet vaskehal og kiosksalg.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Oversigtsfoto til højre er fra BBR-meddelelsen



Antal ansatte

Der er kun ansatte i servicekiosken.

Driftstid

-for vaskehallen:

Hverdage og lørdage: kl. 6.00-21.00

Søn- og helligdage: kl. 8.00-21.00

Opfølgning fra sidste tilsyn

-

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til åbent land. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 90 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er

- Vaskehallen (porte lukkes automatisk ved hver vask)
- Kompressor placeret i separat teknikrum
- Kørsel til- og fra virksomheden

Der forekommer ingen støjende aktiviteter udover vaskehallen. Støjbidrag vurderes at være uvæsentlig.

Opvarmning

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
 Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Foto af teknikrum med oliefyr og genopfyldsbøddere til vaskehallen



SPILDEVAND

Olieudskiller
 Virksomheden er i 2015 blevet fritaget fra den kommunale tømningssordning.

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse

Virksomheden er beliggende på et område, der ifølge vores ledningsoplysninger fra Aarhus Vand er spildevandskloakeret. Det vil sige at alt overfladevand og spildevand afledes til Egå Renseanlæg.

I forbindelse med tilsynet har virksomheden fremskaffet den sidste nye og opdaterede situationsplan/kloakplan, som (jf. Karen fra Tri-Consult, som er deres kontakt om kloakforhold) er fra 2012. Kloakplanen blev udleveret og nærlæst på tilsynet.

Det fremgår af kloakplanen, at området er fælleskloakeret, idet der kun fremkommer én afløbsledning. Det ses også, at vaskevand fra vaskehallen tilledes sandfang og olieudskiller inden det ledes til afløb



BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Virksomheden er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Vaskemidler til vaskehallen opbevares i teknikrum på betongulv. Det vurderes, at kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 12 er opfyldt.

Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier kan kun bruges vejledende på virksomheder omfattet af Autobranchebekendtgørelsen, da bekendtgørelsen indeholder bestemmelser herom.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Hele pladsen er uoverdækket og belagt med SF-sten med membran under.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Fabrikations nr.
1	Benzin	50.000	1984	Nedgravet	
2	Benzin	50.000	1984	Nedgravet	
3 01-001	Dieselolie	30.000	1984	Nedgravet	326933
4 01-001	Fyringsgasolie	30.000	1984	Nedgravet	326934
5 01-000	Fyringsgasolie	16.000	1984	Nedgravet	305785
6 01-001	Fyringsgasolie	16.000	1984	Nedgravet	329556
7	Benzin	16.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet	
8	Benzin	10.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet	
9	Dieselolie	10.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet	
10	Dieselolie	16.000	1975	Nedgravet	

Tankoplysninger der er registreret i BBR findes på www.ois.dk

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Efter tilsynet blev følgende oplysninger eftersendt:

Som aftalt sendes de sidste tankinspektioner (5 tanke) for denne station. De underjordiske rør på denne station er galvaniseret stålør, og også fremgår af skemaerne.

ØVRIGE FORHOLD

Jf. sidste tilsynsrapport og fremsendte tankinspektionsrapporter, skal næste tankinspektion på virksomhedens tanke foretages inden november 2018 (én nedgravet dog først i 2019).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.