

Den 8. oktober 2026



Tillægsgodkendelse til ny generator på ARC - sorteringsanlæg for restaffald Kraftværksvej 33, 2300 København S



Indholdsfortegnelse

STAMOPLYSNINGER	3
TILLÆGSGODKENDELSE TIL NY GENERATOR PÅ ARC - SORTERINGSANLÆG TIL RESTAFFALD I KØBENHAVNS KOMMUNE	5
AFGØRELSE OG VILKÅR	5
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE.....	11
MILJØTEKNISK VURDERING	13
BILAG 1: OVERSIGTSKORT.....	15
BILAG 2: STØJ - IMMISSIONSPUNKTER	16
BILAG 3: LOVGRUNDLAG.....	17
BILAG 4: SAGENS DOKUMENTER	18

Stamoplysninger

Virksomhedens navn	I/S Amager Ressourcecenter
Virksomhedens placering	Kraftværksvej 33
Matrikel nr.	536, Amagerbros Kvarter, København
Grundejer	Københavns Kommune
Virksomhedens art	Sorteringsanlæg for restaffald
Virksomhedens ejerforhold	I/S Amager Ressourcecenter
Virksomhedens CVR-nummer	34 20 81 15
Virksomhedens P-nummer	1031609247
Listebetegnelse	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Godkendelsesdato	Den 8. oktober 2026
Udarbejdet af	Marina Beske Andersen, AL6D@kk.dk , 23843256
Kontrolleret af	Katja Mesterton, DG78@kk.dk , 24268898
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens dokumentnummer	2026-0347417-3

Kopi af denne afgørelse er mailet til

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst,
trost@stps.dk

Friluftsrådet, koebenhavn@friluftstraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Greenpeace, info.nordic@greenpeace.org

Dansk Sejlunion, ds@sejlsport.dk

BIOFOS A/S, post@biofos.dk, cmc@biofos.dk

HOFOR, miljoe@hofo.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Tillægsgodkendelse til ny generator på ARC - sorteringsanlæg til restaffald i Københavns Kommune

I/S Amager Ressourcecenter (herefter kaldet ARC) har på grund af udbygning af elnettet er forsinket i området, behov for midlertidig elproduktion fra dieselgenerator. Generatoren skal forsyne sorteringsanlægget med el i situationer, hvor behovet ikke kan dækkes af el fra elnettet. Behovet for generatoren er midlertidigt indtil permanent elforsyning er til rådighed. Til generatoren tilknyttes en dieseltank på 6000 liter.

ARC's nye sorteringsanlæg for restaffald er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen under **pkt. K 212**:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

Virksomheden har ansøgt om miljøgodkendelse for etablering og drift af ny generator den 28. september 2026. Dieselgeneratoren er omfattet af gasmotorbekendtgørelsen §3 og §6, bilag 1, del 1, tabel 1 og den 6000 L dieseltank er omfattet af olietankbekendtgørelsen §4, stk. 2, pkt. 2.

Afgørelse og vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen hermed miljøgodkendelse til ny generator på ARC - Nyt sorteringsanlæg for restaffald. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven på følgende vilkår:

1 Generelt
1.1 Denne miljøgodkendelse skal være til rådighed for medarbejderne på virksomheden.
1.2 Medarbejderne skal være bekendt med de vilkår i nærværende miljøgodkendelse, som vedrører deres arbejdsfunktioner.
1.3 Virksomheden skal straks underrette Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis den manglende overholdelse af vilkårene i godkendelsen medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes.

Hvis et vilkår ikke overholdes, skal virksomheden straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkåret overholdes.

2 Indretning og drift

2.1 Miljøgodkendelsen omfatter følgende anlæg:

- Generator på 730 kW m/ dieselmotor inkl. 1000 L tank
- Dieselolietank på 6000 L

2.2 Generatoren må være i drift på:

- hverdage kl. 07.00 - 18.00
- lørdage kl. 07.00 - 14.00
- søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00

2.3 Anlægget må kun betjenes af personer med fornødent kendskab til generatoren.

2.4 Generatoren forsynes med afkast på 4 meter (1 meter over tag) til afledning af røggasser.

2.5 Afkast fra generator skal være indrettet med prøvetagningshul, så der kan foretages emissionsmåling.

2.6 Påfyldning af dieselolie fra tankbil til den 6000 L olietank skal ske under overvågning af chaufføren eller med medarbejder på sorteringsanlægget.

2.7 Tank til opbevaring af dieselolie skal være monteret med niveaumåler og overfyldningsalarm, som skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret og således, at påfyldningen standses automatisk, når tanken er fyldt.

3 Støj

3.1 Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:

Tidsrum Områdetype	Immissions punkt*	Mandag-fredag kl.07.00- 18.00 Lørdage kl. 07.00-14.00	Mandage - fredag kl. 18.00-22.00 Lørdage kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00- 07.00	Maksi mal- værdi er **
1. Erhvervs- og industriområder	5, 6-1 og 8	70	70	70	-
2. Institutioner (Byomdannelsesområde)	7	50	50	50	-
3. Etagebyggeri	1 og 2	50	45	40	55
4. Offentlig tilgængelige rekreative områder	4	45	45	40	50
5. Kolonihaveområder	3	45	45	40	50

*Fra støjrapporten for anlægget (dk-akustik d. 19. august 2026)

**For områder med boliger er der en yderligere vejledende grænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi.

Referenceperioder

Dag

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

Aften

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

Nat

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Immissionspunkter*

- Nr. 1 – Margretheholmen - Blok 6, 6.sal, (bolig 1)
- Nr. 2 – Margretheholmen - Blok 6, 6.sal (bolig 2)
- Nr. 3 – ved kolonihaverne, Forlandet, stue (1,5m)
- Nr. 4 – ved Lynetten (Margretheholmshavnen), stue (1,5m)
- Nr. 5 – Skel til Amagerværket, stue (industri)
- Nr. 6-1 – Skel mod Kraftværksvej 25, stue (industri)
- Nr. 7 – Institutioner, stue (Byomdannelsesområde)
- Nr. 8 – Skel mod ARC, stue (industri)

*Immissionspunkterne fremgår af støjrapport fra dk-akustik af den 5. oktober 2026.

4 Spild af affald, olie og kemikalier

4.1 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

5 Luftforurening

5.1 Generatorens emissioner til luft skal overholde følgende emissionsgrænseværdier.

Emissionsgrænseværdier, ved dieselolie som brændsel mg/Nm ³ ved 15% O ₂ tør røggas	
120 kW – 1 MW	
NO _x	CO
190	190

6 Egenkontrol

6.1 Emissionsgrænseværdierne jf. vilkår 5.1 skal altid overholdes.

Der skal foretages præstationsmåling for dieselgeneratoren, når denne er sat i drift. Ved præstationskontrol foretages 2 kontrolmålinger à mindst 45 minutters varighed for så vidt angår kontrol af emissioner af NO_x og CO.

Målestudse/pladser til røggasmålinger skal være udført som beskrevet i Miljøstyrelsens Luftvejledning 2001 (og supplementer).

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden **senest 1 måned** efter, at disse er foretaget.

Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.

Prøvetagning og analyse skal ske efter nedennævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Metoder til bestemmelse af støv, NO_x og CO:

Navn	Parameter	Metodeblad nr. *
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO _x)	NO _x	MEL-03
Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas	CO	MEL-06

*Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

6.2 Generatoren skal vedligeholdes og efterses efter leverandørens anvisninger.

6.3 Dieseltanken skal følge kravene jf. Olietankbekendtgørelsens §4, stk. 2, pkt. 2.

7. Årlig indrapportering

7.1 Senest **den 1. maj** årligt skal en opgørelse over antal driftstimer pr. måned for dieselgeneratoren indsendes til forvaltningen.

8 Ophør

8.1. Virksomheden skal orientere Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen når generatoren tages ud af drift.

Retsbeskyttelse

Der er med denne nye miljøgodkendelse for ARC's nye sorteringsanlæg en 8 års retsbeskyttelse på vilkår meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §33 . Vilkår kan dog ændres, hvis betingelserne i lovens §41 a er opfyldt.

Undtagelse: vilkår, der vedrører spildevandet, der løber til kloak er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 og har ikke retsbeskyttelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 6. november 2026.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende *Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune*. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

Kortlagt areal

Virksomheden ligger på et areal, der er V1 kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 om forurennet jord. Det betyder, at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

VVM

Forvaltningen har vurderet på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning af projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Risikovirksomhed

ARC's nye sorteringsanlæg er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen bekendtgørelsen nr. 372 af 25. april 2016.

Basistilstandsrapport

Ikke relevant, da kun et krav for bilag 1 virksomheden jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1027 af 2. september 2024.

NATURA 2000

Københavns Kommune, Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at eventuelle støvemissioner ikke vil have betydning for Natura 2000 områder i eller omkring Københavns Kommune.

Bilag IV-arter:

ARC – Nyt sorteringsanlæg ligger ikke i et område, hvor der er bilag IV-arter.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail virkmiljoe@kk.dk.

Med venlig hilsen

Marina Beske Andersen
Miljøsagsbehandler

Katja Mesterton
Specialkonsulent

Miljøteknisk beskrivelse

Amagerværkets ansøgning om miljøgodkendelse:

ARC's sorteringsanlæg til restaffald er miljøgodkendt af Københavns Kommune den 22. september 2026 med listebetegnelsen K212. Generatoren er godkendelsespligtig iht. gasmotorbekendtgørelsens §3, stk. 3 i det generatoren skal anvendes ifm. en aktivitet, der er godkendelsespligtig iht. bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.

Behovet for generatoren skyldes, at udbygning af elnettet er forsinket. Generatoren skal forsyne sorteringsanlægget med el i situationer, hvor behovet ikke kan dækkes af el fra elnettet. Behovet for generatoren er midlertidigt indtil permanent elforsyning er til rådighed. Udbygningen af elnettet ligger uden for ARC's ansvarsområde. ARC er i tæt og løbende dialog med relevante aktører.

Byggetilladelse

ARC vurderer, at den påtænkte containeriserede generator ikke er omfattet af krav om byggetilladelse efter byggelovgivningen.

Generatoren vil blive placeret i en standard container på ca. 16 m², som udelukkende fungerer som indkapsling af et teknisk anlæg til midlertidig elforsyning af sorteringsanlægget. Containeren indeholder ikke arbejdspladser, opholdsrum eller andre arealer beregnet til personophold, og den anvendes alene til drift af generatorudstyr. Anlægget har karakter af en teknisk installation og ikke en bygning til ophold, produktion, lager eller lignende bygningsmæssige formål. Containeren opstilles uden ændring af eksisterende bygninger og uden fundering, nedgravning af kabler eller etablering af nye opholdsarealer.

Generatoren etableres som en midlertidig forsyningsløsning som følge af manglende el-tilslutning til det nye sorteringsanlæg. Formålet er alene at sikre den nødvendige strømforsyning til anlægget, indtil permanent elforsyning er til rådighed. På baggrund af dialogen med de ansvarlige aktører vurderer ARC, at den fornødne og aftalte strømforsyning vil være etableret inden for 6 mdr. fra d.d. Det skal dog bemærkes, at udbygningen ligger uden for ARC's ansvarsområde.

ARC vurderer derfor på baggrund af ovenstående, at der er tale om en midlertidig teknisk installation, som ikke indebærer opførelse eller ændring af en bygning i byggelovens forstand, og som dermed ikke udløser krav om byggetilladelse.

Støj

- Ifm. med miljøansøgningen til ARC's nye sorteringsanlæg for restaffald, blev der udarbejdet en kortlægning af ekstern støj. Denne støjlægning er med denne ansøgning blevet suppleret med støj fra generatoren. Da det præcise behov for brug af generatoren ikke er kendt, er der indlagt fuld drift på hverdage og søn- og helligdage 7:00-18:00 samt lørdage 7:00-14:00.

Den reviderede støjkortlægning viser at støjkravene i miljøgodkendelsen for sorteringsanlægget fortsat kan overholdes med brug af generatoren. Placering og forventede støjbidrag fremgår af vedlagte reviderede (revision 4) kortlægning af ekstern støj.

Emissioner til luft

Generatoren emission til luften reguleres gasmotorbekendtgørelsens §6 stk. 1. Generatoren skal derfor overholde emissionsgrænseværdierne angivet gasmotorbekendtgørelsens bilag 1, del 1, tabel 1, for dieselgeneratorer:

NO_x 190 mg/Nm³ ved 15 % O₂

CO 190 mg/Nm³ ved 15 % O₂

Leverandøren af generatoren har oplyst, at ovenstående grænseværdier kan overholdes. Dette vil blive eftervist ved måling ved drift af generatoren. Dette skyldes, at en retvisende måling forudsætter, at generatoren er belastet.

Generatoren er forsynet med 4 meter afkastør – som er 1 meter over tag.

Oplag af dieselolie

Generatoren har en indbygget dieseltank på 1.000 liter og er derfor ikke omfattet af olieretankbekendtgørelsen.

Den indbyggede tank skal suppleres med en 6.000 liters typegodkendt overjordisk olieretank. Tanken vil være forsynet med overløbssikring og tæt kobling. Tanken vil være dobbeltvægget eller være forsynet med et opsamlingskar. Tanken vil blive opstillet, så den kan inspiceres og blive beskyttet mod påkørsel.

Tanken vil blive anmeldt i overensstemmelse med olieretankbekendtgørelsen.

Miljøteknisk vurdering

ARC's sorteringsanlæg er reguleret efter miljøgodkendelse af den 22. september 2026.

ARC har, på grund af udbygning af elnettet er forsinket i området, behov for midlertidig elproduktion fra dieselgenerator. Generatoren skal forsyne sorteringsanlægget med el i situationer, hvor behovet ikke kan dækkes af el fra elnettet. Behovet for generatoren er midlertidigt indtil permanent elforsyning er til rådighed.

På bilag 1 ses placeringen af den nye generator.

Indretning og drift

Generatoren på 730 kW bliver placeret i en standard container på ca. 16 m², som udelukkende fungerer som indkapsling af et teknisk anlæg til midlertidig elforsyning af sorteringsanlægget. Generatoren har en indbygget 1000 L tank.

Derudover opstiller ARC en tank til 6000 L dieselolie. Herfra pumpes olien over til generatorens indbyggede tank ved hjælp af dens indbyggede sugepumpe.

Forvaltningen stiller vilkår til driften af generatoren samt sikker overvågning af den 6000 L tank.

Forvaltningen vurderer at med de stillede vilkår, vil generator og tank kunne driftes på forsvarlig måde.

Støj

Generatoren vil påvirke støjniveauet for sorteringsanlæggets omgivelser. ARC har indsendt opdateret støjrapport, som viser overholdelse af alle støjkrav, når driften af generatoren holdes indenfor tidsrummene på hverdage og helligdage 7:00-18:00 og lørdage 7:00-14:00.

Af bilag 2 fremgår immissionspunkter for støj.

Luftemission

Generatoren skal overholde emissionskrav jf. Gasmotorbekendtgørelsens §3 og §6, bilag 1, del 1, tabel 1, hvilket der er stillet vilkår om.

ARC har oplyst, at leverandøren har oplyst, at generatoren kan overholde de gældende emissionskrav.

Forvaltningen har stillet vilkår om, at der skal foretages præstationsmåling, når generatoren er taget i brug, for at eftervise overholdelse af emissionskrav.

Der er ikke yderligere krav om præstationsmåling.

Forvaltningen stiller vilkår om, at generatoren forsynes med afkast på 4 meter (1 meter over tag) til afledning af røggasser. Afkastet skal være indrettet med prøvetagningshul, så der kan foretages emissionsmåling.

Egenkontrol og årlig indberetning

Generator

Forvaltningen stiller vilkår om at generatoren skal vedligeholdes og efterses jf. leverandørens anvisninger, således at generatoren kører optimalt og dermed kan overholde emissionskravene.

Dieseltank

Dieseltanken skal følge kravene i olietankbekendtgørelsen §4, stk. 2, pkt. 2.

Årlig indberetning

Forvaltningen stiller vilkår om årlig indberetning om opgørelse af antallet af driftstimer pr. måned. Forvaltningen vil på denne måde sikre at drift af generatoren stemmer overens med det ansøgte.

Ophør

Forvaltningen stiller krav om, at ARC skal orientere forvaltningen om driftsophør for generatoren.

Samlet vurdering

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at virksomheden kan drives uden negativ miljøpåvirkning, og stiller vilkår i denne miljøgodkendelse, som sikrer dette.

Bilag 1: Oversigtskort



Tegning af ARC, inkl. placeringen af den tilføjede dieselgenerator.

Bilag 2: Støj - immissionspunkter



Nr. 1 – Margretheholmen - Blok 6, 6.sal, (bolig 1)

Nr. 2 – Margretheholmen - Blok 6, 6.sal (bolig 2)

Nr. 3 – ved kolonihaverne, Forlandet, stue (1,5m)

Nr. 4 – ved Lynetten (Margretheholm havn), stue (1,5m)

Nr. 5 – Skel til Amagerværket, stue (industri)

Nr. 6-1 – Skel mod Kraftværksvej 25, stue (industri)

Nr. 7 – Byomdannelsesområde, stue (Institutioner)

Bilag 3: Lovgrundlag

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22/12/2025
(Miljøbeskyttelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1027 af 02/09/2024
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines,
nr. 1257 af 27/11/2019 (Olietankbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra
motorer og gasturbiner nr. 1473 af den 12/12/2017 (Gasmotorbekendtgørelsen)

Bilag 4: Sagens dokumenter

Ansøgning

ARC har indsendt følgende ansøgninger:

- Ansøgning af den 28. september 2026
- Støjrapport NOTAT 15_RED 4 af den 5. oktober 2026
- Supplerende oplysninger af den 6. oktober 2026
- Supplerende oplysninger af den 7. oktober 2026

Bilag til ansøgningen

1. Støjnotat dk-akustik af den 22. september (Notat 15_Red 4)
2. Leverandørdatablad for dieselgenerator HIMOINSA HDW-915 T5