

Vejle Fjernvarme  
Langelinie 60  
7100 Vejle

**Lotta Ann Jakobsen Boe**

Lokal tlf.: 76 81 24 20  
LOABO@vejle.dk

Her bor vi:  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

13. december 2023

J. nr.: 09.20.20-P19-190-  
23

## Afgørelse om registrering af bestående mellemstore fyringsanlæg på Ved Vandværket 12, 7100 Vejle

Vejle Kommune har den 24. august 2023 modtaget anmeldelse af bestående mellemstore fyringsanlæg beliggende på Ved Vandværket 12, 7100 Vejle. Anmeldelsen er indsendt jævnfør bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>1</sup>.

Vejle Kommune har den 15. september 2023 kvitteret for modtagelse af fuldt oplyst fyldestgørende anmeldelse for det samlede anlæg bestående af 1 nødkedel med en indfyret effekt på i alt 15,8 MW. På anlægget fyres med gasolie. Anlægget anvendes i nødbelastningssituationer.

Der er etableret to varmevekslere, der veksler energien fra TVIS til Vejle Fjernvarmeselskabs distributionsnet. Varmevekslerne er ikke omfattet af miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>1</sup>.

I anmeldelsen er ikke modtaget anmodning om dispensation efter §53 (støjgrænser), §54 (støvgrenseværdi), §55 (SO<sub>2</sub>-grenseværdi og §57 (iltkrav) iht. §72, nr. 2.

Med udgangspunkt i de indsendte oplysninger i anmeldelsen, er det Vejle Kommune vurdering at:

- fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3 – 6 fra den 1. januar 2025 (§ 82, stk. 2, nr. 1).
- der ikke er grundlag for at stille skærpede eller supplerende krav af hensyn til omgivelserne, jævnfør §§49 og 50 bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>1</sup>

Der gøres opmærksom på, at kommunens accept af virksomhedens nuværende indretning og drift, ikke forhindrer kommunen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger, eller nedlægge

### **Teknik & Miljø Industri & Landbrug**

Kirketovet 22, 7100 Vejle  
Tlf.: 76 81 22 30  
industri@vejle.dk  
www.vejle.dk

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1535 af 9.12.2019 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore Fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

forbud mod aktiviteter i tilfælde af, at disse giver anledning til væsentlig forurening.

### **Afgørelse om registrering**

Vejle Kommune meddeler hermed, at anlægget på Ved Vandværket 12, 7100 Vejle er registreret.

Registrering af anlægget offentliggøres via Digital Miljøadministration [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk)

Afgørelsen om registrering kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 97.

### **Bortfald af miljøgodkendelse med udgangen af 2024**

Som følge af overgangen til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>1</sup>, bortfalder følgende miljøgodkendelse pr. 1. januar 2025:

- miljøgodkendelse af varmecentral Ved Vandværket 12, dateret 22. december 2010.

Er der spørgsmål kan jeg selvfølgelig kontaktes.

Venlig hilsen

**Lotta Ann Jakobsen Boe**