



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Spybrew
Arnold Nielsens Boulevard 71
2650 Hvidovre

CVR nr. 10182964
P-nr. 1019469928

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Freja Randi Søndergaard
Lauritsen

Telefon: 3639 2518
Mobil: 2541 8373

E-mail: faac@hvidovre.dk

Sagsnr.: 25/20904
Doknr.: 167693/25

Dato: 26-11-2025

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Tilsynsrapport for virksomhedstilsyn 2025, Spybrew

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 21. oktober 2025 været på miljøtilsyn og affaldstilsyn hos Spybrew, Arnold Nielsens Boulevard 71, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret af Jens Lynge Larsen og Hvidovre Kommune var repræsenteret af Lone Jensen og Freja Lauritsen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen² og er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt *"E57 Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 50 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis."*

Tilsynet var et basistilsyn og et affaldstilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden.

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet. Den østlige del af matriklen er V2 kortlagt, med kortlægnings nr. 167-00084.

Tilsynet gav anledning til **2 indskærpelser og 2 bemærkninger**, alle indskærpelserne er med frist den **5. januar 2026**:

Indskærpelser

- Tilslutningstilladelse
- Højde på afkast

Bemærkninger

- Korrekt bortskaffelse af fejlbyg
- Yderligere information om Affaldsregisteret og genbrugspladsen

¹ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Bek nr. 1519 af 29. juni 2021

² BEK nr. 1519 af 29. juni 2021 om Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Indskærpelse om tilslutningstilladelse

Hvidovre Kommune blev ved tilsynet opmærksomme på, at virksomheden udleder processpildevand uden en tilslutningstilladelse, jævnfør Miljøbeskyttelsesloven³ § 28 og Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning til industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg⁴.

Virksomheden skal heraf indsende dokumentation nødvendig for at udarbejde en tilslutningstilladelse.

Der blev ved tilsynet udleveret et notat, som oplister hvad ansøgningen skal indeholde, notat er ligeledes blevet fremsendt til virksomheden efter tilsynet.

Hvidovre Kommune **indskærper**, at virksomheden skal indsende den nødvendige dokumentation for at kunne starte processen med tilslutningstilladelsen. Dokumentationen skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den **5. januar 2026**.

Indskærpelse om afkast

Det kunne ved tilsynet konstateres, at afkastet til ventilationsanlægget ikke var ført over tag, men sad under tagryggen, på siden af bygningen.

Det er praktisk standard, at afkast med procesventilation skal føres 1 meter over tag, for at opfylde kravene i BR18, arbejdsmiljølovgivningen samt miljølovgivningen.

Ved at føre afkastet 1 meter over tag, sikres det at der sker tilstrækkelig fortynding og spredning af forurenede luft samt at der undgås recirkulation til luftindtag, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning om luft.

Virksomheden står frit til at vælge alternative løsninger, såsom jethætte eller lign., dog skal der ved luftanalyse dokumenteres at løsningen er tilsvarende og ikke kan skabe gener for naboerne i den tilhørende bygning, som har vinduer ud til bryggeriets tagryg.

Hvidovre Kommune **indskærper**, at virksomheden skal føre afkastet minimum 1 meter over højeste niveau på tagryggen, eller udføre anden løsning som dokumenteres som tilsvarende. Dokumentation, evt. i form af billeder eller rapport, for at arbejdet er udført skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den **5. januar 2026**.

Korrekt bortskaffelse af fejlbyg

Virksomheden har i de forgangne 5 år ikke haft en eneste fejlproduktion, de har dog et egenkontrolskema, i tilfældet af at dette skulle forekomme.

Proceduren angiver dog at fejlbyg vil blive udledt som spildevand.

Dette er ikke tilladt, grundet det store næringsindhold.

Virksomheden har efter tilsynet meldt tilbage, at de vil tage kontakt til Gefjun ApS, Kæruldvangen 11, 2680 Solrød Strand (CVR nr. 40799354).

³ Lovbekendtgørelsen nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

⁴ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 9922 af 2025 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

Gefjun ApS vil herefter benytte det til fremstilling af deres produkter, og er ligeledes aftager af fejlproduktioner for bryggeriet overfor, på Arnold Nielsens Boulevard 62A, 2650 Hvidovre.

Yderligere information om Affaldsregisteret og genbrugspladsen

I skal finde en affaldsvirksomhed i affaldsregistret
<https://affaldsregister.ens.dk/register> , som kan afhente affaldet.

En anden mulighed er fx at aflevere affaldet på genbrugsstationen. Hvis affaldet afleveres på genbrugsstationen, skal I på forhånd udfylde en erhvervskvittering og få pladspersonalet til underskrive, se vedlagte link:
<https://a-r-c.dk/erhverv/erhvervsaffald-til-genbrugspladsen/erhvervskvittering/>

Kvitteringerne skal kunne fremvises ved næste tilsyn.

Offentliggørelse

Kommunen skal offentliggøre visse oplysninger fra tilsynet⁵ digitalt på www.dma.mst.dk
Kommunen vil offentliggøre dette dokument. Tilsynsrapporten offentliggøres ikke.

Inden offentliggørelsen har I mulighed for at komme med bemærkninger til oplysningerne. Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den **10. december 2025**.

Hvis der ikke indkommer bemærkninger inden dette, offentliggøres tilsynsnotatet.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynet og affaldstilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, og der afregnes derfor efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Med venlig hilsen
Freja Lauritsen

Miljømedarbejder

⁵ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.