

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22.07.2024
CVR-nummer	33807910
P-nummer	
Virksomhed	Uno-X Mobility Danmark A/S
Adresse	Silkeborgvej 300
Postnummer og by	8230 Åbyhøj
Telefonnummer	21676527
e-mail	frdeg@unox.dk
Kontaktperson	Freja Degn
Branchekode	Autobranchevirksomhed
Opstartsdato	Servicestationen er etableret i 1956
Udvidelser/ændringer	2022, etablering af en ny dobbelt vaskehal i stedet for den tidlige enkelte vaskehal
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	-
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen) – link: [Autoværkstedsbekendtgørelsen \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk/da/lovgivning/retsinformation/retsinformation.aspx?ID=14444) . Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol, men der skal fremsendes en analyse af spildevandet i henhold til virksomhedens spildevandstilladelse af 21. april 2022 udtaget i den kommende vinterperiode fra 1. november 2024 til 1. marts 2025.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 160104BO, der er et blandet bolig- og erhvervsområde. Virksomhedens vaskehal ligger mindre end 100 meter fra bolig.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel fra BBR

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Servicestation med salg af benzin og diesel med tilknyttet dobbelt vaskehal. Stationen er ubemandet. Driftstiden for vaskehallen er alle ugens dage kl. 07.00 – 22.00.

SPILDEVAND

Virksomheden er meddelt en ny spildevandstilladelse den 21. april 2022 til afledning af vaskevand fra dobbelt vaskehal til Åby Renseanlæg via et biologisk renseanlæg. Virksomheden anvender vaskekemikalier fra Sanego, der oplyses at være uden problematiske stoffer for afløbssystemet (A- og B-stoffer). Der er ingen udendørs pusleplads med støvsuger eller vandhane med spand og børste til forvask af biler inden vask i vaskehal. Der er desuden to traditionelle olieudskillere til forpladsen, der modtager overfladevand fra påfyldningsplads og salgsplads. Der er meddelt fritagelse for den kommunale tømningssordning.

AFFALD

Blandet affald fra virksomhedens "skraldestativer" opsamles i container, der tømmes via renovationsordning ved Marius Pedersen A/S og bortskaffes til affaldsforbrændingsanlæg.

Husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her](#)



STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkloder er den dobbelte mekaniske vaskehal med til og frakørsel af biler. Der er ikke "pusleplads" med støvsuger, måttebankere eller udendørs forvask af biler. Kompressor er placeret i teknikrum. Vask og tørring af biler i vaskehallen foregår for lukkede porte. Opmarch er placeret syd for vaskehallen og overholder afstandskravet på 20 meter til skel til naboboliger. Virksomheden overholder således både afstandskrav og indretningskrav i Autibranchebekendtgørelsen. En række naboer til vaskehallen har i forbindelse med opførelsen af den dobbelte vaskehal anlagt sag mod kommunen, hvor virksomheden er 3. part. I forbindelse med denne sag er der udført en miljømåling af støj fra virksomheden, der viser en lille overskridelse af støjgrænserne for området. Virksomheden har på baggrund heraf foretaget en række støjdæmpende tiltag. Sagen er ikke afsluttet endnu.

LUFTFORURENING

Der var ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Oversigt over brændstoftanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Inspiceret	Næste inspektion
1	Olie/benzin	20.000 l	1972	Nedgravet	23.08.2018	Inden 23.08.2028
2	Olie/benzin	20.000 l	1972	Nedgravet	23.08.2018	Inden 23.08.2028
3	Olie/benzin	10.000 l	1972	Nedgravet	23.08.2018	Inden 23.08.2023?

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Øvrige flydende råvarer

Der anvendes ingen miljøfarlige kemikalier i vaskehallen.

Belægninger på salgsplads og påfyldningsplads

Både påfyldningsplads og salgssted er etableret med støbt beton med afløb via olie- og benzinudskillere.

Jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.


AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til følgende miljømæssige bemærkninger:

- Som aftalt telefonisk ønskes tilsendt den seneste inspektion af tank 3, der ved inspektion i 2018 kun blev godkendt i 5 år til 2023, hurtigst muligt og senest 20. august 2024.
- Desuden ønskes tilsendt kopi af seneste kontrol- / tømningsattest for de 2 olieudskillere til forpladsen hurtigst muligt og senest 20. august 2024.
- Virksomheden skal desuden sørge for, at der udtages en prøve af spildevandet fra vaskehallen i perioden 1. november 2024 til 1. marts 2025 jf. vilkår 19 i spildevandstilladelse af 21. april 2022, og sende resultatet til Teknik og Miljø senest to uger efter at resultaterne er fremkommet jf. vilkår 26.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 22. juli 2024.



Jens Tikær Andersen
Biolog