



SKY-LIGHT A/S
Tømmervej 36
6800 Varde

Erhvervscenteret
Bytoften 2, 6800 Varde

79947464

19-08-2016

Tilsynsrapport

Virksomhed	SKY-LIGHT A/S
Adresse	Tømmervej 36, 6800 Varde
CVR nr.	JEnhed: 30832116
Dato for tilsyn	Den 18. august 2016
Fra Virksomheden deltog	Michael Kristensen og Bjarne Mathiasen
Tilsynet udført af	Line Rødgaard Greisen og Anne Marie Obbekær Thomsen, Erhvervscenteret

Line Rødgaard Greisen
Direkte tlf.: 79947464

Journalnr.: 119929-16
Sagsnr.: 16/3604

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

SKY-LIGHT har fået udtaget og analyseret fire spildevandsprøver fra deres køleanlæg. Alle fire prøver viser en meget høj nitrifikationshæmning (tæt på 100 %). **Spildevand fra køleanlægget må derfor ikke udledes til kloak, men skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.**

Under tilsynet aftalte vi, at SKY-LIGHT undersøger, om aftappet vand kan hældes tilbage i køleanlægget samt mulighederne for at anvende andre kemikalier i køleanlægget.

Under tilsynet talte vi desuden om, hvorvidt det er muligt at inddampe vandet. Vi har efter tilsynet diskuteret dette og kan ikke se nogen god løsning på det, men hvis I har et mere konkret forslag til, hvordan det skal gøres, vil vi gerne kigge på det igen. Vi har desuden kontaktet AFLD, der oplyser, at det vil koste knap 6000 kr. per m³ at bortskaffe

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



18-08-2016

vandet som farligt affald. Prisen er inklusiv afhentning.

Sagsnr.: 16/3604

Ref.: Line Rødgaard Greisen

Baggrund for tilsynet

Godkendelsesbekendtgørelsen pkt. D208 og K206

Side 2 / 3

Tilsynstype

Opfølgende

Ved tilsynet er følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn

Resultaterne af egenkontrollen

Journal over egenkontrol blev fremvist under tilsynet.

Konstateret jordforurening

Nej

Risikoscore

3

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2016. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5 timer.

Med venlig hilsen

Line Greisen

Line Rødgaard Greisen

Civilingeniør

E ling@varde.dk



18-08-2016

Lovhenviisning

Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 514 af 27. maj 2016.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 515 af 27. maj 2016.

Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

Sagsnr.: 16/3604

Ref.: Line Rødgaard Greisen

Side 3 / 3

