

SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK

Rørvej 1
6971 Spjald

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99741513
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
30. august 2016
Sagsnummer
15-041395

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Rørvej 1, 6971 Spjald
Virksomhed:	Spjald Fjernvarme
Cvr.nr.:	37325813
Type:	G201 – Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.
Miljøtilsyn:	onsdag den 24. august 2016 kl. 10.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Virksomheden var repræsenteret ved Bent Kærgaard.
Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret ved Yvonne Grandahl.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Aftaler

Ved tilsynet blev der indgået aftaler om følgende:

- Beredskabsplan bliver udarbejdet snarest, jf. vilkår 3.2.1.
- Leverandøren for olieudskillerne kontaktes for etablering af alarmer.
- Tømningsordning for olieudskillerne ændres, så der gennemføres tømningstilsyn mindst én gang årligt på hver olieudskiller.

- Der foretages snarest muligt prøvetagning og analysering på spildevandsudledningen, jf. vilkår 17 i tilslutningstilladelsen.
- Præcisering af krav til præstationskontrol for henholdsvis kedler og motoranlæg.
- Registrering af nye olietanke i BBR.

Gennemførelse af præstationskontrol på henholdsvis kedler og motoranlæg:

Ved tilsynet talte vi om frekvensen for gennemførelse af præstationskontrol på henholdsvis kedlerne og motoranlæggene. Vi aftalte, at frekvensen ville blive præciseret i miljøtilsynsrapporten.

I henhold til vilkår 3.4.18 gælder følgende for kedelanlæggene:

- Én årlig præstationskontrol for hver kedel.
- Hvis resultatet af den enkelte parameter er mindre end 85% af grænseværdien nedsættes frekvensen for denne parameter til hvert andet år.
- Hver præstationskontrol skal udføres af et firma der er akkrediteret hertil.

I henhold til vilkår 3.4.19 gælder følgende for naturgasmotoranlægget fra 1993:

- Hver præstationskontrol skal udføres af et firma der er akkrediteret hertil.
- Præstationskontrollen skal udføres i henhold til antal driftstimer. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.
- Præstationskontrollen udføres herefter:

OBS Lugt-målinger skal udføres hvert 4. år.

Antal driftstimer:	Frekvens for præstationskontrol:
Mere end 3.000 timer	Hvert år Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert stof er under 85% af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år.
1.500-3.000 timer	Hvert 2. år
100-1.500 timer	Hvert 3. år
Mindre end 100 timer	-

I henhold til vilkår 3.4.20 gælder følgende for det nye biogasmotoranlæg:

- Hver præstationskontrol skal udføres af et firma der er akkrediteret hertil.
- Præstationskontrollen skal udføres i henhold til antal driftstimer. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.
- Præstationskontrollen udføres herefter:

OBS Lugt-målinger skal udføres hvert 4. år.

Antal driftstimer:	Frekvens for præstationskontrol:
Mere end 3.000 timer	Hvert år

	Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert stof er under 85% af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år.
1.500-3.000 timer	Hvert 2. år
100-1.500 timer	Hvert 3. år
Mindre end 100 timer	-

Olietanke

Ved tilsynet blev det konstateret, at der i tilknytning til det nye biogasmotoranlæg er opstillet 2 stk. nye olietanke, henholdsvis til ny motorolie og til spildolie. Begge tankene er opstillet indendørs i den nye tilbygning og på tætbelægning på 1. sal over motoranlægget.

Begge tanke er efter tilsynet blevet registeret i BBR og der vil snarest muligt blive udsendt en ny BBR-meddelelse.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke yderligere bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen². For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der	5

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn.

	er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag den 14. september 2016.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.806,20 kr. for miljøtilsynet, samt gennemgang af emissionsmålerapporter.

Timeprisen er 311,80 kr., og jeg har brugt 9 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Gennemgang af emissionsmålerapporter	26-04-2016	½ time
	17-05-2016	1 time

Forberedelse af tilsyn	05-08-2016	3 timer
Fysisk miljøtilsyn	24-08-2016	1 time
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	30-08-2016	3½ timer

Opkrævning for tilsyn sker 1 gang årligt, medio november jvf. bekendtgørelsen

Venlig hilsen



Yvonne Grandahl

Bilag: Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

