


Tilsynsrapport, miljøtilsyn	Tilsynsdato: 18.10.18	 THISTED KOMMUNE
Virksomhed: Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.	CVR-nr. 30992512	
Adresse: Ringvej 26, 7700 Thisted	P nr. 1003030685	
Kategori:	G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW	

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	<input checked="" type="checkbox"/> Basis tilsyn	<input type="checkbox"/> Kampagne tilsyn
	<input type="checkbox"/> Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
Opbevaringsanlæg Spildevand - mængde og indhold herunder olieudskillere/fedtudskillere Farligt affald og andet affald - opbevaring og bortskaffelse Opbevaring af olie og kemikalier Støj fra virksomheden Udledninger til luften herunder filtre og skorstenshøjder Egenkontrol samt Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej

Seneste indsendte egenkontrol data
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data: Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, hvilke: Forbrug af naturgas/fuelolie, driftstimer og indfyrede mængde MW.

Meddelt forbud, påbud og indskærpelser i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt henstillinger, forbud, påbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.