

JERSLEV VARMEVÆRK
Palægade 6
9740 Jerslev J

Natur og Miljø

Dato: 24-06-2024
Sags. nr.: 09.02.08-K08-21926-09
Sagsbeh.: Tine Eis
Lokaltf.: +4599455420
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 6. juni 2024 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 22. maj 2024.

Til stede ved tilsynet var:

- Lars Larsen, Jerslev Varmeværk
- Tine Eis, Brønderslev Kommune

Virksomheden er reguleret af følgende påbud, tilladelser og godkendelser fra Brønderslev Kommune:

- Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af den 22. marts 1993
- § 19-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg af 4. juni 2015
- § 19-tilladelse til udvidelse af solvarmeanlæg af 18. juli 2018

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Generelt

Kraftvarmeværket er reguleret efter en miljøgodkendelse fra 1993. Denne afspejler ikke de faktiske forhold på virksomheden. Varmeværket har desuden vist, at energioptageren støjer mere end miljøgodkendelsens grænseværdi. Brønderslev Kommune har meddelt virksomheden, at forholdet vedr. støjen skal bringes i orden. Dette kan eventuelt ske ved, at virksomheden søger om dispensation fra de vejledende støjgrænser i det rekreative område. Brønderslev Kommune har med skrivelse af 22. maj 2024 meddelt virksomheden, at miljøgodkendelsen tages op til revision. Ved tilsynet blev processen vedrørende revision af miljøgodkendelse og ændrede støjgrænser drøftet. Da den gældende miljøgodkendelse er forældet og ikke afspejler de faktiske forhold, beder Brønderslev Kommune om, at virksomheden indsender de relevante oplysninger. Det omfatter en ansøgning om miljøgodkendelse til nye støjgrænser samt en opdateret beskrivelse mv. af virksomheden og dens miljøforhold. I brevet af den 22. maj 2024 er der en yderligere beskrivelse af hvilke oplysninger, der skal indsendes.

Vi aftalte, at virksomheden sætter gang i processen, og at vi drøfter sagen igen i august.

Afkast

Virksomheden oplyser, at de udfører emissionsmålinger hvert 2. år. Senest i november 2023. Det aftales, at disse indsendes til Brønderslev Kommune.

Affald

Virksomhedens affaldssortering blev gennemgået. De 10 fraktioner blev drøftet. Det kunne konstateres, at affaldssorteringen er tilfredsstillende.

Der blev vist kvitteringer for aflevering af farligt affald.

Spildevand

Der er ikke en måler, som viser, at vilkårene i spildevandstilladelsen kan kontrolleres. Der tages stilling hertil i forbindelse med revision af miljøgodkendelse.

Støj

Der henvises til punktet "Generelt".

Tanke

Virksomheden har to spildolietanke fra 1993 på 1000 l hver. Spildolietanke er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, og de bliver derved ikke forældede efter olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Begge tanker er dog over 30 år gamle. De bør derfor enten udskiftes eller sikres ekstra mod lækage. Dette kan ske ved opbevaring i en spildbakke, som kan rumme de 1000 l, som hver tank indeholder.

Tankene befinder sig begge i en tankgrav, som fungerer som spildbakke. Det er ikke klart for Brønderslev Kommune, om tankgraven kan rumme de 1000 l. Virksomheden bedes redegøre for dette i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Motorolietanken fra 1996 på 1200 l skal sløjfes efter 30 år, dvs. i 2026.

Opbevaring af olie og kemikalier

Der findes en indendørs støbt spildbakke/tankgrav, hvori spildolietanke, kemikalier mv. opbevares. Graven er revnet i kanten. Virksomheden oplyser, at de vil få en muren til at udbedre det snarest. Det indskræpes, at dette udbredes hurtigst muligt, jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.

En tromle med kølervæske står ved motor 2. Det blev aftalt, at den flyttes til spildbakke eller tankgrav.

Egenkontrol

Egenkontrol føres som en døgnrapport.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Solfangeranlæg

Jf. vilkår 20 i § 19 tilladelsen fra 2018 til solfangeranlægget skal der ske kontrol af anlægget af en sagkyndig hvert år. Det aftales, at kontrolrapporten sendes til Brønderslev Kommune.

Jf. vilkår 23 i § 19 tilladelsen skal alarmerne funktionsafprøves mindst en gang pr. år. Det aftales, at dokumentationen sendes til Brønderslev Kommune.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2024 fastsat til 468,96 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt ultimo 2024.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tine Eis

Sagsbehandler

Tine.Eis@99454545.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)