

Offentliggørelse af mellemstore fyringsanlæg jf. § 93 i MCP-bekendtgørelsen (BEK nr. 1408 af 27. november 2023)

§ 93 stk. 6.

Tilsyns- eller godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende oplysninger:

- 1) Det mellemstore fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

7.0 MW

- 2) Det mellemstore fyringsanlægs type fordelt på typerne dieselmotor, gasturbine, dual-fuel-motor, anden motor eller andet mellemstort fyringsanlæg.

Fliskedel 2 (Maglevad 5)

- 3) Type og andel af benyttede brændsler i overensstemmelse med de brændselskategorier, der er fastsat i bilag 2 og 3.

Fast træbiomasse

- 4) Dato, hvor det mellemstore fyringsanlæg er sat i drift, eller, i tilfælde hvor den præcise idriftsættelsesdato er ukendt, dokumentation for, at anlægget blev sat i drift inden den 20. december 2018.

7. august 2025

- 5) En af følgende oplysninger:
 - a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
 - b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter.
 - c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.

Anlægsnavn - Maglevad 5,

NACE-kode – 35.30 Fjernvarmeforsyning

- 6) Det mellemstore fyringsanlægs forventede antal årlige driftstimer, og den gennemsnitlige belastning ved brug.

Forventede årlige antal driftstimer 8430, Den gns. belastning ved brug 6,7 MW

- 7) Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det mellemstore fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end det antal timer, der er omhandlet i §§ 10-12, hvis muligheden for undtagelse i henhold til disse anvendes.

Vilkåret kan overholdes jf. § 46.

Den 21. maj 2026

Jnr. 26/6660

Sagsbehandler:

Mads Ærtebjerg Nielsen

Direkte tlf.: 72597322

E-mail:

Virksomheder-miljo@egekom.dk

- 8) Virksomhedens navn og hjemsted, og for stationære mellemstore fyringsanlæg den adresse, hvor anlægget er beliggende.

Egedal Fjernvarme, Dam Holme 13, 3660 Stenløse, CVR nr. 35410538
Fyringsanlæg adresse er Dam Holme 4B, 3660 Stenløse

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i de oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, dog med de begrænsninger der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Mads Ærtebjerg Nielsen

Miljøsagsbehandler

Trafik og Miljø

By, teknik og miljø

Mobilnummer: 72597322

E-mail: virksomheder-miljo@egekom.dk



Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Telefon: 72596000

E-mail: kommune@egekom.dk

www.egedalkommune.dk