



Tilsynsrapport

Virksomhed	Circle K Danmark A/S
Adresse	Sønderbro 2, 6800 Varde
CVR nr.	28142412
Dato for tilsyn	Den 03.04.2024
Fra virksomheden deltog	Susanne Mogensen, Circle K
Tilsynet udført af	Jimmy Ngo, Varde Kommune

10-04-2024

JIMN
Direkte tlf.: 7994 6471

Sagsnr.: GEO-2024-00174

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet Formålet med dette prioriterede tilsyn, var at følge op på håndhævelserne fra seneste basis tilsyn.

Henstillinger

Affald

Varde Kommune henstiller Circle K til at mærke deres affaldsbeholder for madaffald og farligt affald.

Denne henstilling er efterkommet.

Opbevaring af kemikalier

Varde Kommune henstiller Circle K til at opbevare sprinklervæske foran butikken forsvarligt og ikke direkte på asfalten.

Denne henstilling er efterkommet.

Indskærpelser

Opbevaring af kemikalier

Varde Kommune indskærper, at kemikalierne i teknikrummet bag døren opbevares med dobbeltsikring uden mulighed for spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak jf. Varde Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.



Ved tilsynet blev der konstateret et oplag af kemikalier på gulvet i teknikrummet. Der forefindes spildbakker i forvejen til produkterne koblet til vaskehallen, men hvis der fortsat skal være et oplag som reserve, skal disse også opbevares i en spildbakke eller lignende.

Side 2 / 3

Den tidligere indskærpsfrist forlænges til den 1. maj 2024.

Sløjfning af olietank

På tilsynet blev der oplyst, at olietanken med fyringsgasolie på 4.000 L ikke længere er i drift.

Varde Kommune har en kopi af tankattesten. Circle K vil undersøge forholdet og vende tilbage med dokumentation for sløjfningen.

Fra tidligere tilsyn:

Varde Kommune indskærper efter § 45 stk. 1, nr. 2 i olietanksbekendtgørelsen, at den nedgravede olietank på 4.000 L fra 1972 straks skal sløjfes og senest den 15.12.2023, da den er over 40 år gammel. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Dette kan også gøres via: <https://www.vardekommune.dk/olietanke> Da tanken har overskredet sløjfningstermin, er den ulovlig at anvende til mineralske olieprodukter og dermed ikke omfattet af forsikring.

Den tidligere indskærpsfrist forlænges til den 1. maj 2024.

Type af virksomhed	Q01
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, opbevaring af olie og kemikalier, olietanke.



Resultaterne af egenkontrollen

Varde Kommune gør opmærksom på, at Kapitel 4 i benzinstationsbekendtgørelsen vedrørende Drift og egenkontrol (§§ 14 og 15) skal overholdes. Kvittering for seneste kontrol og/eller tømning af benzin- og olieudskillere samt sandfang eftersendes, men er endnu ikke modtaget pr. dags dato.

Side 3 / 3

Konstateret jordforurening

Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).

Risikoscore

4,34

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Varde Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald
- Varde Kommunes Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Med venlig hilsen
Jimmy Ngo
E jimn@varde.dk