

Tilsynsrapport for virksomheder

- Til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn	Tørring Kraftvarmeværk
Virksomhedens adresse	Bygade 5A, 7160 Tørring
Virksomhedens CVR nummer og P nummer	28709714 1003023952
Dato for tilsyn	05.11.2020
Baggrunden for tilsynet (rutine tilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	G201 - Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens relevante miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke observeret tegn på jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er november 2020 foretaget emissionsmålinger på motor og kedler. Målingerne viste, at emissionsgrænseværdierne for NOx og CO er overholdt på både motor og kedler.
Opfølgning fra forrige tilsyn	Der var ingen håndhævelser i forbindelse med forrige tilsyn

