

CIRCLE K DANMARK A/S
Østerbrogade 10
8500 Grenaa
Att.: Kim Jensen - kim.jensen@circlekeurope.com

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 31. oktober 2023
Reference: Bente Christensen
Tlf.: 89 59 40 19
E-mail: bc@norddjurs.dk
Journalnr.: 22/9839

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Circle K, Østerbrogade 10, 8500 Grenaa.

Tilsynsdato: 26. oktober 2023
Fra virksomheden deltog: Kim Jensen og Jesper Skovborg
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen
Virksomhedens kontaktperson: Kim Jensen
Virksomhedens CVR-nr.: 28142412
Virksomhedens telefonnr.: 21 65 87 67
Virksomhedens mail-adresse: kim.jensen@circlekeurope.com
Virksomhedstype: Benzinstation med vaskehal (autoværksted)

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et prioriteret tilsyn på virksomheden, som har til formål at fokusere på de forhold, der giver anledning til, at virksomhedens miljørisikoscore er højere end gennemsnittet. Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune er forpligtet til at give tilsynspligtige virksomheder i kommunen en miljørisikoscore. En virksomheds score er afgørende for, hvor ofte en virksomhed skal have miljøtilsyn. Virksomheden har en score, der betyder, at den skulle have et prioriteret tilsyn i år. Formålet med miljøtilsyn generelt er at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Virksomheden var udtaget til prioriteret tilsyn og omhandlede opfølgning fra tilsynet den 1. december 2022.

Opsummering af miljøtilsynet

Afmelding af fyringsolietanken skal ske med det samme.

Fremsendelse af oplysninger om sandfang, magasinbrønde og udskillere.

Belægningen accepteres ikke. Dokumentation for renovering skal fremsendes senest den 31. maj 2024.

Oplysning om solgt mængde brændstof

Der er i 2022 solgt 684 m³ benzin og 891 m³ diesel.

Olie- og benzinudskillere

Norrdjurs Kommune har den 19. december 2022 meddelt fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningssordning. Denne bliver nu tømt af Norva.

Der skal fremsendes oplysninger om sandfang, magasinbrønde og udskillere. Det vil sige placering, tømning og inspektion.

Det blev oplyst ved tilsynet, at alarmerne til udskilleren er i butikken. Datablad for alarmerne er fremsendt.

Sortering af affald

Affaldssortering er iværksat.

Afmelding af fyringsolietank

I BBR er der registreret en overjordisk fyringsolietank fra 1986. Da ejendommen opvarmes med fjernvarme, og tanken dermed er taget ud af drift, skal den afmeldes elektronisk via www.byggemiljoe.dk. Her skal oplyses, hvordan den er taget ud af drift, det vil sige, om den er tømt og afblændet eller om den er fjernet fra ejendommen. Afmeldingen skal ske med det samme.

Oplysning om overfyldningsalarm

Det blev oplyst, at der er etableret overfyldningsalarm på lastbilerne, som tilkobles anlægget, når der fyldes op. Dette er taget til efterretning.

Belægningen på salgspladsen

Der er ikke fald imod afløb på salgspladsen, som der skal være jævnfør § 8 i benzinstationsbekendtgørelsen. Circle K har tidligere oplyst, at dette først skal være udført senest juni 2025 og at Circle K har en plan for hele landet. Dette svar er ikke accepteret, da kravet i § 8 ikke har noget at gøre med kravet om nye belægninger i § 13 (kravet skal være efterlevet inden januar 2025 og ikke juni).

Norrdjurs Kommune fastholder den tidligere meddelte indskærpelse. Hvis belægningen ikke har korrekt afløb til olieudskilleren, så tjener olieudskilleren ikke det formål, den skal og olieholdigt vand vil i stedet sive ned i jorden.

Ved tilsynet den 26. oktober 2023 blev det oplyst, at der ikke bliver renoveret flere pladser hos Circle K i år, men at der bliver startet op igen til maj.

Såfremt salgspladsen ikke lever op til kravene og dokumentation er fremsendt senest den 31. maj 2024, vil Norrdjurs Kommune overveje næste skridt.

Funktionsafprøvning af alarmer i olieudskillere

Der er fremsendt egenkontrolrapport fra servicefirmaet Gilbarco. Denne er taget til efterretning.

Dampretur

Certifikater samt dokumentation for damp-/benzinforholdet er fremsendt. Dette er taget til efterretning.

Håndhævelser

Indskærpelse

Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.

Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 14. november 2023 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger