



I/S VESTFORBRÆNDING  
Ejby Mosevej 219  
2600 Glostrup

**Natur Klima og Miljø**

Heidi Uttenthal Bay (HBAY)  
E-mail hbay@balk.dk

Sagsnr.: 09.20.20-K08-1-23

Dato: 27. juni 2023

## Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 1. marts 2023

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn    | I/S Vestforbrændingen                                                                                             |
| Virksomhedens adresse | Magleparken 9, 2750 Ballerup                                                                                      |
| CVR nummer            | 48904912                                                                                                          |
| Matrikel              | 161 Ballerup By, Pederstrup                                                                                       |
| Telefonnummer         | 44857000                                                                                                          |
| Virksomhedstype       | G201                                                                                                              |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret                                                                                                       |
| Deltagere på tilsynet | Lill Dueholm og Heidi Bay fra Ballerup Kommune. Gordon Kofod Isberg og Gavino Congiatta fra I/S Vestforbrændingen |
| Tilsynet omfattede    | Fejl på tankanlæg                                                                                                 |

Ballerup Kommune var den 1. marts 2023 på prioriteret tilsyn på Hedegården Varmecentral, som opfølgning på påbuddet, som er givet til I/S Vestforbrændingen den 13. januar 2023.

Påbuddet skyldes at en fejl på anlægget medførte kraftige røggener. Der er således givet et påbud til udbedring af fejl på varmecentralen.

I/S Vestforbrændingen oplyste på tilsynet, at man havde fundet fejlen på kedelanlægget og relevante dele var blevet udskiftet. Det blev oplyst, at der skulle udføres kontrol af anlægget.

Force var med på tilsynet og skulle samme dag udføre emissionskontrol.

Det blev aftalt med I/S Vestforbrændingen, at dokumentationen for udskiftede dele skulle fremsendes og ligeledes for kontrollen af kedelanlægget. Dette er modtaget den 27. juni 2023.



**Påtalepunkter som følge af tilsynet:**

Tankgraven blev besigtiget. Fugen langs kanten af tankgraven er ikke tæt alle steder. Det blev aftalt, at der blev fulgt op på dette; eventuelt med en ny fuge langs kanten. Omkring tanken står der er vand og isoleringen er fjernet på den nederste del af tanken. I/S Vestforbrændingen oplyser at afløbene fra toppen af tanken har været tilstoppede og der derfor løber vand ned langs tanken.

Det blev aftalt, at I/S Vestforbrændingen kommer med en tidsplan for, hvornår de forventer anlægget er tømt, og der kan foretages en kontrol af tanken.