



Q8 Service
Nyropsgade 42
1602 København V

Tilsynsrapport: Q8 Service

16. august 2024

Virksomhed:	Q8 Service
Adresse:	Nyropsgade 42, 1602 København V
CVR nr. / P nr.	61082913 /1003139228
Tilsynsdato:	2. august 2024
Deltagere:	Marianne Hedegaard, Q8 Service Anna Fabrin Røjkjær, Teknik- og Miljøforvaltningen
Virksomhedstype:	Tankstation med vaskehal
Tilslutningstilladelse:	Meddelt den 23. maj 2014 (2014-0079870-1)
Tilsynstype:	Varslet basistilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Virksomheden fremviste den relevante egenkontrol på tilsynet.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: Virksomheden har den 5. marts 2024 etableret en ny vaskehal. Jf. tilslutningstilladelsens vilkår 31 skal virksomheden informere tilsynsmyndigheden om ændringer på anlægget inden de udføres. Væsentlige ændringer på anlægget kan medføre, at tilladelsen bortfalder. Virksomheden skal senest den 13. september 2024 fremsende en ny ansøgning om

Sagsnr.
2024-0246810

Dokumentnr.
2024-0246810-2

Sagsbehandler
Anna Fabrin Røjkjær

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	<p>tilslutningstilladelse. Ansøgningen skal sendes til industrispildevand@kk.dk.</p> <p>Virksomheden skal senest den 13. september 2024 udtage en spildevandsprøve fra anlægget. Analyseresultaterne sendes til vt9a@kk.dk eller virkmiljoe@kk.dk senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.</p>
--	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Anna Fabrin Røjkjær
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Tankstation med kiosk og vaskehal.

Antal ansatte:


1-2 i butikken ad gangen.

Vaskehallens driftstid:

06-22

Støj

Virksomheden er placeret i et område som er udlagt til boliger og serviceerhverv. Vaskehallen er placeret i kælder.



Figur 1 Fra KK kort 4. juli 2024.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden forrige tilsyn. Der blev ikke observeret støjgener i forbindelse med tilsynet.

Luft

Virksomheden har ikke processer, der genererer luftforurening.

Spildevand

Virksomheden har en tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand fra vaskeanlægget til kloak. Tilladelsen er meddelt den 23. maj 2014.

Virksomheden har siden forrige tilsyn nedlagt den gamle vaskehal. Den 5. marts 2024 er der etableret et ny anlæg til vask af biler.

Virksomheden skal **senest den 13. september 2024** fremsende en opdateret ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand fra det nye anlæg. Ansøgningen skal sendes til industrispildevand@kk.dk.

Spildevandsprøver:

Virksomheden skal **senest den 13. september 2024** udtage en spildevandsprøve fra anlægget. Analyseresultaterne sendes til vt9a@kk.dk eller virkmiljoe@kk.dk senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.

Egenkontrol:

Virksomheden skal ifølge tilladelsens vilkår 29 kunne forevise dokumentation for følgende:

- Antal bilvask per år
- Vandforbrug per år
- Inspektion og tømning af sandfang
- Datablade for vaskemidler
- Evt. udbedringer/reparationer af anlægget samt evt. tæthedsprøvninger.

Virksomheden fremviste relevant egenkontrol på tilsynet.

Den seneste tømning af sandfanget er udført den 10. juni 2024.

ABC-vurdering af vaskemidler

Virksomheden har siden forrige tilsyn ændret leverandør af vaskemidler. Virksomheden har fremsendt datablade for følgende produkter:

Produkt	ABC-vurdering
Nordic Active Mousse Spa	C
Nordic Drying Wax Plus Hard Water	C
Nordic Rain Wax Plus	C
Nordic Shampoo Spa	C
Nordic Pre-Wash Insect & Rims	C
Nordic Polish Wax Vanilla Plus	C
Nordic Super Wax	C

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at produkterne alene indeholder C-stoffer.

Beskyttelse af jord og vand

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
--	-----------------------------	---

Opbevaring af råvarer

Vaskemidler opbevares i et aflåst rum ved siden af vaskehallen. Dunkene er placeret i en spildbakke, så eventuelt spild kan opsamles.

Opbevaring af farligt affald

Virksomheden har ikke andre fraktioner af farligt affald, end det der generes fra sandfanget.

Olietanke

Oversigt over tanke i brug

Tank	Størrelse	Etableret	Placering	Bemærkninger
08	20000 l	1969	kælder	
07	20000 l	1969	kælder	
06	20000 l	1969	kælder	
05	20000 l	1969	kælder	
04	20000 l	1969	kælder	
03	20000 l	1969	kælder	

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer og krav om tankinspektion. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside <https://www.kk.dk/olietanke>