

Til ejer af gyllebeholderen på

Overvej 9

6933 Kibæk

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1570  
E-post  
anne.marie.susgaard@r  
ksk.dk  
Dato  
4. januar 2020  
Sagsnummer  
19-022926

## Tilsynsbrev og rapport

### Opfølgning på kontrol af 2 gyllebeholdere på adressen Overvej 9, 6933 Kibæk

Jeg har den 21. oktober 2019 fået tilsendt to beholderkontroller for gyllebeholderne på henholdsvis 460 m<sup>3</sup> og 660 m<sup>3</sup> på adressen Overvej 9. Beholderkontrollen er udført den 11. oktober 2019.

#### Der er ved kontrollen konstateret følgende:

- At gyllebeholderen på 460 m<sup>3</sup> får alle revner med en revnevidde på over 0,3 mm repareret. 2 øverste fuger skal repareres. Hul for at nedbringe beholderens kapacitet skal lukkes.
- At gyllebeholderen på 660 m<sup>3</sup> har afslag i beton i top af beholder som skal repareres.

#### Ovenstående har givet anledning til følgende indskærpelse:

- Det indskræpes at gyllebeholderen på 460 m<sup>3</sup> får alle revner med en revnevidde på over 0,3 mm repareret. 2 øverste fuger skal repareres. Hul for at nedbringe beholderens kapacitet skal lukkes.
- Det indskræpes at gyllebeholderen på 660 m<sup>3</sup> får afslag i beton i top af beholder repareret.

Arbejdet skal være udført senest den 1. juni 2020.

Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.

Som dokumentation for at arbejdet er udført, skal der indsendes kopi af faktura og evt. fotodokumentation.

Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1973	11-10- 2019	10	115	460	Beholder kontrolleret 11-10-2019 med bemærkninger: Alle revner med en revnevidde på over 0,3 mm skal repareres. 2 øverste fuger skal repareres.  Hul for at nedbringe beholderens kapacitet skal lukkes.  Efter sidste kontrol blev beholderens kapacitet nedbragt ved at fjerne nogle blokke i toppen af beholderen. Efter den seneste revision at vejledningen er det ikke længere tilladt at nedbringe beholderens kapacitet ved at lave huller i beholderen. Det er hele beholderen der skal være tæt.

Gyllebeholder	01-01-1979	11-10-2019	10	165	660		Beholder kontrolleret 11-10-2019 med bemærkning: Afslag i beton i top af beholder skal repareres.
---------------	------------	------------	----	-----	-----	--	---

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beholderkontrol	<p>Beholderne er kontrolleret den 11. oktober 2019 med bemærkninger.</p> <p>Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).</p> <p>Det indskærpes derfor, at beholderen bliver repareret som angivet i rapporten.</p>

Venlig hilsen

*Anne Marie Susgaard*

Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

## Orientering om EU databeskyttelsesforordning.

### Orientering om indsamling af personoplysninger.

I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig.

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
4. Kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
7. Opbevaring af dine personoplysninger.
8. Retten til at trække samtykke tilbage.
9. Dine rettigheder
10. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: [rskk.dk/plysningspligt-matrikler](https://rskk.dk/plysningspligt-matrikler)