

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	27. februar 2024
CVR-nummer	21262498
e-Doc journal nr.	15/024978
Virksomhed	Konstant Net A/S
Adresse	Carl Krebs' Vej 31
Postnummer og by	8200 Århus N
Telefonnummer	79292963
e-mail	thov@konstant.dk
Kontaktperson	Thomas Overskov
Branchekode	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Opstartsdato	2014
Udvidelser/ændringer	2015-? gradvis udvidelse fra 4 til 8 dieselgeneratorer

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Aarhus Kommune har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 8. september 2015. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

BELIGGENHED

Nødstrømselværket er placeres indenfor kommuneplanens rammeområde 1408070F, der er udlagt til offentlige formål i form af sygehus og sygehusrelaterede funktioner. Området er omfattet af lokalplan nr. 887 Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m.m. i Skejby. De nærmeste arealer anvendes til parkerings- og trafikarealer til hospitalet.



Billede 1. Luftfoto af virksomheden med de 2 storstene på hver 34 meter

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er et nødstrøms-eltværk til Det Nye Universitetshospital i Skejby og har alene til formål at sikre strømforsyning af hospitalet, såfremt der er nedbrud på det almindelige elforsyningsnet. Anlægget er p.t. etableret med 5 dieselgeneratorer, der hver har en ydelse på 2,4 MW, og med 2 skorstene på hver 34 meter. Der er en årlig driftstid på ca. 20 timer om året til kortvarige opstart og test. Ved nedbrud på det almindelige elnet vil driftstiden kunne blive forøget. Brændstof i form af let fyringsolie opbevares i to nedgravede tanke, der er dobbeltvægget.

Miljøgodkendelsen af anlægget giver mulighed for etablering yderligere 3 generatorer. Men ved evt. udvidelse af værket skal virksomheden være opmærksom på, at udvidelsen overholder kravene i bekendtgørelsen.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkilde er blæsere til køling af generatorerne, der er placeret på taget af bygningen. Nærmeste nabobygning til virksomheden er de nye bygninger til hospitalsformål i en afstand af ca. 100 meter, og støjbidraget fra anlægget er beregnet til maksimalt 35 dB(A) i denne afstand.

LUFT

Anlægget er etableret med 2 skorstene for afkast af forbrændingsluft på hver 34 meter. Der er foretaget OML-beregning, der viser, at udledningen af luftforurenende stoffer (NO_x , CO og støvpartikler) vil overholde de relevante B-værdier (henholdsvis $0,125 \text{ mg/m}^3$, 1 mg/m^3 og $0,08 \text{ mg/m}^3$) ved denne skorstenshøjde.

SPILDEVAND

Der er afledning af toiletspildevand til Egå Renseanlæg, men ingen afledning af processpildevand. Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor overfladevand afledes direkte til recipient.

AFFALD

Der forekommer ikke affald fra virksomheden ved normal drift.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af fyringsolie

Fyringsolie opbevares i 2 nedgravede tanke på hver 50 m^3 . Tankene er dobbeltvægget med automatisk lækageovervågningsanlæg og alarm til døgnbemandet SRO-system. Herudover har virksomheden 5 indendørs tanke på 225 liter , se tabel 1.

Rørføringer til olietanke

Rør til de 2 nedgravede tanke er dobbeltvægget og omfattet af ovennævnte lækageovervågning.

Tabel 1. Oversigt over tanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	G-nr.
Fyringsolie	50.000 liter	2014	Nedgravet	84-1530
Fyringsolie	50.000 liter	2014	Nedgravet	84-1530
Fyringsolie	225 liter	2014	Indendørs	50-5423
Fyringsolie	225 liter	2014	Indendørs	50-5423
Fyringsolie	225 liter	2014	Indendørs	50-5423
Fyringsolie	225 liter	2014	Indendørs	50-5423
Fyringsolie	225 liter	2018	Indendørs	50-5423

Overvågning af tanke og rør

Hulrummet i de dobbelte vægge på tankene er etableret med et vacuumtryk, der overvåges med et manometer, der også kan aflæses manuelt i brønde ved de enkelte tanke. Den yderste kappe i de dobbeltvæggede rør er fyldt med frostsikringsvæske, der er tilsluttet et indendørs skueglas for hvert anlæg, der viser niveauet af frostsikringsvæske, og er desuden forsynet med en detektor, der giver besked til SRO-anlægget, hvis skueglasset tømmes for væske.

Inspicering og tæthedsprøvning af tanke og rørføringer

I forhold til olietankbekendtgørelsens § 42 skal anlæg, der har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm ikke tæthedsprøves.

I § 42, stk. 4 står der endvidere, at rørsystemer dobbeltvæggede rørsystemer, der er tilsluttet et overvågningssystem, som beskrevet i bilag 9 heller ikke skal tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, der er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen skal dog tæthedsprøves mindst hvert 10. år.

I §42 stk. 9 står der herudover, at påfyldningsrør, der er tilknyttet anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Påfyldningsplads for brændstof

I forbindelse med påfyldning af olietanke holder tankbilen på et areal, der er befæstet med asfalt. Der er ikke stillet krav om etablering af en egentlig påfyldningsplads med olieudskiller i miljøgodkendelsen, da brug af anlægget er meget begrænset, og påfyldningen derfor kun foregår lejlighedsvis.



Billede 2. Påfyldningsplads til olie.

Opbevaring af øvrige flydende råvarer

Transformatorer, der indeholder transformatorolie er dels placeret indendørs i kar med opkant, og dels udendørs over betonbassin, således at evt. lækage af olien opsamles. Regnvandet i bassinet kontrolleres visuelt mindst hvert kvartal. Rent vand pumpes til regnvandskloak.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening fra virksomhedens drift.

EGENKONTROL

Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol, men der i miljøgodkendelse fastlagt krav om, at virksomheden fører journal over en række oplysninger, der vedrører driften. Desuden skal virksomheden føre journal over afprøvning af den automatiske overvågning af tanke og rør jf. Olietankbekendtgørelsen. Da anlægget er ubemandet føres ikke en egentlig journal på adressen, men de relevante oplysninger kan fremskaffes og fremvise ved tilsyn efter behov.

Oplysninger om driften af anlægget registreres digitalt.

MCP-bekendtgørelsen

Varmeværket er omfattet af anmeldeordningen i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg (MCP). Da værkets generatorer hver især er mindre end 5 MW skal værket først anmeldes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) inden den 1. september 2028 som beskrevet nærmere på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledende-udtalelser-om-mellemstore-fyringsanlaeg/5-anmeldeordning-for-bestaende-anlaeg/>

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Aktindsigt

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Miljøsagsbehandler
Aarhus Kommune den 4. marts 2024