



Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. 2026 - 31641
Ref. TIKOL/JONMU
Den 13. juli 2026

Påbud om ændring af vilkår H11 vedr. TV-inspektion af kloakker – der tilføjes krav om stop af udledning til utætte kloakker

Som varslet med brev af 23. juni 2026 meddeles hermed påbud om ændring af vilkår H11 i Revurdering af miljøgodkendelser af 3. juni 2020 til Novo Nordisk A/S.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelse eller genopretning til Novo Nordisk A/S i forhold til konstateret jordforurening under bygn. AE den 13. juli 2026. Miljøstyrelsen har i den sammenhæng vurderet, at Novo Nordisk A/S har været for længe om at reagere på TV-inspektion som viste utæthed på spildevandskloak.

Vilkårsændring

Vilkår H11 i Revurdering af miljøgodkendelser af 3. juni 2020 ændres fra:

Virksomheden skal have en plan for regelmæssig inspektion og vedligehold af fabriksområdets spildevandskloakker. Planen skal sikre, at stikledninger/afløbsinstallationer i jord, der anvendes til aflledning af processpildevand og eventuelle spild af kemikalier, skal tæthedsprøves eller TV-inspiceres mindst hvert 5. år for betonkonstruktioner og hvert 15. år for alle elementer.

TV-inspektioner skal udføres af et godkendt firma optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Tæthedsprøvninger skal foretages efter retningslinjerne i DS 455.

Tilsynsmyndigheden orienteres om gennemførte TV-inspektioner/ tæthedsprøvninger i den årlige rapportering, herunder om udbedring af eventuelle skader.

til (nyt afsnit er fremhævet med kursiv):

Virksomheden skal have en plan for regelmæssig inspektion og vedligehold af fabriksområdets spildevandskloakker. Planen skal sikre, at stikledninger/afløbsinstallationer i jord, der anvendes til aflledning af processpildevand og eventuelle spild af kemikalier, skal tæthedsprøves eller TV-inspiceres mindst hvert 5. år for betonkonstruktioner og hvert 15. år for alle elementer.

TV-inspektioner skal udføres af et godkendt firma optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Tæthedsprøvninger skal foretages efter retningslinjerne i DS 455.

Tilsynsmyndigheden orienteres om gennemførte TV-inspektioner/ tæthedsprøvninger i den årlige rapportering, herunder om udbedring af eventuelle skader.

Konstateres der utætheder på kloaksystemet ved TV-inspektion/tæthedsprøvning eller under gennemgang af materiale herfra, skal virksomheden straks stoppe udledning til den specifikke del af kloaksystemet, hvor der er konstateret utæthed. Udledning til den specifikke del af kloaksystemet må først genoptages, når virksomheden har informeret tilsynsmyndigheden om, at skaden er udbedret.

Påbuddet skal efterkommes fra påbudsdato.

Påbuddet gives efter §41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om vilkårsændring ved påbud

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2026 modtaget følgende bemærkninger fra Novo Nordisk A/S til vilkårsændring (svarbrevet i fuld længde er vedlagt som bilag):

Novo Nordisk A/S ønsker at sidste del af vilkåret ændres til:

*Konstateres der utætheder på kloaksystemet under TV-inspektion/ tæthedsprøvning **eller ved gennemgang af resultatet af TV-inspektionen**, skal virksomheden straks stoppe udledning til den specifikke del af kloaksystemet, hvor der er konstateret utæthed. Udledning til den specifikke del af kloaksystemet må først genoptages, når virksomheden har informeret tilsynsmyndigheden om, at skade er udbedret.*

Begrundelse

Begrundelse for tilføjelse af ”eller ved gennemgang af resultatet af TV-inspektionen” er, at ikke alle utætheder kan opdages ved selve udførelsen af TV-inspektionen, men vil først blive identificeret i forbindelse med gennemgang af videoen fra TV-inspektionen af faglige eksperter.

Baggrund for vilkårsændring

Der blev konstateret utæthed i kloakken i rum S29 i bygning AE den 19. december 2023. Virksomheden har først informeret Miljøstyrelsen om forholdet den 24. september 2024 og først den 13. marts 2026 er det meddelt, at skaderne i kloaksystemet er udbedret. De utætte kloakker har således kunne give anledning til pågående forurening i uforholdsmæssig lang tid. På denne baggrund påbyder Miljøstyrelsen Novo Nordisk A/S vilkår om, at utætte kloakker ikke må benyttes fra den dato, hvor utætheder konstateres.

Miljøstyrelsen medgiver, at nogle skader først opdages ved efterfølgende gennemgang af videomaterialet. Sidste del af vilkåret er tilpasset dette.

Klagevejledning

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 10. august 2026.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Tina Klarskov Olesen

Bilag:
Novo Nordisk A/S' svar på varsel af påbud

Kopi til:
Kalundborg Kommune
Friluftsrådet
Danmarks Naturfreningsforening
Styrelsen for Patientsikkerhed

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Miljøstyrelsen
Miljø og Produktion
Antvorskov Alle 139
4200 Slagelse

Att.: Tina Klarskov

3. juli 2026

Svar på varsel om påbud om ændring af vilkår H11 – Miljøgodkendelse for Kalundborg

Novo Nordisk kvitterer for Miljøstyrelsens varsel om påbud af ændring af vilkår H11 vedrørende TV-inspektion af kloaksystemer fremsendt 23. juni 2026.

Indledningsvist ønsker Novo Nordisk at understrege, at det er virksomhedens opfattelse at vi gennem hele forløbet har haft en løbende og transparent dialog med Miljøstyrelsen, både GMO- og Virksomhedskontoret, om de konstaterede forhold og den efterfølgende håndtering.

Det er endvidere vigtigt at præcisere, at utætheden i kloaksystemet ikke blev konstateret under selve udførelsen af TV-inspektionerne, men først i forbindelse med den efterfølgende analyse af rapporten af ekstern rådgiver, som blev udarbejdet på baggrund af TV-inspektioner gennemført i slutningen af 2023 og begyndelsen af 2024.

På baggrund af de identificerede forhold blev der igangsat yderligere undersøgelser, herunder risikovurderinger og kortlægning af eventuelle miljømæssige konsekvenser. Virksomheden har løbende orienteret og været i dialog med Miljøstyrelsen om resultater af undersøgelser samt planlagte og igangsatte afhjælpende tiltag. Undervejs har både GMO- og Virksomhedskontoret ført tilsyn med virksomheden, hvor gennemførte TV-inspektioner og udbedringsplaner har været i fokus.

I forløbet har Novo Nordisk desuden været i løbende dialog med Miljøstyrelsen om tidsplaner og behov for justeringer, herunder anmodninger om udsættelser som følge af kompleksiteten i de tekniske undersøgelser og implementering af løsninger. Disse anmodninger er blevet imødekommet af Miljøstyrelsen.

Samlet set er det Novo Nordisks opfattelse, at forløbet er kendetegnet ved en kontinuerlig og konstruktiv dialog med Miljøstyrelsen, hvor myndigheden løbende er blevet informeret og inddraget i væsentlige skridt i håndteringen af sagen.

På den baggrund er det vigtigt for Novo Nordisk, at denne dialog og det faktiske samarbejdsforløb afspejles retvisende i grundlaget for det varslede påbud.

Forslag til vilkårsændring

Miljøstyrelsen har med udgangspunkt i hændelsesforløbet med opfølgning på ovenstående sagsforløb varslet ændring af vilkår H11 i Novo Nordisks miljøgodkendelse fra 2020 (nyt afsnit er fremhævet med kursiv):

Virksomheden skal have en plan for regelmæssig inspektion og vedligehold af fabriksområdets spildevandskloakker. Planen skal sikre, at stikledninger/ afløbsinstallationer i jord, der anvendes til afledning af processpildevand og eventuelle spild af kemikalier, skal tæthedsprøves eller TV-inspiceres mindst hvert 5. år for betonkonstruktioner og hvert 15. år for alle elementer. TV-inspektioner skal udføres af et godkendt firma optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Tæthedsprøvninger skal foretages efter retningslinjerne i DS 455.

Tilsynsmyndigheden orienteres om gennemførte TV-inspektioner/ tæthedsprøvninger i den årlige rapportering, herunder om udbedring af eventuelle skader.

Konstateres der utætheder på kloaksystemet under TV-inspektion/ tæthedsprøvning, skal virksomheden straks stoppe udledning til den specifikke del af kloaksystemet, hvor der er konstateret utæthed. Udledning til den specifikke del af kloak-systemet må først genoptages, når virksomheden har informeret tilsynsmyndigheden om, at skade er udbedret.

Novo Nordisks foreslår at fremtidigt vilkår H11 formuleres således:

Virksomheden skal have en plan for regelmæssig inspektion og vedligehold af fabriksområdets spildevandskloakker. Planen skal sikre, at stikledninger/ afløbsinstallationer i jord, der anvendes til afledning af processpildevand og eventuelle spild af kemikalier, skal tæthedsprøves eller TV-inspiceres mindst hvert 5. år for betonkonstruktioner og hvert 15. år for alle elementer. TV-inspektioner skal udføres af et godkendt firma optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Tæthedsprøvninger skal foretages efter retningslinjerne i DS 455.

Tilsynsmyndigheden orienteres om gennemførte TV-inspektioner/ tæthedsprøvninger i den årlige rapportering, herunder om udbedring af eventuelle skader.

*Konstateres der utætheder på kloaksystemet under TV-inspektion/ tæthedsprøvning **eller ved gennemgang af resultatet af TV-inspektionen**, skal virksomheden straks stoppe udledning til den specifikke del af kloaksystemet, hvor der er konstateret utæthed. Udledning til den specifikke del af kloak-systemet må først genoptages, når virksomheden har informeret tilsynsmyndigheden om, at skade er udbedret.*

Begrundelse

Begrundelse for tilføjelse af "eller ved gennemgang af resultatet af TV-inspektionen" er, at ikke alle utætheder kan opdages ved selve udførelsen af TV-inspektionen, men vil først blive identificeret i forbindelse med gennemgang af videoen fra TV-inspektionen af faglige eksperter.

Med venlig hilsen

Tine Karup