

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	14.05.2025
CVR-nummer	34472459
P-nummer	
Virksomhed	Aalborg Vognmandsforretning A/S
Adresse	Sintrupvej 38 og Engmarksvej 3
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	40254588
e-mail	jrk@avas.dk
Kontaktperson	Jan Ruberg Kjelgaard
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	29.06.1984
Udvidelser/ændringer	2025, virksomhedens aktiviteter på adressen er ophørt
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jan Ruberg Kjelgaard
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhedens aktiviteter på adressen er ophørt, og lokaliteten er dermed ikke længere omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn jf. bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier og affald

Oplag af kemikalier og affald er bortskaffet.

Oversigt over olietanke i BBR

Der er på ejendommen en nedgravet dieselolietank på 20.000 liter fra 1990. Tank med tilhørende rørføring er senest inspiceret og tæthedsprøvet den 8. januar 2021.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

SPILDEVAND

Ejendommen ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby renseanlægs regnvand afledes direkte til et vandløb via regnvandsbassin. Afløb fra vaskehal og afløb fra værksted afledes til spildevandssystem via sandfang og olieudskiller, der er med i den kommunale tømningsordning. Der er spildevandstilladelse til vaskehallen meddelt i 1990.

Påfyldningsplads for brændstof

Overfladevand fra dieselpåfyldningsplads afledes til regnvandssystemet uden olieudskiller. Da spildevandstilladelsen blev meddelt i 1990, var pladsen ubefæstet og uden afløb, og pladsen er først senere befæstet med belægningssten og etableret med afløb til regnvandssystemet. Derfor forudsætter brug af pladsen opsamling af både små og store oliespild på pladsen.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER


Virksomhedens aktiviteter på adressen er ophørt, og den nedgravede tank til dieselolie på 20.000 liter er p.t. ikke i brug. Tanken er senest inspiceret og tæthedsprøvet den 8. januar 2021 og skal inspiceres igen inden den 8. januar 2031, hvis tanken ikke er tømt og sløjfet forinden.

I henhold til § 48 i Olietankbekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 skal nedgravede rør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse udskiftes senest 30 efter installationen. Hvis der er nedgravede rør til tanken, så er de nu over 30 år gamle, og det skal derfor senest ved næste inspektion i 2031 samtidigt undersøges, om evt. nedgravede rør er ok ved at undersøge rørtypen. Hvis der er nedgravede rør, der er udført i sort jern / ulageret stål, skal de udskiftes med nye typegodkendte rør.

Hvis tanken i stedet ønskes taget ud af brug, skal den senest den 8. januar 2031 tømmes, afblændes eller opgraves og afmeldes i BBR ved en digital indberetning, som beskrevet her: [Har du en erhvervsolietank?](#)

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 15. maj 2025.



Jens Tikær Andersen
Biolog