



E.ON DANMARK A/S
Att.: Steen Thagaard
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Natur Klima og Miljø

Søren Vigsø Stein Nielsen
E-mail SREN@balk.dk


Sagsnr.: 09.00.00-K08-17-24

Dato: 10. marts 2025

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 4. december 2024

Virksomhedens navn	E.ON Danmark - LKV Lundegården
Virksomhedens adresse	Tårnets Kvarter 32, 2750 Ballerup
CVR nummer	24237311
Matrikel	5al Ballerup
Telefonnummer	44972821
Virksomhedstype	Spidslastanlæg (G201)
Baggrund for tilsynet	Basis
Deltagere på tilsynet	Heidi Bay og Søren Vigsø fra Ballerup Kommune og Steen Thagaard og Michael Dahl-Jensen fra E.On
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Tårnets Kvarter 32, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i 2021.


Generelt vedrørende E.ON Danmark - LKV Lundegården

Aktiviteter

Virksomheden er en spidslastcentral til fjernvarmeforsyning. Centralen drives af E.On. Der er placeret to naturgasmotorer og to røggaskondensatorer på virksomheden. Centralen producerer el og derved opstår der varme, som eksporteres til I/S Vestforbrænding.

Ballerup Kommune har modtaget et oversigtsdiagram over indretningen af anlægget.

Jordforurening



Ejendommene er registreret delvis forurenet på vidensniveau 2 (V2) angivet med **rød**, se kort ovenfor. Hvilket vil sige at der er påvist forurening fra tidligere aktiviteter på ejendommen.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden er en fjernvarmeenhed og derved opvarmes aktiviteten med fjernvarme.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Gennemgang af miljøforhold

Spildevand

Virksomheden producerer ikke processpildevand.

Luft

E.ON udfører løbende kontrol i ved manuelle målinger 1 gang om året. Ballerup Kommune har modtaget dokumentationen herfor og disse indikerer en fin drift uden overskridelser af grænseværdierne til luften. Røggassen afledes i to separate rør gennem skorstenen.



Der er udført en præstationsmåling af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) senest den 26. april 2022. Emissionerne her var under grænseværdierne. Præstationsmålingen skal udføres hvert 5. år og næste kontrol vil således være i 2027.

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden har ikke affald på matrikel. Det affald som kommer på virksomheden, håndteres af eksterne.

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-12-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbeva-	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,01

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

- Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.
- Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
- Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Søren Vigsø Stein Nielsen
Natur, Klima og Miljø
Ballerup Kommune