

Forsyning Helsingør  
Att.: Jørgen Holler

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 24.10.2019  
Sagsnr. 19/2085

Sagsbehandler  
**Malene Kamstrup**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 24 54  
mka55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

### **Referat fra miljøtilsyn**

Helsingør Kommune tilså varmeværket på H P Christensens Vej den 23. oktober 2019. Dette brev er et referat og en opfølgning.

Formålet med tilsynet var at se, at værket er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøgodkendelserne og miljøbeskyttelsesloven generelt. Tilsynet var prioriteret, så fokus var på den flisfyrede kedel.

### **Konklusion**

- Vi aftalte, at når Force kommer og måler næste gang, vil I notere jeres egne målte data for CO i samme periode. Når vi så har rapporten fra Force, kan vi sammenligne de målte resultater.

### Emissioner

Emissionsmålingerne i oktober 2018 viste en emission på støv på 100 mg/Nm<sup>3</sup>, hvilket er præcis på grænsen. Jeg bad jer derfor om at gøre noget for at bringe koncentrationen af støv ned. I fortalte, at I rutinemæssigt rengør cyklon og dyser i skrubber. Der er derfor ikke noget ekstra, I kan gøre. Dog har I etableret en ekstra skrubber, hvor pH ikke bliver justeret. Det kunne måske være en fordel at gøre det.

Målingerne i 2018 viste også, at jeres egen CO måler målte helt forkert. Der var noget mærkeligt, for de data I loggede under målingen var nogenlunde fornuftige, mens Forces resultat direkte fra instrumentet var meget forkerte. Siden har DGTec tjekket instrumentet. Vi aftalte, at når Force kommer og måler næste gang, vil I notere jeres egne målte data for CO i samme periode. Når vi så har rapporten fra Force, kan vi sammenligne de målte resultater.

I fortalte, at næste måling bliver december 2019. Jeg accepterede, at det er lidt for

sent.

Affald

Siden sidst har I fået rettet registreringer i affaldsdatasystemet, så de nu stemmer.

Planer for fremtiden

Nu, hvor det nye flisfyrede kraftvarmeværk er kommet i gang, er det planen, at de mindre værker skal have færre driftstimer. Den lille flisfyrede kedel skal derfor alene være i drift tre måneder om sommeren, hvor det store anlæg dels er ude til revision og dels er for stort til det lille varmebehov. I vil derfor flytte emissionsmålingen til om sommeren.

Virksomhedens navn	Forsyning Helsingør A/S
Virksomhedens adresse	H P Christensens vej, 3000 Helsingør
CVR	3265 4193
Listepunkt	G201
Baggrund for tilsynet	Prioriteret
Dato for tilsynet	23. oktober 2019
Der er ført tilsyn med:	Fliskedlen
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	OK
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej

**Offentliggørelse**

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk), hvor alle kan se den. Har I nogen bemærkninger til dette brev, så kom venligst med dem inden den 11. november 2019.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup  
Ingeniør