



Skjern Maskinforretning A/S  
Sakskærvej 100  
6800 Varde

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

## Tilsynsrapport

**Virksomhed** Skjern Maskinforretning A/S

**Adresse** Sakskærvej 100, 6800Varde

**CVR nr.** 36426357

**Dato for tilsyn** Den 07.09.2022

**Fra virksomheden deltog** Flemming Albæk

**Tilsynet udført af** Anne Marie Thomsen

**Bemærkninger/opfølgning til tilsynet** *Udendørs placeret olietank og tankplads*  
Olietanken til diesel er placeret udendørs på grusbelægning.  
Ifølge § 27, stk. 3 og § 38, stk. 2 i olietanksbekendtgørelsen skal olietanke placeres på et jævnt og varigt stabilt underlag.

Derudover skal tankpladser indrettes så der umiddelbart under udleveringsstanderen og tankningsområdet etableres et areal, som er impermeabelt overfor benzin og diesel, så mindre spild bliver synligt.

Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra tanken til yderkanten af den impermeable belægning.

Se Varde Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier,

[https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2021/10/forskrift\\_for\\_opbevaring\\_og\\_haandtering\\_af\\_olie\\_og\\_kemikalier.pdf](https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2021/10/forskrift_for_opbevaring_og_haandtering_af_olie_og_kemikalier.pdf)

Ved tilsynet foreslog Flemming, at olietanken kunne placeres på en jernplade. Dette vurderes at være en acceptabel løsning, såfremt pladen er stor nok.

*Opsugningsmateriale forurennet med olie*

Varde Kommune **henstiller**, at opsamlingsmateriale forurennet med for eksempel olie sorteres fra

**20-09-2022**

AMOT

Direkte tlf.: 7994 7559

**Sagsnr.: 22/2759**

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

Side 2 / 2

<b>Type af virksomhed</b>	A53
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret tilsyn
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Opfølgning siden sidste tilsyn. Fysisk gennemgang af virksomheden.
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Ikke relevant
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.
<b>Risikoscore</b>	3,14
<b>Brugerbetaling</b>	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3,5 timer.

#### Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

**Anne Marie Thomsen**  
Miljøsagsbehandler

E [amot@varde.dk](mailto:amot@varde.dk)