

Vejle Fjernvarme
Langelinie 60
7100 Vejle

Lotta Ann Jakobsen Boe

Lokal tlf.: 76 81 24 20
LOABO@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

13. december 2023

J. nr.: 09.20.20-P19-188-
23

Afgørelse om registrering af bestående mellemstore fyringsanlæg på Langelinie 60, 7100 Vejle

Vejle Kommune har den 24. august 2023 modtaget anmeldelse af bestående mellemstore fyringsanlæg beliggende på Langelinie 60, 7100 Vejle. Anmeldelsen er indsendt jævnfør bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹.

Vejle Kommune har den 12. september 2023 kvitteret for modtagelse af fuldt oplyst fyldestgørende anmeldelse for det samlede anlæg bestående af 5 kedler med en indfyret effekt på i alt 42 MW. På anlægget fyres med naturgas, med mulighed for at kunne fyre med gasolie og bioolie. Anlægget anvendes i nød- og spidsbelastningssituationer.

I anmeldelsen er ikke modtaget anmodning om dispensation efter §53 (støjgrænser), §54 (støjgrænseværdi), §55 (SO₂-grænseværdi og §57 (iltkrav) iht. §72, nr. 2.

Med udgangspunkt i de indsendte oplysninger i anmeldelsen, er det Vejle Kommune vurdering at:

- Idet anlægget anvendes som nød- og spidslastanlæg, er det Miljøstyrelsens vurdering anlægget skal reguleres som et spidslastanlæg. Link til vejledende udtalelse fra MST: <https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledende-udtalelser-om-mellemstore-fyringsanlaeg/10-noedanlaeg>
- fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3 – 6 fra den 1. januar 2025 (§ 82, stk. 2, nr. 1).
- der ikke er grundlag for at stille skærpede eller supplerende krav af hensyn til omgivelserne, jævnfør §§49 og 50 bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹

Teknik & Miljø Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
industri@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Bekendtgørelse nr. 1535 af 9.12.2019 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore Fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

Der gøres opmærksom på, at kommunens accept af virksomhedens nuværende indretning og drift, ikke forhindrer kommunen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger, eller nedlægge forbud mod aktiviteter i tilfælde af, at disse giver anledning til væsentlig forurening.

Afgørelse om registrering

Vejle Kommune meddeler hermed, at anlægget på Langelinie 60, 7100 Vejle er registreret.

Registrering af anlægget offentliggøres via Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk

Afgørelsen om registrering kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 97.

Bortfald af miljøgodkendelse med udgangen af 2024

Som følge af overgangen til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹, bortfalder følgende miljøgodkendelse pr. 1. januar 2025:

- Revideret miljøgodkendelse til Vejle Fjernvarme dateret den 06.05.2013.

Er der spørgsmål kan jeg selvfølgelig kontaktes.

Venlig hilsen

Lotta Ann Jakobsen Boe