

Tillæg til miljøgodkendelse

Ændring af brænder til olie- og gas

DLG Fabrik Skave
Nørrevang 23, 7500 Holstebro



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	1
INDHOLDSFORTEGNELSE	2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	4
ANSØGNINGEN.....	5
AFGØRELSEN OMFATTER.....	6
MEDDELELSE OM GODKENDELSE.....	7
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	8
Generelt.....	8
Luftforurening.....	8
Egenkontrol.....	8
Præsentationskontrol	8
Driftsjournal	9
OFFENTLIGGØRELSE, KLAGEVEJLEDNING OG GENERELLE FORHOLD	9
Offentliggørelse	9
Klagevejledning	9
Orientering om klage	9
Aktindsigt.....	10
Søgsmål.....	10
Afgørelsens udnyttelse.....	10
Orienteringsliste.....	10
Retsbeskyttelse og anvendelse af standardvilkår.....	11
Sagens akter m.m.....	11
MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN.....	12
Miljøgodkendelsens vilkår.....	12
Planlægningsmæssig status.....	12
Baggrund for de stillede vilkår.....	12
Jord og grundvand.....	12
Støj	12
Luft	12
Driftsjournal	13
Præsentationskontrol	13
Basistilstandsrapport – Afgørelse om ingen udarbejdelse.....	13
Miljøvurdering.....	13
BAT	13

VURDERING I FORHOLD TIL INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER SAMT BESKYTTELSE AF VISSE ARTER	15
HOLSTEBRO KOMMUNES SAMLEDE VURDERING AF VIRKSOMHEDEN	16
Bilag 1 – Vurdering af behov for basistilstandsrapport	17
Bilag 2 – Placering af olietank	18
Bilag 3 – OML notat	19
Bilag 4 - Dokumentation af vilkår til støj	20
Bilag 5 – Virksomhedens ansøgning	21

Stamblad for virksomheden

Godkendelsesdato	d. 1. august 2023
Virksomhedsnavn, jf. CVR	DLG Fabrik Skave
Virksomhedens ejer	Dansk Landbrugs Grovvarereselskab A.M.B.A
CVR-nr. / P-nr.	24246930 / 1008617003
Virksomhedens adresse	Nørrevang 23, 7500 Holstebro
Virksomhedens telefonnumre	23111187
Virksomhedens kontaktperson(er)	Thorfinn Thordarson
Virksomhedens e-mail	tht@dlg.dk
Matrikel	9AV
Listebetegnelse i Godkendelsesbekendtgørelsen	Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.9
Omfattet af om standardvilkårsbekendtgørelsen	Ja
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen	Nej
Omfattet af Miljøvurderingsloven	Ja
Omfattet af Risikobekendtgørelsen	Nej
Byggetilladelse	Du bedes være opmærksom på, at såfremt dit projekt omfatter udvidelser i form af byggeri, ombygning eller lignende, skal der forinden søges om byggetilladelse hos byggemyndigheden.
Virksomhedens konsulent	NIRAS
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune, Team Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro E-mail: tm@holstebro.dk 96117557
Sagsbehandler, tlf.	Anders Barslev, Miljømedarbejder, tlf. 9611 7816
Sagsnummer	09.02.00-P19-11-22

Ansøgningen

DLG Fabrik Skave har den 18.10.2022 gennem rådgiver NIRAS søgt Holstebro Kommune om tillæg til miljøgodkendelse af udskiftning af nuværende naturgas-brænder til dampkedlen til en kombi-brænder til både naturgas samt gasolie.

I forbindelse med udskiftning af brænder, etableres der en overjordisk olietank på 5.900 L til oplag af den nye brændselstype gasolie. Olietanken opstilles på spildbakke under overdækket område, som ikke er forsynet med afløb. Virksomhedens ansøgningen er vedlagt som bilag.

Nærværende tillæg omhandler kun udskiftningen af virksomhedens naturgasbrænder til dampkedlen med en ny kombi-brænder til både naturgas og gasolie. Virksomhedens øvrige anlæg og aktiviteter reguleres fortsat i følgende miljøgodkendelser.

Virksomhedens miljøgodkendelser:

- Virksomhedens "hovedgodkendelse" Revurderet miljøgodkendelse DLG Fabrik Skave af 28. maj 2015.
- Tillæg til miljøgodkendelse – Tilslutning af processpildevand af 30. juni 2017.
- Tillæg til miljøgodkendelse – Opførelse og drift af silo til kalkskaller af 21. juni 2018.

Kommende revurderingsproces

På grundlag af EU Kommissionens nyeste BAT-konklusioner for store korn- og foderstofvirksomheder skal der foretages en revurdering af virksomhedens aktiviteter på lokaliteten. Virksomhedens "hovedgodkendelse" samt tillæg vil i den forbindelse blive sammenskrevet i en samlet revurderet miljøgodkendelse. Vilkår i nærværende tillæg er i tråd med de nye BAT-konklusioner, og forventes derfor at blive overført uændret til den kommende revurdering.

Afgørelsen omfatter

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 28, BEK nr. 2079 af 15/11/2021.
- Miljøvurderingsloven § 21, LBKG 2023-01-03 nr. 4.

Meddelelse om godkendelse

Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne, gældende plangrundlag og bilaget til denne godkendelse.

Tillægget meddeles i medfør af kapitel 5, §33 i Miljøbeskyttelsesloven og i medfør af Godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomhedstypen er omfattet af afsnit 28 i Bekendtgørelse om standardvilkår. Dette medfører, jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 36, at standardvilkår for listebetegnelse 6.4.b.ii.9, er anvendt. I dette tillæg er det kun vilkår, som er strengt relevante for brænderen, der anvendes. Øvrige standard vilkår indføres i den nært forestående revurdering af hele virksomhedens aktivitet.

Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 59, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Holstebro Kommune har på baggrund af høringen ikke modtaget indsigelser/bemærkninger fra virksomhedens side.

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under Offentliggørelse, klagevejledning og generelle forhold.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne godkendelses dato.

På Holstebro Kommunes vegne

Anders Barslev,
Miljømedarbejder

Miljøgodkendelsens vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.

Luftforurening

Der gøres opmærksom på, at vilkår 12-15 i Miljøgodkendelse af d. 5. maj 2015 stadig er gældende. Nu indføres for den nye kombi-brænder i tillæg at:

2. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1 og 2.

Tabel 1: Emissionsgrænseværdier for indirekte fyret dampkedel.

Afkast nr.	Anlæg (Samme anlæg, men med forskellig brændsel)	Samlet indfyret effekt	Emissionsgrænseværdi mg/Nm ^a m ³ ved 10% O ₂	
			CO	NO _x ^b
11	Naturgasfyret dampkedel	2 MW	75	65
11	Gasoliefyret dampkedel	2 MW	100	110

a) normal = referencetilstanden (0°C, 101,3 kPa, tør røggas).

b) NO_x regnet vægtmæssigt som NO₂.

Tabel 2:

Parameter	B-værdi mg/m ³
NO _x	0,125
CO	1

Egenkontrol

Præstationskontrol

3. Senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol dokumenteres, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 2, tabel 1 og 2 er overholdt.

Målinger skal foretages som præstationskontrol med 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan

tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, herunder også for lugt, dog normalt højst hvert andet år. Holstebro Kommune kan kræve, at virksomheden på grundlag af de udførte målinger lader foretage beregninger af koncentrationerne i omgivelserne. Beregningerne skal foretages ved hjælp af OML-modellen.

4. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid.

Driftsjournal

5. Dato for serviceeftersyn og indregulering af brændere på tørreri og dampkedler. Service- og indreguleringsrapport på brændere på tørreri og dampkedler skal opbevares sammen med driftsjournalen.

Offentliggørelse, klagevejledning og generelle forhold

Offentliggørelse

Du kan se afgørelsen på weblager, som er Holstebro Kommunes digitale arkiv. Gå til [Weblager](#) og vælg Holstebro under punkter "Vælg den ønskede kommune" Herefter kan du vælge den ønskede adresse, eller vælg samtlige annonceringer under menupunktet "Søgning". samt på [Digital MiljøAdministration](#). Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 24. juli 2023

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Orientering om klage

Hvis Holstebro Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen ansøger.

Herudover orienterer Holstebro Kommune ikke ansøger.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Afgørelsens udnyttelse

Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter godkendelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses. **For god ordens skyld gøres opmærksom på, at byggeri ikke må påbegyndes, før der også er meddelt en byggetilladelse.**

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Orienteringsliste

Klageberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr.: 1002121278 - (Interesseorganisation)
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR: 37105562, P-nr.: 1020864415 - (Myndighed)
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr.:1001874009 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr.: 1001751945 - (Interesseorganisation)
- FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr.: 1004659823 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr.: 1001712827 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr.: 1011976545 - (Interesseorganisation)
- Dansk Sejlunion, CVR: 62496517, P-nr.: 1002154919 - (Interesseorganisation)
- Friluftsrådet, CVR: 56230718, P-nr.: 1003112789 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Idrætsforbund, CVR: 56808310, P-nr.: 1003118933 - (Interesseorganisation)
- DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH, CVR: 47340810, P-nr.: 1001895314 - (Interesseorganisation)
- Sundhedsstyrelsen, CVR: 12070918, P-nr.: 1003398314 - (Myndighed)

Foroffentlighed – bilag 1 virksomheder

Inddragelse af offentligheden er sket gennem annoncering af modtagelse af ansøgning i perioden 26.06.2023 til den 24.07.2023

Retsbeskyttelse og anvendelse af standardvilkår

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder, blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger, kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revurderes ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Sagens akter m.m.

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:

Afsender	Emne	Dato
DLG Fabrik Skave	Indsendelse af ansøgning	18.10.2023
Holstebro Kommune	VVM – Screening høring berørte myndigheder	26.06.2023
Holstebro Kommune	Miljøgodkendelse Intern høring	26.06.2023
Holstebro Kommune	Forannoncering	26.06.2023
Holstebro Kommune	Partshøring af ansøger	03.07.2023

Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

Miljøgodkendelsens vilkår

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. under listepunkt 6.4.b.ii.9. I bekendtgørelse om standardvilkår fremgår det af afsnit 28 at listepunkt 6.4.b.ii.9, er omfattet af standardvilkår. Disse vilkår er indarbejdet i tillægget til miljøgodkendelsen, i det omfang de er relevant for den ansøgte aktivitet.

Planlægningsmæssig status.

Virksomheden er beliggende på adressen Nørrevang 23, Skave, 7500 Holstebro i Lokalplanområde NR. 282 for industri- og erhvervsområde nord for Skave. Erhvervsområdet ligger i byzone og har et areal på ca. 17,5 ha. Lokalplanen blev udarbejdet bl.a. for, at sikre udvidelsesmuligheder for grovvarefirmaet DLG.

Den sydlige del af erhvervsområdet består af landbrugsprægede arealer og agere som afstandsbuffer mellem virksomheden og boligområdet mod syd 09.B.01 – Boliger ved Rosenparken, Skave.

Mod nord, øst og vest grænser erhvervsområdet op til det åbne land, som består af landbrugsprægede arealer. Nærmeste bolig i det åbne land er beliggende ca. 150 m. vest for virksomheden.

Kommunen vurderer at virksomhedens ændring fra naturgas-brændere til naturgas- og fasolie-brændere ikke påvirker omkringliggende områder i en grad der er uforenelig med områdernes formål og sårbarhed.

Baggrund for de stillede vilkår

Jord og grundvand

Det er vurderet, at der allerede i virksomhedens hovedgodkendelse (miljøgodkendelse af 28. maj 2015). er tilstrækkelige vilkår omkring sikring af jord og grundvand i forhold til oplag af olie og kemikalier, til at dække opstillingen af olietank til opbevaring af brændstof til den nye naturgas- og gasolie-brændere.

Støj

Der er tilstrækkelige vilkår for støj i hovedgodkendelsen.

Luft

I nærværende tillæg sættes der vilkår om luftforurening der relaterer sig til den nye naturgas- og gasolie-brændere.

Driftsjournal

Vilkår om, at service- og indregulering af den nye naturgas- og gasolie-brænder også skal noteres i driftsjournal, sådan som der skulle for tidligere brænder.

Præsentationskontrol

Den nye naturgas- og gasolie-brænder skal undergå præsentationskontrol, sådan som tidligere brænder ligeledes har gjort. Dette for at sikre at brænderen overholder emissionsgrænseværdien.

Kommunen hæfter sig ved at også andre kommuner har stillet vilkår om præsentationskontrol ved godkendelse af udskiftninger af brændere ved andre af DLGs anlæg, og at det er i overensstemmelse med FDM-BREF's BAT-krav.

Basistilstandsrapport – Afgørelse om ingen udarbejdelse

Holstebro Kommune træffer hermed afgørelse efter Godkendelsesbekendtgørelsens §16 stk. 1 om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport i henhold til bekendtgørelsens §15.

IE-virksomheder er omfattet af krav om vurdering af behov for basistilstandsrapport (BTR) jf. Godkendelsesbekendtgørelsens §15. Virksomheden har derfor i forbindelse med ansøgning om udskiftning af brænderen, indsendt specifik redegørelse med vurdering af behov for basistilstandsrapport i relation til udskiftningen af brænderen. Redegørelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i EU-vejledningen om basistilstandsrapport, trin 1-3.

Virksomheden har således foretaget en vurdering i forhold til stoftype- og mængde, håndteringsprocesser, og fysisk indretning af området for oplag og håndtering. Der konkluderes i redegørelsen, at der ikke er grund til at formode en fremtidig risiko for forurening af jord- og grundvand, og at der dermed ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport. Holstebro Kommune tilslutter sig denne vurdering og konklusion.

Hovedårsagen til kommunes vurdering er, at olietanken opstilles på tæt belægning under overdække, som ikke er forsynet med afløb. Tanken er desuden placeret på en spildbakke med et opsamlingsvolumen på 1.200L. Tanken er typegodkendt og det sikres, at tanken ikke kan påkøres. Yderligere redegørelse og vurdering kan ses af bilag 1.

Miljøvurdering

Holstebro Kommune har foretaget en screening i henhold til Miljøvurderingsloven og habitatreglerne, og har truffet særskilt afgørelse d. 01.08.2023 om at udskiftning af naturgasbrænder til kombi-brænder til naturgas og gasolie ikke må antages at kunne påvirke omkringliggende miljø og natur væsentligt.

BAT

Det er et grundlæggende element i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal søge at minimere deres miljøpåvirkning ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Følgende er gældende for BAT i virksomhedens miljøgodkendelse. De standardvilkår, der findes for virksomheder omfattet af Bilag 1 og 2, betragtes som BAT. Hvis kun en del af virksomheden er omfattet af standardvilkår, gælder:

Hvis aktiviteterne kan adskilles, betragtes standardvilkårene som BAT for den del, der er omfattet af standardvilkårene, og kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund for virksomhedens øvrige aktiviteter.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at DLG Fabrik Skave i forbindelse med udskiftningen af naturgasbrænder til kombi-brænder, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik.

Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.

Afstanden til det nærmest liggende Natura 2000-område er 8 km.

Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær virksomheden. Småflagermus findes dog overalt, men projektet vurderes ikke at ville påvirke arterne negativt.

Holstebro Kommunes samlede vurdering af virksomheden

På baggrund af den miljøtekniske vurdering, finder Holstebro Kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Virksomhedens forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet og sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af virksomhedens drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne godkendelse overholdes.

Bilag

Bilag 1 – Vurdering af behov for basistilstandsrapport

Bilag 2 – Placering af olietank

Bilag 3 – OML notat

Bilag 4 - Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra kommunen fremlægges som følger:

- Målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
- Kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 2362 af 26. november 2021. Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

For faste støjkluder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. Støjgrænserne anses for overholdt, når den målte eller beregnede værdi minus ubestemtheden på måle- eller beregningsresultatet er mindre end støjgrænsen.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjkluderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjklude, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt. 3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

Driftsforhold under målingerne

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

Bilag 5 – Virksomhedens ansøgning