

Miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsdokumentation for oplag af fyrværkeri.

Virksomhed **H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS**

Adresse **Nordlige Parallelbane 8
7184 Vandel**

CVR nr.: 27412793

Listetype: J201: Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Dato 25. november 2020
Journal nr. 09.02.11-P19-4-20
Sagsbehandler Dorit Tyrre Pedersen

Sammendrag

Vejle Kommune har den 14. september 2020 modtaget en ansøgning fra H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS om opbevaring af fyrværkeri i 3 bygninger (nr. 8, 17 og 20) samt i containere på adressen Nordlige Parallelbane 8, Vandel. Der ønskes opbevaring af 49.99 tons NEM (Netto Eksplosive Mængder).

H.C. Andersen Festfyrværkeri er en fyrværkerivirksomhed, hvis aktiviteter omfatter, import, oplag, pakning og distribution af fyrværkeriartikler. Aktiviteterne hos H.C. Andersen Festfyrværkeri er omfattet af både godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt J201 – Kolonne 2 virksomheder og Risikobekendtgørelsens bestemmelser for kolonne 2 virksomheder.

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af ovenstående bekendtgørelser kræver det miljøgodkendelse samt accept af sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen.

Vejle Kommune er myndighed med hensyn til miljøgodkendelsen. Accept af sikkerhedsdokumentationen indarbejdes i miljøgodkendelsen og er vurderet i samarbejde med risikomyndighederne: Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen, Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi.

Accept af sikkerhedsniveau

Accepten af sikkerhedsniveauet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 og risikobekendtgørelsens §13

Vejle Kommune meddeler hermed accept af det samlede sikkerhedsniveau for H.C. Andersen Festfyrværkeri. Sikkerhedsniveauet er beskrevet i sikkerhedsdokumentet fra november 2020 med supplerende materiale.

Begrundelse for accept af sikkerhedsniveau

I sikkerhedsdokumentet, som omhandler etablering af oplag af fyrværkeri, er der redegjort for sikkerhedsniveauet på H.C. Andersen Festfyrværkeri. Sikkerhedsniveauet skal altid som minimum være på niveauet som beskrevet i sikkerhedsdokumentet. Sikkerhedsdokumentet skal løbende vedligeholdes, så det er tilpasset oplaget af fyrværkeriartikler.

Vurdering af sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsniveauet er sket i samarbejde med Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen, Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi. Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune skal inden for hvert sit myndighedsområde meddele afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering af oplag af fyrværkeri hos H.C. Andersen Festfyrværkeri på følgende vilkår:

Vilkår:

Generelle vilkår

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om miljøgodkendelsen samt i sikkerhedsdokumentet.
2. Driftspersonalet skal til enhver tid være bekendt med sikkerhedsledelsessystemet og instrukserne/procedurernes indhold inden for den enkeltes funktion- og ansvarsområde.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Drift

4. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at virksomheden overholder de i vilkår 5 og 6 tilladte mængder.
5. Virksomheden må totalt incl. defekt fyrværkeri maksimalt opbevarer 49,9 tons (NEM) fyrværkeri.
6. Virksomheden må maksimalt opbevare de i sikkerhedsdokumentet beskrevne mængder fyrværkeri, i containere samt bygning 8, 17 og 20.
7. Virksomheden må kun oplagre fyrværkeriartikler i kategori 1.3G eller mindre farlig klassifikation.
8. Opbevaring af fyrværkeriartikler skal ske i lukkede papemballager. Der tillades pakkeafsnit i bygning 8.
9. Virksomheden skal tydeligt markere defekt fyrværkeri.
10. Virksomheden skal vedligeholde sikkerhedsforanstaltninger jf. sikkerhedsdokumentet, således at risikoen for at der opstår uheld formindskes og konsekvensen af eventuelle uheld minimeres.

Støj

11. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige grænseværdierne i nedenstående tabel.

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aften timerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden.

Grænse- værdi Områdetype	Hverdag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14 dB(A)	Hverdag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn og helligdag kl.07-22 dB(A)	Alle dage kl. 22-07 dB(A)	Støjens maksimal- værdi kl. 22-07 dB(A)
Erhvervsområde	60	60	60	-
Boliger i det åbne land	55	45	40	55
Boligområde for åben og lav bebyggelse	45	40	35	50

Affald

12. Virksomheden affald, inklusiv defekt fyrværkeri som ikke længere kan anvendes til fyrværkeriformål, skal løbende bortskaffes, dog minimum én gang årligt.

Forebyggelse

13. Virksomheden skal registrerer alle driftsuheld samt nærved-uheld, hvor der er risiko for en miljøeffekt. Registreringen skal minimum indeholde oplysninger om, hvad der er sket, hvilken miljøeffekt det har haft samt hvad der er foretaget for at afhjælpe skaden og forebygge at uheldet gentages.
14. Ved brand i fyrværkerioplage skal virksomheden foretage nødvendig oprensning af jorden for miljøskadelige stoffer, som uheldet har forårsaget. Virksomheden skal dokumentere, at der ikke efterlades væsentlig forurening efter evt. uheld.

Egenkontrol

15. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal ansøger gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at vilkår 11 om støj overholdes. Dokumentationen kan dog højst forlanges en gang årligt.

Dokumentationen skal ske i form af resultater af støjmåling, som er udført efter de til enhver tid gældende anvisninger fra Miljøstyrelsen eller i form af beregninger udført efter den til enhver tid gældende nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder.

Målinger og beregninger skal udføres af et firma, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj”.

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- og beregningsmetode skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er udført.

Journalisering

16. Der skal føres driftsjournal over oplagrede fyrværkeriartikler. Driftsjournalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Den oplagrede mængde af tons NEM i hvert enkelt lager jf. vilkår 6. Oplysningerne skal journaliseres dagligt.
- Den oplagrede mængde af tons NEM total i virksomheden jf. vilkår 5. Oplysningerne skal journaliseres dagligt.
- Klassifikation af de oplagrede fyrværkeriartikler.
- Mængden af defekt fyrværkeri og bortdømt fyrværkeri, der er oplagret samt mængden af bortskaffet affald med angivelse af modtager.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

Begrundelse for miljøgodkendelsen

Vejle Kommune vurderer:

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra produktionen
- at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og bilag IV arter, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsens §6, ikke er nødvendig.
- at de anmeldte aktiviteter kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele miljøgodkendelse til H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS er til stede.

Grundlag for afgørelsen

Lovgrundlag m.m.

- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomheder
- Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 14. september 2020 og supplerende materiale
- Sikkerhedsdokument dateret november 2020.

Oplysninger om ansøger

H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS
Nordlige Parallelbane 8
7184 Vandel

CVR-nr.: 27412793

P-nr.: 1010181107

Listepunkt J201 – Kolonne 2 virksomheder

Planforhold

H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS er placeret på Erhvervspark Vandel. Arealet er omfattet af lokalplan ER 2.3.1.

VVM

Det er Vejle Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bilag 2 pkt. 6c – Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

Vejle Kommune har derfor lavet en VVM-screening af det anmeldte projekt. Med udgangspunkt i VVM-screeningen er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke giver anledning til væsentlige miljø påvirkninger. Screeningsafgørelsen meddeles samtidig med denne afgørelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (Natura 2000-område nr. 82). Både Randbøl Hede og klitterne i Frederikshåb Plantage er EF-habitatområder (H71). Randbøl Hede er desuden EF-fuglebeskyttelsesområde (F46).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 71

Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 46

Fugle:	trane (Y)	tinksmed (Y)
	hedelærke (Y)	rødrygget tornskade (Y)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl.

Klitterne i Frederikshåb Plantage ligger 1,2 km syd for projektområdet. Randbøl Hede ligger 2,3 km syd for projektområdet. Da der ikke er nogen arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, vurderes det, at projektet ikke har nogen betydning for habitatområdet. Det vurderes, at fuglearterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet Randbøl Hede ikke vil blive påvirket på grund af afstanden på over 2 km.

Andre arter i Frederikshåb Plantage

I Frederikshåb Plantage findes natravn og hedelærke (sidstnævnte er på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede). Bestanden vurderes til at være 2-4 par natravn og 2-6 par hedelærke. Bestanden af natravn er den eneste i Vejle Kommune. Bestandene er så vidt vides stabile, men dog så små, at de må anses for at være sårbare. De nærmeste kendte sangposter/yngeområder for natravn og hedelærke er ca. 1 km sydvest for den vestlige ende af startbanen. Andre kendte sangposter/yngeområder ligger ca. 2 km syd for startbanen. Det vurderes, at fuglene er mest sårbare over for støj i yngleperioden medio april til primo august, og i løbet af døgnet er de mest sårbare i perioden fra kl. 21 til kl. 08, hvor de synger for at hævde territorium og tiltrække mager. Begge fuglearter er trækfugle og effekten af støjforstyrrelser uden for perioden medio april til primo august vurderes derfor at være lille.

Rødrygget Tornskade yngler i Frederikshåb Plantage (og rødrygget tornskade er ligesom hedelærke på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede). Der er ca. 10 par i plantagen og arten er tilknyttet lysninger i skoven, hvor dens sangpost vil være. I modsætning til hedelærke og natravn er sangen ikke vidt lydende. Det vurderes, at den ikke vil være særlig følsom over for støj.

Det kan derfor udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000 områderne. Det er endvidere vurderet, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rastområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Indretning og drift

H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS er en godkendelsespligtig fyrværkerivirksomhed, hvis aktiviteter omfatter import, oplag, pakning og distribution af fyrværkeriartikler.

Støj

Den primære støjpåvirkning fra virksomheden kommer fra henholdsvis intern og ekstern transport med lastbil og gaffeltruck. Både intern og ekstern transport forekommer hovedsageligt i perioden november – januar. I miljøgodkendelsen er der fastsat støjgrænser for de tilstødende arealer. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhedens samlede aktiviteter kan overholde støjgrænserne i miljøgodkendelsen.

Bedst tilgængelige teknik

Der findes ikke BREF-dokumenter eller BAT konklusioner som specifikt omhandler oplag af fyrværkeriartikler. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning og drift kan betegnes som BAT mht. affaldsproduktion, reduktion af risiko for uheld m.m. jævnfør kriterierne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Risikoforhold

H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS er omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser for kolonne 2 virksomheder, da der oplagres op til 49,9 tons eksplosiver (NEM). Kolonne 2 virksomheder er forpligtiget til at udfærdige en sikkerhedsdokument, som beskriver virksomhedens håndtering af oplag m.v. Sikkerhedsdokumentet indeholder endvidere en beskrivelse af mulige uheld og de tiltag virksomheden har gennemført med henblik på at forebygge uheld.

Behandlingen af sikkerhedsdokument foretages i samarbejde med Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen, Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi

Bilag

- Bilag 1: Kort over virksomheden med ydre og indre sikkerhedszoner

Kopiliste

- Arbejdstilsynet, Lise Fredslund Haahr lfha@at.dk
- Trekantområdets Brandvæsen, Hans Egon Bendorff, hansegon.bendorff@trekantbrand.dk og Arne Christensen arne.christensen.trekantbrand.dk
- Sikkerhedsstyrelsen, Pernille Enoch, PEP@sik.dk
- Sydøstjyllands Politi sojyl-politistab-plan@politi.dk Att: Ken Fenger
- Erhvervspark Vandel ApS, ol@bregentved.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2,1 sal, 6000 Kolding, stps@stps.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk og trekantomraadet@friluftsraadet.dk

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser) den 27. november.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 25. december 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.