



Tilsynsnotat - Virksomheder			
Virksomhed	Gentofte Hospitals Varmecentral	Sags nr.	GEO-2017-00747
Adresse	Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup	Virksomhedstype	Listevirksomhed.
CVR-nr.	29190623	Tilsynsdato	25-10-2017
Kontaktperson (funktion)	Thomas Sørensen Teknisk chef, Gentofte Hospital Michael Sørensen Miljø- og Energikoordinator, Region Hovedstaden	Tilsynsførende	Mette Henningsen Birgitte Olsen
Kontaktoplysninger	Thomas Sørensen 38673303 Thomas.soerensen.01@regionh.dk Michael Sørensen 38681454 Michael.wedel.soerensen@regionh.dk	Tilstede ved tilsynet fra virksomheden	Thomas Sørensen Michael Sørensen
Formål med tilsynet	Basistilsyn <input checked="" type="checkbox"/> Tilsynskampagne <input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn <input type="checkbox"/>		
Beskrivelse af virksomheden			
<p>Virksomheden blev miljøgodkendt i 2000.</p> <p>Aktiviteter på virksomheden: Varmecentral med 3 dampkedler på 9,3 MW, 9,3 MW og 2,4 MW. Generelt er der 10 mdr. drift på den lille kedel, mens der er 2 mdr. drift fordelt på de to store. Herudover varmevekslere, varmtvandsbeholdere, omvendt osmoseanlæg til fremstilling af demineraliseret vand til varmecentralen samt nødgenerator. Anlægget kører kontinuerligt og fungerer som spidslastværk for CTR.</p> <p>Ved tilsynet blev virksomhedens samlede miljøforhold gennemgået.</p> <p>Virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven, herunder bekendtgørelse bek. Nr. 1454 af 20-12-2012 om godkendelse af listevirksomheder, under bilag 2 og listepunkt G201: Varmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.</p> <p>Afstand til forureningsfølsomt område: Virksomheden er placeret i OSD-område.</p>			
Egenkontrol/Rapportering			
Tilsynet er endnu ikke afsluttet			
Jordforurening			
Ejendommen er forureningskortlagt på V1 af Region Hovedstaden Der er ikke konstateret ny jordforurening ved tilsynet.			
Håndhævelser			
Tilsynet er endnu ikke afsluttet			
Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden			Dato
Notat fremsendt til kommentering hos virksomheden			13-11-2017