



Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2018

Virksomheds navn/ ejer	Tårs Slagtehus
Adresse	Bredgade 61,
Dato for tilsyn	14.02.2018
Virksomhedstype	F51 Slagterier <10.000t/5.000t
CVR-nr.	25919106
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktiviteter
- Spildevand
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Byggetilsyn blev udført samtidig, men afrapporteres særskilt.

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:

14-02-2018	Henstilling	<p>Påmindelse om at vaskepladsen skal kobles på spildevandskloak, nu hvor der er blevet separatkloakeret i området. Samtidig krav om fedtudskiller.</p> <p>Redegørelse for kloakering af slagtehus og vaske/læsse/oplagsplads, med tegninger, skal indsendes af autoriseret kloakmester.</p> <p>Fedtudskiller skal være på plads ved tilkobling til spildevandskloaken, og fristen er den samme som for at separatkloakere grunden, dvs. 1. april 2018.</p> <p>Påbud efter §28/30 i Miljøbeskyttelsesloven kan komme på tale.</p>
-------------------	-------------	---

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurenet-grund>