

Oplysninger til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Ringsted Kraftvarmeværk A/S
Virksomhedens adresse	Jættevej 5, 4100 Ringsted
Virksomheden CVR nummer P-nummer:	34609705
Dato for tilsyn	17.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Der er tale om et Basis, varslet tilsyn
Karakteren af virksomheden	Virksomheden er en G201 Kraft-varmeanlæg,effekt 5-50 MW
Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens miljøforhold
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. Grunden er ikke kortlagt efter V1 eller V2.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens evt. indberetning om egenkontrol	<p>Der er udført prøvningskontrol vedr. luftemissioner i 2010, 2012 og i 2015.</p> <p>I henhold til standardvilkårene for gasmotoranlæg er der krav om målinger for hvert 3. år ved en årlige driftstid mellem 100 og 1500 timer.</p> <p>Værket har været i drift ca. 400 timer i 2018.</p> <p>Der er udført prøvningskontrol vedr. luftemissioner i december 2021 som viser at grænseværdierne i gasmotorbekendtgørelsen er overholdt.</p> <p>Virksomheden mangler at genetablere overvågning for ammoniak ved afløb nr. 5.</p> <p>Overvågningen skal genetableres hurtigst muligt.</p>

