



Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen

Nordgroup a/s  
Att. Ebbe T. Naamansen  
Lindholmvej 3  
5800 Nyborg

Virksomheder  
J.nr. MST-1270-00903  
Ref. Johje/olkri  
Den 22. august 2013

# MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

## For:

**Nordgroup a/s, ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt**

Lindholmvej 3, 5800 Nyborg

Matrikel nr.: 1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg Kommune

CVR-nummer: 34-48-44-14

P-nummer: 1.003.042.669

Listepunkt nummer: bilag 1, punkt 5.2.c – ” 5.2. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: c) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag.”

## Vilkårsændringen omfatter:

Ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt af 12. februar 2008.

Dato: 22. august 2013

Godkendt:

Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør

Annonceres den 22. august 2013.

Klagefristen udløber den 19. september 2013.

Søgsmålsfristen udløber den 22. februar 2014.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt på bilag 1.

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om ændring af vilkår, godkender Miljøstyrelsen hermed ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

### **Vilkårsændringen**

Vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt af 12. februar 2008 ændres fra:

"Opsamlingsbrønden skal være forsynet med niveauekontrol for indhold af væske. Eventuel væske i den lukkede brønd skal efterfølgende fjernes. Kontrol af brønden skal dokumenteres i virksomhedens vedligeholdelsessystem."

til:

"Brønd til opsamling af regnvand, tømmes efter behov, således at det sikres, at der ikke henstår regnvand i spildbakken".

### **Sagens oplysninger**

Nordgroup har ved brev af 20. februar 2013 søgt om ændring af vilkår om niveauekontrol for indhold af væske i opsamlingsbrønd i virksomhedens miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt, dateret 12. februar 2008.

Nordgroup a/s ansøger om, at der ikke stilles krav om etablering af niveauekontrol. I tanken opbevares et højviskost produkt, der ved normale omgivelsestemperaturer er fast og direkte sammenligneligt med asfalt vejbelægning. Af samme årsag opretholdes der en temperatur på 130-150 °C i tanken, for at mediet er pumpbart. En eventuel lækage fra tanken vil størkne ved udløb i spildbakken, og således ikke løbe til opsamlingsbrønden.

Desuden befinder der sig løbende personer i området, som vil konstatere en eventuel lækage fra tankanlæggene. Tømning af lastbiler til tanken foregår altid under opsyn.

Nordgroup vurderer, som følge heraf, at etablering af niveauekontrol ikke umiddelbart har nogen miljømæssig effekt, og vilkåret ønskes derfor ændret.

### **Miljøteknisk vurdering**

VVM

Ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt, er efter Miljøstyrelsen Virksomheders opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen<sup>2</sup>. Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer at ændringen af vilkåret vedrører egenkontrol og ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

<sup>2</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt påvirker ikke Kommunekemis samlede kapacitet for behandling af affald.

#### *Miljøforhold*

Ændringen af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt sker i sammenhæng med miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt, dateret 12. februar 2008.

Affaldet i tanken ved en temperatur på 130-150 °C, for at affaldet er pumpbart.

Ved normale omgivelsestemperaturer er affaldet fast og direkte sammenligneligt med asfalt vejbelægning.

Det er Miljøstyrelsen Virksomheders vurdering at en eventuel lækage af affald fra tanken vil størkne ved udløb i spildebakken, og således ikke løbe til opsamlingsbrønden.

Nordgroup oplyser endvidere at der løbende er personer i området, som vil konstatere en eventuel lækage af affald fra tankanlægget. Tømning af lastbiler til tanken foregår altid under opsyn.

Det er derfor Miljøstyrelsen Virksomheders opfattelse, at ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt ikke vil betyde væsentlige ændringer af Nordgroup udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Bortfald af krav til niveaumåler vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord eller grundvand.

Miljøstyrelsen vurderer, at ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt på Nordgroup, ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet virksomheden ikke i forbindelse med ændringen anvender, fremstiller eller frigiver farlige stoffer der vurderes at være omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

#### *Risiko*

Såfremt ændringen af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt etableres i overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at ændringen ikke vil medføre betydelige ændringer i Nordgroups sikkerhedsniveau.

#### **Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen**

Ved e-mail af 25. februar 2013 har Nyborg Kommune oplyst, at Kommunen ingen bemærkning har til ansøgning fra Nordgroup om ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt.

#### **Virksomhedens bemærkninger til sagen**

Nordgroup har modtaget et udkast af godkendelsen til kommentering, og har den 30. juli 2013 meddelt, at virksomheden ikke har nogen bemærkninger til godkendelsen.

## **Offentliggørelse og klagevejledning**

Ansøgning om ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt har ikke været annonceret, da Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at ansøgningen ikke omhandler en væsentlig ændring.

Denne miljøgodkendelse (vilkårsændring) vil blive annonceret på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

### Miljøgodkendelsen

Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller [ode@mst.dk](mailto:ode@mst.dk). Klagen skal være modtaget senest den 19. september 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

### *Betingelser, mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

### Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

### **Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg; [kommune@nyborg.dk](mailto:kommune@nyborg.dk).

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; [syd@sst.dk](mailto:syd@sst.dk).

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C; [at@at.dk](mailto:at@at.dk),  
att. Lene Stubgaard.

Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg;  
[cap@nyborg.dk](mailto:cap@nyborg.dk).

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø;  
[dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk).

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; [kreds@friluftsradet.dk](mailto:kreds@friluftsradet.dk).

NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N; [noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk).



**NORD**

Nordgroup a/s  
Lindholtvej 3  
DK-5800 Nyborg

Tel +45 6931 7100  
Fax +45 6931 7300  
nord@nordgroup.eu  
www.nordgroup.eu

Miljøstyrelsen  
C.F. Tietgens Boulevard 40  
5220 Odense SØ

Att.: Jørn H. Jeppesen

20. februar 2013  
NJO/ahj

## Ansøgning om ændring af vilkår 19, miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt, af 12.2.2008

Af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt fremgår det, at opsamlingsbrønden, der er placeret i tankspildbakken, skal forsynes med niveaukontrol.

Nordgroup a/s ansøger hermed om, at der ikke stilles krav om etablering af niveaukontrol.

I tanken opbevares et højviskøst produkt, der ved normale omgivelsestemperaturer er fast og direkte sammenligneligt med asfalt vejbelægning. Af samme årsag opretholdes der en temperatur på 130-150 °C i tanken, for at mediet er pumpbart.


En eventuel lækage fra tanken vil størkne ved udløb i spildbakken, og således ikke løbe til opsamlingsbrønden.

Desuden befinder der sig løbende personer i området, som vil konstatere en eventuel lækage fra tankanlæggene. Tømning af lastbiler til tanken foregår altid under opsyn.

Det vurderes, som følge heraf, at etablering af niveaukontrol ikke umiddelbart har nogen effekt, og vilkåret ønskes ændret til:

*"Brønd til opsamling af regnvand, tømmes efter behov, således at det sikres, at der ikke henstår regnvand i spildbakken".*

Med venlig hilsen  
**NORD**

  
Ninna Jøhnsen