

# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.08-K08-10-13

<b>Dato for tilsyn</b>	12.09.2018
<b>Tilsynstype</b>	Samlet tilsyn (basis)

<b>Virksomhedens navn</b>	Gauerslund Fjernvarme Amba
<b>Virksomhedens adresse</b>	Brejning Søndergade 30 7080 Børkop
<b>Virksomhedens CVR nummer</b>	CVR-nr. 18150913 P-nr.
<b>Virksomhedstype</b>	G201 Kraftvarmeanlæg, effekt 5-50 MW

<b>Deltagere fra virksomheden</b>	Keld Sørensen, Driftsleder
<b>Tilsynet blev udført af</b>	Lone Hansen, Vejle Kommune

<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Der er ført tilsyn med de samlede miljøforhold.
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Der er ikke observeret tegn på jordforurening ved tilsynet.
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Ok
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b>	Ja Indskærpelse af tankinspektion af nedgravet olietank.