

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

|           |  |
|-----------|--|
| Adresse:  | Muldbjerg Byvej 25, 6971 Spjald  |
| CVR:      | 38254154   |
| Type:     | H16a: H §16a, ikke IE  |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 02-05-2022   |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luge i teltoverdækning af gyllebeholder: **Luge skal lukkes senest 7 dage efter endt udbringning af gylle.**
- Der er tegn på, at pumpe til restvand ved ensilage-siloer tidligere har været ude af drift. Restvand er tidligere løbet mod nord mod Tarpgårdevej.
- **Det er i 2020 indskærpet, at der skal etableres belægning af asfalt ovenpå udlagt støberisand i delprojekt 2.**
  - Indtil belægningen med asfalt er etableret, skal udlagt støberisand overdækkes med presenning eller lignende.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Pumpe til restvand fra ensilageplads skal altid være i drift. Restvand skal pumpes til opsamling.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

### Der er 18-08-2020 givet følgende indskærpelse:

- Det indskræpes, at der skal etableres belægning af asfalt ovenpå udlagt støberisand i delprojekt 2 jf. vilkår 4.2.6 og 4.2.9 i tilladelsen. Senest 1. marts 2021 skal der til Kommunen fremsendes en tidsplan for etablering af belægningen med asfalt på udlagt støberisand og afslutning af projektet. Indtil belægningen med asfalt er etableret, skal udlagt støberisand overdækkes med presenning eller lignende.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser |                     |  |
|-----------------------------|---------------------|--|
| 02-05-2022                  | Indskærpelse, Miljø | Pumpe til restvand fra ensilageplads skal altid være i drift.<br>Restvand skal pumpes til opsamling. |
| 18-08-2020                  | Indskærpelse, Miljø | Der skal etableres belægning af asfalt ovenpå udlagt støberisand i delprojekt 2.                     |

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

|   |  |
|---|--|
| Godkendelsestype<br>Godkendelsesdato    | Husdyrgodkendelse §16a, 1<br>18-03-2019  |
| Udnyttelse af<br>godkendelse/anmeldelse | <p>§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udnyttelse er foretaget i eksisterende stalde.</li> <li>- Ny gyllebeholder på 5.000 m<sup>3</sup>.: Ikke etableret</li> <li>- Ny plads til kalvehytter: Pladsen er etableret, men anvendes ikke til kalvehytter ved tilsynet.</li> </ul> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.<br/>Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p>§17-anmeldelse fra marts 2017: "Udvidelse af ensilageplads":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladsen er ikke fuldt ud etableret.</li> <li>- Udnyttelsesfrist er 6 år.</li> </ul> <p>Ejer forventer at færdiggøres ensilagepladsen i 2022.</p> |
| Staldtype                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul>  |
| Miljøteknologi -<br>forsuring (stald)   | Ingen krav i §16a miljøgodkendelse.  |
| Skrabeanlæg - gulv                      | Intet krav.  |
| Miljøteknologi -<br>teltoverdækning     | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder på 3.400 m<sup>3</sup>.</li> <li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li> <li>- Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholderen.<br/>Luge er ikke lukket ved tilsynet. <b>Luge skal lukkes senest 7 dage efter udbringning af gylle.</b></p>                |
| Dybstrøelse fra<br>staldanlæg           | Afhentes løbende af biogasanlæg.   |
| Vilkår om beplantning                   | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den eksisterende slørende læhegn mod vest og nord skal bevares og vedligeholdes.</li> </ul>   |

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

| Bygn nr | Afsnit               | I drift | Areal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype/Flexgrupper      | Staldsystem   | Reg. dato  |
|---------|----------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---|------------|
| 1       | Eksisterende kostald | Ja      | 150                     | Malkekøer, kvier og stude | Dybstrøelse   | 29-04-2022 |
| 1       | Eksisterende kostald | Ja      | 1.600                   | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, linespil)                | 29-04-2022 |
| 2       | Tilbygning 2009      | Ja      | 600                     | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | 29-04-2022 |
| 3       | Kalve- og kælvning   | Ja      | 600                     | Alle kvæg                 | Dybstrøelse   | 29-04-2022 |
| 4       | Kalvehytter          | Nej     | 20                      | Kalve (under 6 mdr.)      | Dybstrøelse   | 29-04-2022 |

Dyrehold/produktionsareal

|                  |   |
|------------------|---|
| Produktionsareal | Godkendt plads til kalvehytter anvendes ikke ved tilsynet.  |
| Dyrehold         | <p><u>Ifølge CHR-register 29-04-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægsbesætning: 302 køer, 70 kvier og 5 handyr.</li> <li>- Hobbysvinehold: 5 smågrise 7-30 kg.</li> <li>- Hobbygedehold: 1 voksen hundyr, 2 geder i alt.</li> <li>- Øvrig hestehold.</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Ingen smågrise, 2 geder og 2 heste.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020/2021: 290 årskøer, 38 kvier (0-6 mdr.), 26 kvier (6 mdr.-kælvning), 194 slagtekalve (40-80 kg.), 11 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). 2 kødgeder, 5 smågrise og 2 heste.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> <p>Der er i §16a-miljøgodkendelse ikke givet tilladelse til produktionsareal til grise, geder eller heste.</p> |
|--|---|

| Opbevaringsanlæg                         |  |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)  | <p><b>Det er indskærpet, at der skal etableres belægning af asfalt ovenpå udlagt støberisand i delprojekt 2.</b></p> <p><b>Indtil belægningen med asfalt er etableret, skal udlagt støberisand overdækkes med presenning eller lignende.</b></p> <p>Afløb mod nord og syd: Til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 600 m3 beholder.</p> <p><u>Konstateret ved tilsynet:</u></p> <p>Der er tegn på, at pumpe tidligere har været ude af drift. Restvand er løbet mod nord mod Targårdevej.</p> <p>Der er etableret rørunderføring, så evt. overfladevand ledes under grusvej og videre ned over mark nord/nordøst for gyllebeholder.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Pumpen skal altid være i drift og pumpe alt restvand til gyllebeholder/opsamlingsbeholder. Restvand må ikke "flyde" ud over markareal.</b></p> |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | <p>Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 600 m3. gyllebeholder.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis der etableres udsprinkling af restvand, må møddingsaft fra møddingspladsen ikke udsprinkles.</p>   |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.)        | <p>Anvendes ikke ved tilsynet.</p>   |

| Pladser              |            |                         |                        |                             |            |
|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type                 | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
| Ensilageplansilo     | 01-08-2010 | 1.840                   | 5.520                  | 0                           |            |
| Ensilageplansilo     | 03-03-2017 | 1.500                   | 0                      | 0                           |            |
| Dybstrøelse m. afløb | 01-01-2019 | 20                      | 100                    | 0                           |            |
| Fast mødding         | 01-08-2010 | 225                     | 400                    | 0                           |            |

| Markstakke                               |                                       | Antal |
|--|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0     |
| Ensilage i markstak (placering og saft)  | Ingen ensilage i markstak.            |       |

| Beholderoversigt |            |                            |    |                            |                           |                       |  |
|------------------|------------|----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Type             | Bygge-dato | Kontrol- Dato/<br>interval |    | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærkning                             |
| Gyllebeholder    | 01-01-1989 | 16-06-2021                 | 10 | 148                        | 600                       | Flydelag              | Beholderkontrol udført den 16-06-2021. |
| Gyllebeholder    | 01-01-2001 | 16-06-2021                 | 10 | 0                          | 3.400                     | Teltdug               | Beholderkontrol udført den 16-06-2021. |
| Gyllebeholder    |            |                            |    |                            | 5.000                     |                       | Ikke etableret ved tilsyn 02-05-2022   |
| Gyllekanaler     | 02-01-1974 |                            |    | 0                          | 1.000                     |                       |  |

| Beholdere                              |  |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet                   | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejet gyllebeholder.   |
| Alarm på gyllebeholder                 | Ingen krav om alarm på ejendommens gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.<br><br>Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Sønderkjærvej 24.<br>- Gyllebeholder ved Sønderkjærvej 24 anvendes ikke ved tilsynet. |
| Vold omkring gyllebeholder             | Ingen krav.  |
| Ajlebeholder                           | Ingen ajlebeholder.  |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 600 m <sup>3</sup> .<br>Beholderkontrol sidst udført i 2021.<br>- Gyllebeholder anvendes til restvand fra ensilageplads + møddingssaft fra møddingsplads.   |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 3.400 m <sup>3</sup> .<br>Beholderkontrol sidst udført i 2021: Kabel er skiftet.<br>Teltoverdækning: Lukkede luger: Nej.<br>- <b>Luge skal lukkes.</b>  |
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 5.000 m <sup>3</sup> ikke etableret ved tilsynet.   |
| Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder ved Tarpgårdevej 4 er ikke set ved tilsynet.   |
| Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.200 m <sup>3</sup> . ved Sønderkjærvej 24 anvendes ved tilsynet ikke af Muldbjerg Byvej 25.   |
| Modtages der husdyrgødning             | Der modtages retur-gylle fra biogasanlæg.  |

| Aftaler om opbevaring af gødning |                  |                         |                         |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype                       | Adresse          | Fast m <sup>3</sup> /år | Flyd m <sup>3</sup> /år |
| Afgive til opbevaring            | Hedevej 2        |                         | 1.400                   |
| Afgive til opbevaring            | Hovervej 103     |                         | 2.500                   |
| Afgive til opbevaring            | Tarpgårdevej 4   |                         | 1.600                   |
| Afgive til opbevaring            | Sønderkjærvej 24 |                         |                         |

| BBR - oplysninger |           |                |          |          |                          |           |                       |                     |              |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold                  | Størrelse | Placering             | Sløjfet             | Sløjf. frist |
| 2018              | 71540     | Tank           | 50-5123  | 2018     | Mineralske olieprodukter | 2.500     | Over terræn, udendørs |                     | 30-12-2058   |
| 1988              |           | Tank           |          | 1988     | Fyringsgasolie           | 1.200     | Over terræn, udendørs |                     | 30-12-2018   |
|                   |           | Tank           |          | 1965     | Mineralske olieprodukter | 1.500     | Nedgravet             | Tanken er afblændet |              |
|                   |           | Tank           |          | 1960     | Mineralske olieprodukter | 2.500     | Nedgravet             | Tanken er afblændet |              |

| Olie og kemikalier        |   |
|---------------------------|---|
| Olietanke                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dieseltank fra 2018 står på fast bund.</li> <li>- 1.200 liters olietank fra 1988 har overskredet sin anvendelsestid og må derfor ikke længere anvendes.</li> </ul> <p>Ved Muldbjerg Byvej 27:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dieseltank fra 2018 står på fast bund. Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.</li> </ul> |
| Olie (opbevaring)         | Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus ved Muldbjerg Byvej 27.  |
| Kemikalier (opbev.)       | I aflåst rum i gl stald.  |
| Hvor påfyldes marksprøjte | På asfalt nord for stald med kalve/kælvningsbokse. Afløb til pumpebrønd, der pumper til 600 m3. gyllebeholder.  |

| Håndtering af vand                  |  |
|-------------------------------------|--|
| Udsprinkling af restvand            | Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. Etablering af udsprinklingsanlæg blev omtalt ved tilsynet. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner        | Ingen boring til markvanding.  |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads              | Nord for stald med kalve/kælvningsbokse. Afløb til pumpebrønd, der pumper til 600 m3. gyllebeholder. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Regnvand fra tage ledes gennem dræn med udløb til Sig Bæk.   |

| Affald                                  |   |
|---|---|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | 1 erhvervscontainer til brændbart affald.                               |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse       | Ligger ved indkørsel til Muldbjerg Byevej 27 indtil afhentning af Daka. |
| Slam (bruger)                           | Modtager ikke slam.   |

| Generelle bemærkninger |  |
|------------------------|--|
| Fluebekæmpelse         | Der anvendes fluegift samt staldchok.  |
| Beredskabsplan         | Er udarbejdet.   |
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.   |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 02-05-2022 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 5          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 5          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20       |
| Vægtet konsekvens    | 2,98       |
| Vægtet score         | 3,59       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*