

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Græsted Fjernvarme Amba
Virksomhedens adresse	Mesterbuen (3230) 8 3230 Græsted
Virksomhedens CVR-nummer: P-nummer: CHR-nummer:	42742511 1001830261
Dato for tilsyn	28-10-2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden eller husdyrbruget	G201 Kraftproducer.-/varmeproducer.- /gasturbine-/gasmotoranlæg, indfyr.effekt 5- 50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	De samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der udføres præstationskontrol af emissioner til luften en gang om året. Målingen fra 2020 viste en mindre overskridelse af grænseværdi for partikler, hvilket formodentlig skyldes farveløse salte der medrives fra røgvaskeren. Der afventes resultat af måling fra december 2021.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.