Oplysninger til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Ringsted Forsyning, Central Nord
Virksomhedens adresse	Nørretorv 61, 4100 Ringsted
Virksomheden CVR nummer P-nummer:	34609705
Dato for tilsyn	17.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Der er tale om et Basis, varslet tilsyn
Karakteren af virksomheden	Virksomheden er en G201 Kraft-varmeanlæg,effekt 5-50 MW
Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens miljøforhold, basistilsyn med et affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens evt. indberetning om egenkontrol	Træpillefyr Der er udført målinger i december 2022 af CO-, NOx- og partikel-indholdet i røggassen. Resultaterne viser at grænseværdierne er overholdt. Kravene findes i MCP-bekendtgørelsen