



Ok-Tank med vaskehal  
c/o SuperBrugsen  
Bredgade 45  
6830 Nørre Nebel

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

## Tilsynsrapport

<b>Virksomhed</b>	OK-tank med vaskehal Nr. Nebel Brugsforening Amba	<b>25-09-2023</b>
<b>Adresse</b>	Bredgade 103, 6830Nørre Nebel	JIMN Direkte tlf.: 7994 6471
<b>CVR nr.</b>	66668118	
<b>Dato for tilsyn</b>	Den 31.05.2023	<b>Sagsnr.: GEO-2023-04771</b>
<b>Fra virksomheden deltog</b>	Michael Hilmar Nielsen, Uddeler for SuperBrugsen	
<b>Tilsynet udført af</b>	Jimmy Ngo, Varde Kommune	
<b>Bemærkninger/opfølgning til tilsynet</b>	Den fysiske gennemgang af vaskehallen, forpladsen og teknikrummet viste sig at være i orden. Dette blev bekræftet med efterfølgende dokumenter for spildbakken, som kemikalierne til vaskehallen stod på samt sikkerhedsdatblade til disse.	

### **Henstilling**

*Varde Kommune henstiller OK-tanken med vaskehal på Bredgade 103, 6830 Nørre Nebel at opbevare og håndtere kemikalier på spildbakker jf. Varde Kommunes Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.*

### **Indskærpelse**

Varde Kommune indskærper OK-tanken med vaskehal på Bredgade 103, 6830 Nørre Nebel jf. egenkontrollen i jeres tilslutningstilladelse. Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (Bekendtgørelse 2023-05-14 nr. 529 om kvalitetskrav til miljømålinger). Hertil skal pH og temperatur måles ved hver prøveudtagning samt spildevandets indhold af tungmetaller, mineralisk olie og LAS skal overholde de kravværdier angivet i tilslutningstilladelsen.

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



Analyse foretages af akkrediteret laboratorium efter relevante Danske Standarder. Udgifter til udtagning og analyser afholdes af virksomheden.

**Type af virksomhed**

Q01

**Tilsynstype**

Basistilsyn - Varslet

**Ved tilsynet er følgende gennemgået**

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.  
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.  
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

**Resultaterne af egenkontrollen**

Varde Kommune har den 5. september 2023 modtaget resultaterne fra spildevandsanalysen. Resultaterne er indenfor kravværdierne bortset fra pH, som er blev målt til at være 6,4. Dette er en forskel på ca. 25,9 % fra grænseværdien på 6,5 ift. aktiviteten af H<sup>+</sup>-ioner.

Varde Kommune har valgt at godtage resultaterne fra analysen under forudsætning af, at der foretages en ny stikprøvekontrol om et år med samme metode og akkrediteret laboratorium.

Indskærpelsen er derfor efterkommet.

**Konstateret jordforurening**

Region Syddanmark har konstateret en forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening, som endnu ikke er undersøgt. Matriklen er derfor kortlagt på vidensniveau 1 og 2 (V1 & V2).

**Risikoscore**

3,74



### **Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 14 timer.

Side 3 / 3

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Varde Kommunes Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Med venlig hilsen

**Jimmy Ngo**

**E [jimn@varde.dk](mailto:jimn@varde.dk)**