

Rapport – Til digital offentliggørelse

Virksomheden	
Navn	Ejvind Rimmer Larsen
Adresse - kontor	Hovedgaden 39 7260 Sønder Omme
Adresse - anlæg	Hovedgaden 39 7260 Sønder Omme
CVR	69224415
P-nr.	101522765
Listepunkt	Q01 - Autoværksteder
Tilsynet - resumé	
Type	Fysisk tilsyn
Kategori	Prioriteret tilsyn
Dato og tidspunkt	20.11. 2019 kl. 11:30 – 12:00
Baggrund	BEK117:2019 – Bekendtgørelse om miljøtilsyn
Formål	Tilsynskampagne - Olieudskillere
Omfang	Olieudskillere og virksomhedens procedure for tømning og vedligehold
Jordforurening	Virksomheden er omfattet af områdeklassificering
Påbud / forbud / indskærpelser	Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser
Egenkontrol	Ingen bemærkninger

2019-12-15-BK

Bilag 2: Rapport - Supplerende oplysninger

Olieudskillere				
Nr	Beskrivelse	Stand	Tømning	Bemærkninger
1	Olie- og benzinudskillere i haven bag ved værksted	OK – med dæksel under blomsterkumme	2018 – OK – Kontrol den 15.03. 2018 – ordre KO0012286 <u>OBU:</u> Oliefase: 5 cm Vandfase: 100 cm Tømt 610 kg slam <u>Sandfang:</u> <u>Vandfase:</u> 100 cm	Esbjerg Affaldshåndtering, Esbjerg Kommune.
Bemærkninger: Kontrolordre for 2019 kunne ikke fremvises. Det blev aftalt at kontrol/vedligehold/tømning for 2019 skal fremsendes til Billund Kommune.				
Udført af Billund Kommune		Søren Andersen Jan Hansen		
Tilstede fra virksomheden		Ejvind Larsen ejvind@ejvindlarsen.dk		

Bilag 3: Rapport – Virksomhedens miljøforhold

1. Risikoscore til fastsættelse af tilsynsfrekvens					
Parametre		Score 1, 3 eller 5	1	3	5
A	Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	5	Certificeret miljøledelsessystem og årlige forbedringer	Arbejder systematisk og kan dokumentere miljøforbedringer	Arbejder ikke systematisk og kan ikke dokumentere miljøforbedringer
B	Regelefterlevelse	1	0 håndhævelser af miljølovgivningen inden for frekvensen for et basistilsyn	1 håndhævelse af miljølovgivningen	2 eller flere håndhævelser af miljølovgivningen
C	Kemikalier og farligt affald	1	Håndteres kun i mindre mængder	Sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø	Sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljøet
D	Emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø	3	Uden emissionsvilkår og ingen emissioner der reguleres i Bekendtgørelser	Med emissionsvilkår eller emissioner der reguleres i bekendtgørelser	Virksomheder som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer
E	Sårbarhed	5	Er placeret <u>>500</u> m fra følsomme områder* (sårbare overfladerecipienter, Natura 2000, §3, boligområder, institutioner, rekreative områder) og/eller i områder <u>med begrænsede</u> drikkevands-interesser (OSD)	Er placeret <u>200 – 500</u> m fra følsomme områder* og/eller i områder <u>med drikkevandsinteresser</u> (OSD)	Er placeret <u><200</u> m fra følsomme områder* og/eller i områder <u>med særlige drikkevandsinteresser</u> (OSD)
Bemærkninger					
På baggrund af ovennævnte vurderinger er beregnet en risikofaktor på 2.81 hvilket betyder planlagt miljøtilsyn hvert 2. år.					