



VEKS Køge Sygehus kedelcentral

Lykkebækvej 1

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - VEKS Køge Sygehus kedelcentral, Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Virksomhedens navn	VEKS Køge Sygehus kedelcentral
Virksomhedens adresse	Lykkebækvej 1, 4600 Køge
CVR nummer	69330428
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg,effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	24.08.2017
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn
Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	<p>VEKS har hverken opbevaring af olie eller kemikalier. Én af varmtvandskedlerne kan dog køre på olie. Olietanken ejes og drives af Region Sjælland (sygehuset), og kommunen vil føre tilsyn med sygehusets anlæg på et andet tidspunkt.</p> <p>På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.</p>
Konklusioner på egenkontrol	Akkrediterede luftemissionsmålinger udført i februar 2016 viser at emissionskravene overholdes.