Hej Ingo

Helsingør Kommune har været på kampagne miljøtilsyn på din benzinstation Ingo, Kongevejen 74, 3000 Helsingør.

Tilsynspunkt	**Observation**	**Bemærkning / evt. opfølgning**
Belægning ved påfyldningsplads	■ Forhold i orden ☐ Bemærkninger	
Spild på belægning	■ OK ☐ Ikke OK	
Revner/ujævnheder i belægning	■ OK ☐ Ikke OK	
Hældning mod afløb	■ OK ☐ Ikke OK	
Andet	☐ OK ☐ Ikke OK ■ Bør følges op	Der er begyndende revner i belægning ved brønde til olietankene. Disse bør have en plan for lapning/reparation.

Samlet vurdering

☐ Ingen bemærkninger til de konstaterede miljømæssige forhold på ejendommen og ikke behov for yderligere opfølgning
■ Mindre forhold bør forbedres
☐ Der følges op administrativt/ved nyt tilsyn

Eventuelle kommentarer:

Der er begyndende revner i belægning ved brønde til olietankene. Disse bør have en plan for lapning/reparation. Se billeder. **Der gives en frist til 1. oktober 2026 til at få repareret belægningen.**

Relevant lovgivning
Tilsynet er gennemført som led i en kampagne efter miljøbeskyttelseslovens § 65 og tilsynsbekendtgørelsen. Der er ført tilsyn med indretning og vedligeholdelse af befæstede arealer ved benzinstationen, jf. bl.a. § 9 i benzinstationsbekendtgørelsen om tætte belægninger og indretning.

Vi gør opmærksom på, at miljøtilsyn og sagsbehandling er omfattet af brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Taksten for 2026 er 681 kr/timen.

Spørgsmål og dialog
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil have sparring omkring forholdene på din ejendom eller andet.

Billeder fra tilsynet








95
UPGRADE