

Tilsynsrapport

Lolland Varme – Flisfyret Varmeværk
Savnsøvej 4, 4900 Nakskov

CVR-nr.: 31151899

P-nr.: 1013861966

20. januar 2021

Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Varmeværket er et flisfyret varmeværk med en samlet effekt på 19 MW. Varmeværket er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet prioriteret tilsyn. Seneste tilsyn var i 2020. Tilsynet blev udført som et digitalt tilsyn i henhold til dispensation meddelt af miljøminister Lea Wermelin d. 21. december 2020.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Drift.
- Præstationskontrol.
- Flisoplag.
- Spildevand.
- Egenkontrol og driftsjournal.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ikke relevant (digitalt tilsyn).

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

- Virksomheden har fået nedbragt cadmium-indholdet i spildevandet, så det overholder grænseværdien i tilslutningstilladelsen.
- Højden på flisoplaget er blevet nedbragt.
- Virksomheden indsender månedsrapporter, årsrapporter, spildevandsanalyser, askeanalyser og præstationskontroller, og lever op til miljøkravene vedrørende dette.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.