

Riisgaardens Ejendomsselskab ApS
Thorsvej 240
7200 Grindsted

Att.: Jan Hedeby Sørensen

Dato: 23-04-2025

Tilslutningstilladelse - tillæg til afgørelse af 20. marts 2018

Anmasi A/S
Thorsvej 240,
7200 Grindsted

Matr.nr.: 4cp, Dal By, Grindsted

CVR: 34720231
P.nr.: 1023411543

Kontaktperson: Jan Hedeby Sørensen
M: 40 34 84 99
E: jh@anmasi.dk

Teknik og Miljø

Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 24/11520

Sagsbehandler:
Jan Hansen

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:
Virksomhed-
miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende
fortrolige eller følsomme
oplysninger til os, skal du
gøre det med Digital
Post. Du kan læse mere
om Digital Post på:
[billund.dk/borger/digital-
post](http://billund.dk/borger/digital-post)



Tilladelse til afledning af spildevand

Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af spildevand fra Anmasi A/S.

Afgørelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens tilladelse af 20-03-2018 efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3 og § 30.

Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund og grundlag for sagen	3
2.	Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	4
3.	Planlægningsmæssige forudsætninger	4
3.1	Kommuneplan	4
3.2	Lokalplaner	4
3.3	Spildevandsplan	4
3.4	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).....	5
3.5	Internationale naturbeskyttelse	5
4.	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	5
4.1	Indretning og drift af Envotherm-anlægget.....	5
4.2	Spildevand.....	7
4.3	Egenkontrol	8
4.4	Bedste tilgængelige teknik - BAT	9
5	Vilkår	9
6	Tilladelsens varighed m.m.	10
7	Klagevejledning	10
8	Offentliggørelse	11

Bilag

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

1. Baggrund og grundlag for sagen

DMR A/S har på vegne af Anmasi A/S, Thorsvej 240, 7200 Grindsted, den 21-11-2024 ansøgt om tilladelse til afledning af processpildevand til forsyningselskabets spildevandsanlæg (tilslutningstilladelse). Der er den 04-03-2025 indsendt supplerende oplysninger i sagen.

Billund Kommune meddelte den 20-03-2018 tilslutningstilladelse for afledning af procespildevand, sanitært spildevand og tag- og overfladevand fra virksomheden til forsyningselskabets ledningsanlæg for henholdsvis spildevand og regnvand. Endvidere meddelte kommunen den 19-12-2023 tilslutningstilladelse for afledning af tag- og overfladevand fra en tilbygning til virksomheden.

Der er i tilslutningstilladelsen af 20-03-2018 indeholdt en nærmere beskrivelse af virksomhedens indretning og drift i relation afledning af spildevand. Det foreligger således oplyst:

Processpildevand afledes fra to uafhængige processer:

1. Test af vaskeprocesser og
2. Vask af køretøjer

Processpildevand afledes separatkloakeret sammen med sanitært spildevand til offentligt renseanlæg.

Tag- og overfladevand afledes til offentlig regnvandsledning.

Virksomheden fremstiller/samler/bygger/renoverer og servicerer maskiner/udstyr til vask/rensning af emner som anvendes til industriformål.

Som afsluttende proces testes vaskeeffektiviteten for maskiner/udstyr under forskellige betingelser, fx vandmængde, sæbe, type og mængde, temperatur, ultralyd m.v.

Testen omfatter processens evne til at fjerne stoffer som er hæftet til emnernes overflade, herunder mineralske/vegetabiliske/syntetiske oliekomponenter, køle-smøremidler og andre stoffer samt partikler fra emnerne. Partikler vil typisk omfatte metaller. Overfladearealet af de vaskede emner udgør typisk 1 m².

Ved hver vaskeproces anvendes typisk ca. 100 liter vand og 1-3 liter sæbe. Spildevandet vil efter vask – foruden vand og sæbe – omfatte ovennævnte stoffer og partikler. Spildevandets temperatur vil typisk udgøre 50 gr. C.

Det forventes, at antallet af tests pr. uge udgør maksimalt 10 hvilket betyder en udledning af processpildevand fra virksomheden på maksimalt 1 m³ pr. uge.

En undersøgelse af spildevandet for udvalgte parametre er dokumenteret i forbindelse med nærværende tilladelse.

Vaskevandet passerer en sandfangbrønd på 1200 l, herefter en 6 l/s oliudskiller med koalescensenhed og endelig en målebrønd før tilslutning til offentlig spildevandsledning.

Der anvendes alene vandbaserede vaskemidler ved test af maskiner/udstyr.

Det aktuelt ansøgte omhandler afledning af op til 800 m³ processpildevand om året fra et anlæg til behandling af affald/spildevand fra virksomhedens kunder.

2. Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til afgørelse har været forelagt Anmasi A/S og Billund Vand & Energi A/S til kommentering.

DMR har den 09-04-2025 på vegne af Anmasi A/S oplyst, at man ikke har bemærkninger til udkastet.

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til udkastet fra Billund Vand & Energi A/S.

3. Planlægningsmæssige forudsætninger

Virksomheden er beliggende på matr.nr. 4cp, Dal By, Grindsted, jf. det som bilag 1 vedlagte kort.

Det ansøgte omhandler afledning af spildevand fra nye aktiviteter i bestående bygninger.

3.1 Kommuneplan

Virksomheden er i henhold til Kommuneplan 2021 – 2033 for Billund Kommune beliggende i rammeområde 1.E.13, der er udlagt til erhvervsformål, herunder industri, håndværk og pladskrævende butikker. Der kan ikke etableres nye boliger i området.

3.2 Lokalplaner

Området er beliggende i byzone og er omfattet af Lokalplan nr. 234 – *Erhvervsområde ved Tingvejen og Vejle Landevej, Grindsted*.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-5 samt til butikker med pladskrævende varegrupper.

Der kan i lokalplanområdet ikke opføres eller etableres yderligere boliger.

3.3 Spildevandsplan

Virksomheden er i henhold til Spildevandsplan 2018-2024 for Billund Kommune beliggende i opland GR34, som er separatkloakeret.

Processpildevand og sanitært spildevand fra oplandet ledes til Grindsted Renseanlæg og herfra til Grindsted Å. Det ansøgte omhandler en mindre spildevandsmængde, der

kan rummes inden for kapaciteten af forsyningsselskabets system og renseanlæggets udledningstilladelse. Den ansøgte afledning vurderes ikke at få ville have betydning for kvaliteten af det rensede spildevand fra renseanlægget og ikke at forringe tilstanden eller hindre målopfyldelse i Grindsted Å eller nedstrøms beliggende vandområder.

Det ansøgte indebærer ingen ændringer i forhold til tag- og overfladevand, der uændret afledes til Billund Vands kloaksystem for regnvand.

3.4 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Det ansøgte omhandler afledning af spildevand fra et anlæg, der kan henføres til miljøvurderingslovens² bilag 2, pkt. 11b – *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)*.

Billund Kommune har den 23-04-2025 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens § 21.

3.5 Internationale naturbeskyttelse

Nærmeste Natura 2000- område er nr. 85 - Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger ca. 2,5 km sydøst for virksomheden. Nærmeste Natura 2000-område i forhold til Grindsted renseanlæggs udledningsspunkt er Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (Habitatområde nr. 77). Natura 2000-området ligger ca. 9,5 km nedstrøms udledningsspunktet. Der ligger således ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden, og det ansøgte vurderes ikke at kunne berøre miljøforhold i afstande som angivet til de nærmeste områder.

Billund Kommune har derfor vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura-2000 områder³.

4. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

4.1 Indretning og drift af Envotherm-anlægget

Anmasi A/S beskæftiger sig med fremstilling og test af maskiner/udstyr til vask af industrielle emner. Nye anlæg/maskiner samles, klargøres, programmeres, renses og testes.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes mulighed for at modtage op til 800 m³ affald/spildevand om året til behandling (forrensning og inddampning) i et anlæg betegnet Envotherm-anlægget.

² Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Envotherm-anlægget etableres på et mindre areal i en af virksomhedens eksisterende bygninger (hidtidigt lagerområde), og der vil i forbindelse med det ansøgte ikke ske bygningsmæssige udvidelser.

Behandlingen i anlægget omfatter en række delprocesser, der i hovedtræk omfatter følgende:

1. Affald (vaskevand til behandling) modtages i lukkede beholdere (IBC-tanke) og køres direkte ind til anlægget, hvor det overføres til en lagertank på 15 m³, hvor det neutraliseres gennem tilsætning af syre eller lud
2. Primær rensning via et "Masterclean-anlæg," som består af flere komponenter (magnetseparator, båndfilter, 4-kamret olieseparator (opsamlet olie overføres til separat tank))
3. En sekundær filtrering gennem et system med en filterpose og en magnetstav, hvor faste og magnetiske partikler fjernes for at opnå en højere renhedsgrad
4. Det filtrerede spildevand ledes herefter ind i en mekanisk dampgenindvinding, hvor spildevandet opvarmes til kogepunktet og fordamper. Dampen passerer gennem en absorber, hvor de sidste urenheder fjernes, inden den returneres til varmeveksleren, for at afgive sin energi til at generere ny damp
5. Den kondenserede damp danner destilleret vand, som ledes til en koalescensudskiller, som frasorterer oliepartiklerne i et koncentrat og destilleret vand. Det destillerede vand filtreres yderligere gennem et aktivt kulfilter, og opbevares derefter i en 5 m³ tank
6. Det rensede vand (destillatet) kan genanvendes i virksomhedens test af vaskemaskiner (eksisterende aktivitet). I de tilfælde, hvor det destillerede vand ikke anvendes til test, og tanken er fuld, ønskes destillatet udledt til kloakken, hvorfor der søges om ændring af tilslutningstilladelsen
7. Koncentratet fra inddampningsprocessen, som indeholder de forureningskomponenter som er fjernet fra det forurenede vaskevand under inddampningsprocessen, opsamles i 1 m³ IBC-tanke og opbevares indendørs indtil bortskaffelse.

Virksomheden modtager kun olieforurenede spildevand fra vaskeprocesser under følgende EAK-koder (farligt affald):

EAK: 12 03 01 Vandigt vaskevand

EAK: 12 03 02 Affald fra dampaffedtning

EAK: 01 04 07 Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler.

Der er ansøgt om godkendelse til en behandlingskapacitet på 800 m³/år.

Destillatet opbevares i en 5 m³ tank, hvor det kan anvendes i virksomhedens test af vaskemaskiner, hvorefter det afledes til Billund Vands spildevandssystem.

I de tilfælde, hvor det destillerede vand ikke anvendes til test, og tanken er fuld, ønskes destillatet efter afsluttende rensning i aktivt kulfilter, udledt til spildevandskloak uden at det forudgående har været anvendt til test.

4.2 Spildevand

Virksomhedens nuværende afledning af processpildevand omfatter vand fra test af vaskeprocesser og vask af køretøjer. Vaskevandet passerer sandfangsbrønd, olieudskiller med koalescensenhed, og en målebrønd før tilslutning til det offentlige spildevandssystem med rensning på Grindsted Renseanlæg. Tag- og overfladevand afledes til offentlig regnvandsledning.

I det omfang der er behov for det vil destillatet fra Envotherm-processen blive anvendt til test af vaskeprocesser i forbindelse med virksomhedens eksisterende aktiviteter, hvor det således kan erstatte brugen af rent vand inden afledning til spildevandssystemet. I det tilfælde, hvor det destillerede vand ikke anvendes til test, ønskes destillatet afledt via den eksisterende tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Der er derfor ansøgt om en ændring af tilslutningstilladelsen, hvor der ønskes tilføjet processpildevand fra Envotherm-anlægget. Der søges dog om tilladelse til afledning af en spildevandsmængde (destillat) på op til 800 m³ fra Envotherm-anlægget.

Størstedelen af destillatet forventes dog at blive genanvendt som vaskevand i virksomhedens eksisterende testaktiviteter, og i det omfang at dette erstatter et eksisterende forbrug af vand vil der ikke ske en forøgelse af den samlede afledte spildevandsmængde fra virksomheden.

Det er oplyst, at pH-værdien af spildevandet, der tilledes det offentlige kloaksystem, vil være 6,5-9, og derved overholde grænseværdien for den gældende tilslutningstilladelse.

Temperaturen af spildevand fra anlægget vil være 35-40 grader C. Dette er over den fastsatte grænseværdi i den gældende tilslutningstilladelse, men virksomheden formoder, at temperaturen vil være faldet til maks. 35 grader C ved tidspunktet, hvor spildevandet rammer forsyningens kloaksystem.

Der er dog ansøgt om tilladelse til at aflede spildevand med en temperatur på maks. 40 grader C.

Der er oplyst, at øvrige grænseværdier i forhold til gældende tilslutningstilladelse af 20-03-2018 vil kunne overholdes.

Billund Kommunes vurdering

Sanitært spildevand

Det foreligger oplyst, at der ikke vil ske ændringer m.h.t. virksomhedens afledning af sanitært spildevand, hvorfor der ikke fastsættes nye vilkår herom.

Tag- og overfladevand

Det foreligger oplyst, at der ikke vil ske ændringer m.h.t. virksomhedens afledning af tag- og overfladevand, hvorfor der ikke fastsættes nye vilkår herom.

Processpildevand

Der er i tilladelsen af 20-03-2018 fastsat nærmere vilkår om afledning af processpildevand fra virksomheden, herunder vilkår 11, der lyder:

Processpildevandet skal før afledning til offentlig kloak overholde følgende:

Parametre	Grænseværdi*	Prøvetagning
pH	6,5 – 9,3	Stikprøve
Temperatur	Max 35 gr. C	Stikprøve
Mineralsk olie	20 mg/l	Stikprøve
Olie + fedt	50 mg/l	Stikprøve
DEHP	7 µg/l	Stikprøve
LAS	700 µg/l	Stikprøve
PAH	Uønsket	Stikprøve
NPE	Uønsket	Stikprøve
Bly	100 µg/l	Stikprøve
Cadmium	3 µg/l	Stikprøve
Chrom	300 µg/l	Stikprøve
Kobber	100 µg/l	Stikprøve
Kobolt	10 µg/l	Stikprøve
Kviksølv	3 µg/l	Stikprøve
Molybdæn	30 µg/l	Stikprøve
Nikkel	250 µg/l	Stikprøve
Zink	3000 µg/l	Stikprøve

**) Grænseværdier skal overholdes for hver prøve*

Kommunen har med baggrund i de i ansøgningen indeholdte oplysninger fundet at kunne imødekomme det ansøgte.

Der fastsættes vilkår om, at afledningen af destillatet fra renseprocessen skal finde sted under overholdelse af de i tabellen ovenfor anførte grænseværdier for indholdet af forurenende stoffer i virksomhedens spildevand, jf. vilkår 11 i afgørelsen 20-03-2018.

Kommunen har samtidig fundet at kunne imødekomme ønsket om, at grænseværdien for spildevandets temperatur ændres fra 35 til 40 °C, j. afsnit Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Miljøstyrelsen har den 15-11-2024 sendt et udkast til ændring af vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg i høring. Med baggrund heri forventer kommunen at tage afgørelsen af 20-03-2018 op til samlet revurdering i forlængelse af den endelige udstedelse af en ny tilslutningsvejledning.

4.3 Egenkontrol

Der er i ansøgningen fremsat forslag om, at der i forbindelse med de 5 første udledninger af rensat vaskevand udtages prøver, der analyseres for relevante parametre. Egenkontrollen forventes herefter at kunne finde sted i overensstemmelse med vilkår 21 – 25 i tilladelsen af 20-03-2018.

Billund Kommunes vurdering

Kommunen har fundet at kunne tilslutte sig det i ansøgningen fremsatte forslag om omfanget af egenkontrollen i den første kontrolperiode, som forventes at ville strække sig over en periode på mindre end 1 år.

Der fastsættes vilkår om, at der i forbindelse med de 5 første udledninger af rensset vaskevand skal udtages prøver til analyse for de i vilkår 11 i tilladelsen af 20-03-2018 prøve 1, 3 og 5 også skal analyseres for PFAS-24. Prøverne kan udtages som stikprøver.

Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret firma i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger⁴.

Resultaterne af egenkontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter hver prøvetagning.

Omfanget af egenkontrollen vil, på virksomhedens foranledning, kunne tages op til fornyet vurdering når der foreligger analyseresultater for 5 prøvetagninger.

4.4 Bedste tilgængelige teknik - BAT

Anlæg og aktiviteter i tilknytning til det ansøgte er omfattet af godkendelsespligt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, jf. godkendelsesbekendtgørelsens⁵ bilag 2, pkt. K203.

Listepunkt K203 er omfattet af standardvilkår i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit⁶ 17. Disse vilkår modsvarer BAT på området.

5 Vilkår

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen skal være tilgængeligt og kendt af de personer, der har ansvaret for den daglige drift
2. Spildevandssystemets indretning og spildevandets sammensætning skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for sagens behandling
3. Tilladelsen omfatter afledning af destillat, der fremkommer ved behandling af affald/olieforurenede spildevand i Envotherm-anlægget som beskrevet i ansøgningen, herunder efter anvendelse af destillat i forbindelse med test af vaskeprocesser på virksomheden

⁴ Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger

⁵ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

⁶ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

4. Der må ikke afledes stoffer til det offentlige spildevandsanlæg, der kan være skadelige for anlæggets tilstand eller funktion eller som har en negativ indvirkning på drift og vedligeholdelse heraf, herunder stoffer som kan give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige

Spildevandets mængde og sammensætning

5. Den maksimalt afledte spildevandsmængde fra driften af Envotherm-anlægget må ikke overstige 800 m³ pr. år
6. Spildevandet skal ved afledning til det offentlige spildevandsanlæg overholde de grænseværdier, der fremgår af vilkår 11 i virksomhedens tilslutningstilladelse af 20-03-2018, idet temperaturen af det afledte spildevand ikke må overstige 40 °C

Egenkontrol

7. Virksomheden skal i forbindelse med de 5 første udledninger af rensset vaskevand lade udtage prøver til analyse for de i vilkår 11 i tilladelsen af 20-03-2018 anførte parametre, idet prøve 1, 3 og 5 også skal analyseres for PFAS-24. Prøverne kan udtages som stikprøver

Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret firma i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Resultaterne af egenkontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter hver prøvetagning

Omfanget af egenkontrollen vil, på virksomhedens foranledning, kunne tages op til fornyet vurdering når der foreligger analyseresultater for 5 prøvetagninger.

6 Tilladelsens varighed m.m.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 25-05-2025 inden rådhusets lukketid.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Ved klage betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

8 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk. Der annonceres tillige i lokale ugeaviser samt på DMA – Digital Miljøadministrations hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk.

Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf. 79 72 70 89.

Venlig hilsen



Jan Hansen
Miljøsagsbehandler

Bilag:

1. Kort der viser virksomhedens beliggenhed.

Bilag 1. Kort der viser virksomhedens beliggenhed

