



Vojens Lufthavn

Att.: Christian Holm, crho@haderslev.dk

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74 34 21 37  
cima@haderslev.dk

12. november 2018 • Sagsident: 18/31875 • Sagsbehandler: Cia Mattich

## Miljøtilsyn på Vojens Lufthavn

Haderslev Kommune har foretaget miljøtilsyn den 1. november 2018 på tankanlæg ved Vojens Lufthavn, Lilholtvej 8, 6500 Vojens.

Ved tilsynet på tankanlægget deltog lufthavnschef Christian Holm.

Det nye anlæg er omfattet af miljøgodkendelse fra 12. juni 2008.

Den nye tank er dobbeltvægget med elektronisk lækageovervågning. Alarmen for lækage vises ved lys og sidder ved tanken. Hvis der er fejl på alarmen, bliver lyset tændt. Der bliver derfor ikke lavet en særskilt funktionsafprøvning af alarmen. Christian Holm tjekker anlægget dagligt. Tanken pejles tre gange ugentligt.

Der er ikke krav om inspektion af den nye tank, fordi den er dobbeltvægget.

Den gamle tank på 50.000 liter får udført de lovpligtige inspektioner efter olietankbekendtgørelsen hvert 5. år. De ca. 200 m rørføring fra denne tank til standeren er katodisk beskyttet.

Alle rør ved den nye tank er overjordiske og enkeltvæggede i rustfri stål.

Samletanken indeholder aldrig andet end regnvand, som pumpes ud efter behov.

### **Inspektion af rørsystem**

I henhold til olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 4, skal rørsystemer tæthedsprøves mindst hvert 10. år.

§ 43, stk.4 lyder således:

*"Rørsystemer, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år."*

Denne formulering er i overensstemmelse med vilkår 30 i miljøgodkendelsen af 12. juni 2008 til etablering af tankanlægget.

I skal derfor få udført tæthedsprøvning af rørsystemet ved den nye tank senest når anlægget er 10 år.



Haderslev

**I øvrigt**

Spørgsmål til dette brev kan rettes til mig.

Hvis I har tilføjelser og/eller rettelser, hører jeg gerne herom.

Bekendtgørelser kan findes på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk).

Venlig hilsen

Cia Mattich  
Miljøsagsbehandler