



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2023 - 100303
Ref. Pehap/Prech
Dato: 13-12-2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Svendborg Kraftvarme P/S
Virksomhedens adresse	Bodøvej 15, 5700 Svendborg
CVR nummer	33054521
Virksomhedstype	5.2 a Affaldsforbrændingsanlæg
Tidspunkt for tilsynet	18. november 2024 klokken 10
Baggrunden for tilsynet	Lukketilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet 6. november 2024
Deltagere fra virksomheden	Kjeld Bussborg Johansen (Direktør SKV), Jørn Nestor (Projektleder nedlukning)
Øvrige deltagere	Ove Ringstrøm (Bestyrelsesformand SKV) Kent (Direktør Svendborg Fjernvarme) Rikke Johanne Lemberg (COWI), Britta (Svendborg Kommune) Jacob Svendsen (Svendborg Kommune)
Tilsynet udført af	Peter H. Pedersen og Preben Christophersen
Tilsynet omfattede	Gennemgang af nedtagning af anlæg og nedlukning af bilag 1 aktivitet.
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser.

Jordforurening

Virksomheden har som del af nedlukningsprocessen udført nedlukningsundersøgelser af tilstanden i jord og grundvand jf. jordforureningslovens §38 k. Miljøstyrelsen har varslet påbud om yderligere undersøgelser, da nedlukningsundersøgelsen ikke redegjorde for grundvandets tilstand. Dette behandler Miljøstyrelsen i særskilt sagsforløb.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse til forbrænding af træaffald imprægneret med metaller af 13. august 2020
- Vilkårsændring meddelt som påbud af 29. juni 2018
- Påbud om straksindberetning af 5. april 2011
- Miljøgodkendelse af 11. april 2006.

Tilsynet havde til formål at kontrollere miljøforhold ifbm. ophør af virksomhedens drift. Virksomheden havde forinden ophør indsendt en redegørelse jf. vilkår 72 i virksomhedens gældende miljøgodkendelse:

”72. Senest 1/2 år før ophør af anlæggets drift, skal der sendes en redegørelse til tilsynsmyndigheden for

- *Plan for nedlukningen,*
- *Mængder af slagge og røgrensningsprodukter og bortskaffelse heraf,*
- *Tømning af tanke m.v. for olie og kemikalier,*
- *Sløjfning af spildevandsanlæg, slaggeoplagspladser og arealer med eventuel forurening af røgrensningsprodukter,*
- *Andre planlagte foranstaltninger med henblik på at afværge forurening.”*

Virksomheden havde sidste driftsdag 30-11-2023.

Virksomheden har i løbet af 2024 arbejdet med nedtagning af produktionsanlæg.

På nærværende tilsyn blev virksomhedens bygninger og arealer gennemgået med henblik på at kontrollere, at produktionsanlæg, oplag af produkter, restprodukter, affald osv. er bortskaffet.

Virksomheden har fremsendt dokumentation for bortskaffelse af restprodukter.

Miljøstyrelsen kunne konstatere, at produktionsanlæg var nedtaget og der fandtes ikke oplag af affald eller restprodukter. Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser.

Udover igangværende nedlukningsundersøgelse har Miljøstyrelsen ikke udeståender med virksomheden.

De følgende fotos er dokumentation fra tilsynet, hvoraf det fremgår at anlægget er fjernet og rengjort.



Foto 1. Modtagehallen er afspærret. Affaldssiloen er tømt og rengjort



Foto 2. Areal bag bygningen har været benyttet til mellemoplag af brokker og anlægsdele under nedrivningen. Arealet var afdækket med jernplader under nedrivningen. Arealet fremstod rengjort



Foto 3. Køleanlæg var tømt for væske.



Foto 4. Oplagsplads til containere var tømt og fremstod rydelig. Ingen tegn på spild.



Foto 5. Rum hvor der tidligere var nødstrømsgenerator. Anlægget er pillet ned og fjernet.



Foto 6. Bygning hvor forbrændingsanlægget har stået. Alt er fjernet.



Foto 7. Slaggecontainer er tømt og spulet rent.



Foto 8. Røgrensningsanlæg er pillet ned og fjernet.




Foto 9. Rum hvor der har været håndteret aktivt kul er rengjort. Anlæg er fjernet



Foto 10. Spildevandsrensingsanlæg er fjernet.



Foto 11. Affaldssilo er tømt og rengjort.



Foto 12. Udendørs arealer fremstod ryddede. Der var ikke oplag af produkter eller restprodukter på udendørs arealer



Foto 13. Oplagspladser var ryddet og tømt.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
Virksomheden havde ikke bemærkninger.