



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1807
Ref. major / amklo
Dato: 20. november 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods amba Arinco
Virksomhedens adresse	Mælkevejen 4, 6920 Videbæk
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	Den 23. september 2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Den 1. september 2025
Deltagere fra virksomheden	Hanan Hassan, EHS Specialist for Arla Arinco Marjolein Persoon, EHS Specialist for Arla Global Lise Lotte Pedersen, QEHS Manager for Arla Arinco
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Anne-Mette Kloster og Marianne Jordt
Tilsynet omfattede	Tilsyn med mejeriets drift, vandværk, okkerbassin, forrenseanlæg for processpildevand, udledning af rensset køle- og kondensatspildevand, regnvandsbassiner samt oplag af affald mm
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Der har ikke været meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Spildevand	Egenkontrol viser overholdelse af vilkår fastsat i revurdering af miljøgodkendelse af 22. februar 2013
Luftemission	Egenkontrol af emissionsmålinger til luften fra biogasmotor 1 og 2, dampkedel 1 og 2 samt Aalborgkedel udført i 2024 viser overholdelse af vilkår fastsat i godkendelse af 1. marts 2016 og gasmotorbekendtgørelsen

Jordforurening

Der blev på tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse til etablering af 50.000 liters olietank af 3. november 2008
- Revurdering af miljøgodkendelse af 22. februar 2013
- Miljøgodkendelse Spray 7 af 23. januar 2014
- Miljøgodkendelse Biogasmotor og kedler af 4. marts 2016
- Miljøgodkendelse Phoenix af 4. september 2018
- Miljøgodkendelse Spray 3 og lastbilkparkeringsplads af 2. marts 2020
- Miljøgodkendelse til fyring med gasolie af 2. november 2022
- Miljøgodkendelse til ny ind-og udkørsel på eksisterende personaleparkeringsplads af 21. februar 2023
- Miljøgodkendelse til etablering af servercentral og kølearrangement af 9. februar 2024

Gennemgang af miljøforhold

Arla Arinco arbejder systematisk med miljøledelse herunder reduktion af vandforbrug og energiforbrug.

Generelle forhold

I forbindelse med tilsynet spurgte Miljøstyrelsen ind til det nordligste areal af matr.nr. 8i Videbæk by. Arla Arinco har efterfølgende den 24. oktober 2025 fremsendt oplysninger om, at der på den nordlige del af fabriksarealet ligger en pumpestation, som tilhører Ringkøbing-Skjern Forsyning. Arealet indgår som del af matriklen, som er til fabriksformål, men ligger udenfor virksomhedens indhegning.

Miljøstyrelsen spurgte desuden ved tilsynet ind til et areal placeret øst for fabrikken. Arealet er beliggende på Midtgårdsvej 15 og har matr.nr. 1a00 Videbæk By.

Det blev ved tilsynet oplyst, at det var en gammel udligningstank fra da Arla Arinco havde eget renseanlæg for processpildevand. Udligningstanken er ikke længere i anvendelse.

Indretning og drift

Tilsynet havde fokus på kloaksystemet, spildevandsstrømme, filterskyllevand, okkerbassin, regnvandsbassinerne, oplag af affald.

Lugt

Ved tilsynet kunne der ikke konstateres væsentlige lugt ved runderingen på virksomhedens arealer.

Luft

Maskinværksted

Afkast fra maskinværkstedet er ført mindst 1 meter over tag og er opadrettet.

Spildevand

Filterskyllevand

Vandværk, bundfældningsbassiner for filterskyllevand og okkerbassinerne blev besigtiget. Filterskyllevandet afledes i dag til Nr. Vium renseanlæg. Der foregår således ikke længere udledning af filterskyllevand til okkerbassinerne. Okkerbassiner er dog ikke fjernet endnu og indeholder regnvand.

Bassinerne vedligeholdes jævnligt i henhold til virksomhedens vedligeholdelsesplan. Slam fra bassinet køres til deponi. Vand/regnvand fra okkerbassinet ledes fortsat til Videbæk Bæk.

Da der ikke længere ledes filterskyllevand til okkerbassinerne og videre til Videbæk Bæk, skal bassinets udledning stoppes og okkerbassinet skal "fjernes". Virksomheden oplyste, at der arbejdes på en plan for at fjerne bassinerne og fjerne udløbsbygværket.

Processpildevand

Processpildevand ledes til Nr. Vium renseanlæg beliggende ca. 4 km sydøst for Arla Arinco.

Køle- og kondensatvand

Biostyr-renseanlæg modtager køle- og kondensatspildevand. Det rensede spildevand udledes til Herborg Bæk.

Udledning fra Biostyr har været faldende de seneste år. Det skyldes, at kondensatspildevandet vurderes i forhold til indhold af organisk stof, og at nogle tårne og produkter giver anledning til kondensatvand med for højt indhold til, at dette kan behandles på Biostyr anlægget. Derfor sker der automatisk overkobling til Nr. Vium renseanlæg når der detekteres for højt niveau i turbiditetsmåleren ved indløb til udligningstank ved Biostyranlægget.

Udledning af overfladevand via våde regnvandsbassiner

Regnvandsbassinerne nord og syd for bækken vedligeholdes i henhold til mejeriets vedligeholdelsesplan. Bassinerne fremstod pæne og vedligeholdte.

I forbindelse med tilsynet spurgte Arla Arinco ind til om de måtte skifte det nuværende Ø150-rør til et Ø500-rør mellem forbassinet og hovedbassin Nord for at sikre, at vandet fra forbassinet kan flyde tilstrækkelig hurtigt ind i hovedbassinet ved ekstreme regnvands-hændelser.

Miljøstyrelsen har i mail dateret 26. september 2025 svaret Arla Arinco, at bassinernes volumen til håndtering af ekstreme regnvandshændelser er vurderet ud fra det samlede volumen, og at forbindelsen mellem de to bassiner derfor skal kunne håndtere den indløbne maksimale regnmængde pr tidsenhed. Dette indgår som del af forudsætninger for beregningerne i miljøgodkendelserne i 2014 og 2018.

Støj

Støj indgår som en parameter i virksomhedens miljøledelsessystem, og bliver håndteret ved ændringer på virksomheden, som kan have indflydelse på støjudbredelsen.

Arla Arinco har lempede støjgrænser om natten i de nærmeste boligområder i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Affald

Affald sorteres i mange fraktioner og containerne er placeret forskellige steder på mejeriet.

Pap og papir lå i samme container. Et forbedringsforslag fra Miljøstyrelsen var, at opdele fraktionerne i to containere med individuelle pictogrammer.

Overjordiske olietanke

Arla Arinco har en overjordisk 50.000 liters olietank til gasolie placeret ud for kedelcentralen. Tanken er en dobbeltvæggede tank. Kedlen er miljøgodkendt i 2008.

Tanken står på højkant i opsamlingskar, og er forsynet med elektronisk overfyldningsalarm.

Til- og frakørsel

Tung trafik til og fra Arla Arinco benytter indkørslen til fabrikken på den vestlige side fra Midtgårdsvej.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.