

Brdr. Jensens Maskinstation
Att. Torben Jensen



Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 2. december 2024 på Brøderupvej 30 ved Tappernøje.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Vi aftalte, at du sørger for at få tømt den lille tank på 1500 liter for olie, da den har overskredet dato som gyldig tank til opbevaring af nye olieprodukter. I må fremover gerne anvende den til opbevaring af f.eks. spildolie, men det kræver at den står indenfor på den tætte belægning med opkant i tilfælde af læk, jf. Næstved Kommunes regulativ for opbevaring af farlige stoffer.

Ved behov for tankning fremover ude i markerne, skal I bruge en godkendt entreprenørtank, som løbende skal godkendes jf. reglerne om transport med farligt gods.

Dato

9. december 2024

Sagsnr.

24-041311

Sagsbehandler

Julie Fabricius Lindberg

jufli@naestved.dk

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller jufli@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen².

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling

Har du bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem på mail til jufli@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til mig +4555886209.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

**NÆSTVED**



Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Brdr. Jensens Maskinstation Brøderupvej 30 4733 Tappernøje 95553168
Virksomhedstype	H51:Garageanlæg til mere end tre køretøjer
Tilsynsdato	2 12 2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	ja
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Spildevandstilladelse fra 1999

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Torben Jensen og Julie F. Lindberg fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er maskinstationsarbejde, dog ikke sprøjtning, men især roesåning samt optagning og transport.
- Der er lade med folkestue samt værksted og hal med stor vaskeplads. Desuden maskinhus mm.
- Virksomheden beskæftiger 7-8 personer.

Støj:

- Der er stuehus på landbrugsejendommen ("portnerbolig"), hvorfra virksomheden drives. Men ellers over 200 meter til nærmeste bolig beliggende i landzone.

Luftforurening:

- Intet, da maskiner serviceres på eksternt værksted, dog klares småreparationer af traktorførerne selv efter behov.

Spildevand:

- På vaskepladsen anvendes hedvandsvasker, men uden sæbe.
- Det store sandfang er kun tømt engang siden etableringen i 2001.
- Olieudskillere er nu tilmeldt tømningsskema via Alfa specialaffald en gang om året.
- Der er ikke afløb i værksted og hallerne.

Affald:

- Flydende affald står på tæt belægning med opkant.
- Spildolie afhentes efter behov af Avista olie.
- Pap og andet affald afleveres efter behov på Genbrugspladsen, som virksomhedsgeneret affald.

Tanke:

- 20.000 liters diesel tank med alarm og anoder fra 2001, som er tæthedsprøvet i 2018.
- Ad Blue opbevares i 1000 liters palletanke og påfyldes med pumpe, og ligeså for sprinklervæske.
- 1500 liter tank fra 1984 anvendes som transport tank
- Ny motorolie i beholder på tæt belægning med pumpe.

Jordforurening:

- Der er etableret plads med slagge og knust asfalt, som er registeret, som kortlagt på matriklen.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Virksomheden ved udskiftning af olietank/pumpe mm skal have flyttet pumpen til diesel længere ind i hallen, så der kun kan tankes inden under tag og på tætbelægning, jf. Næstved Kommunes regulativ for tankpladser. Indtil da, skal medarbejder have besked på at tankning skal ske på den tætbelægning i hallen, jf. aftale fra tilsynet i 2018.
- Virksomheden bør indrette affaldsstationer til udsortering i minimum plast og pap. Hvorimod behovet for indsamling af madaffald vurderes minimalt, da medarbejder for det meste arbejder uden for matriklen.
- Der skal anvendes en godkendt entreprenørtank, hvis der er behov for tankning af maskiner ude på arbejdsstedet.

Bilag:

- Der blev udleveret kvittering for tømning af udskiller.

Fotos:



NÆSTVED



Værkstedet med grav til småreparationer.