



Noter:

- Ubenaævnte mål i meter
- Der må ikke måles på tegningen
- Koter refererer til DVR90
- DK er vejledende
- Dræn anlægges som ø80/92 og med min. 3‰ med mindre andet er angivet
- Ubenaævnte stikledninger udføres i ø160 pp
- Alarmbokse til olieudskillere placeres i bygning
- Ved prøvetagningsbrønd skal tilløbet stikke 2 - 3 cm ind samt 20 cm over bundkote
- Olieudskillere udføres med tætte dæksler beregnet for svær trafiklast
- Ubenaævnte ledninger udføres som ø160 mm pvc med minimum 10‰ fald
- TN001 udføres som ø315 med 70 l sandfang, TN002 - TN008 udføres som ø315 med med 35 l sandfang
- Trykledning etableres 1,20 under terræn. Trykledningen tilsluttes i bunden af brønd S21
- BK på bindende eksist. brønde skal opmåles af entreprenør før opstart af arbejde
- Eksist. ledninger bortgraves eller sløjfes. Se tegning 3.302???
- Vejbrønde udføres som ø315 med 70 l sandfang og vandlås

Signaturer:

- Ny spildevandsledning
- - - Ny regnvandsledning
- · - Ny drænledning
- · - Ny trykledning
- · — Ny linjeafvandning
- · — Ny vandrende
- Ny brønd
- Ny vejbrønd
- BP Ny vejbrønd m. brøndpose
- Olieudskillere
- Eksist. brønd
- Eksist. spildevandsledning (intern)
- - - Eksist. regnvandsledning (intern)
- · - Eksist. spildevandsledning i Møllevej
- - - Eksist. regnvandsledning i Møllevej

3.301

Rev.	Dato	Bemærkninger	Tegn./Udarb.	Kontr.	Godk.
------	------	--------------	--------------	--------	-------

Affald Plus A/S
Ringsted Genbrugsplads - Møllevej 14, 4100 Ringsted

Afvandingsplan	WBS-nr.	A007156/64034-H-1
	Tegn./Udarb.	KASO/ NASN
	Kontr.	PRRA
	Godk.	FML

	COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle www.cowi.dk	Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 www.cowi.dk	Mål	1:500
			Dato	10.02.2012
	BERNARD DESIGN Jernbanegade 54 6000 Kolding	Telefon 4059 5366 E-mail: hh@bernard-design.dk	Dokument nr.	3.301
			Rev.	1.0