



Arla Foods amba Holstebro Mejeri

Sendes kun pr e-mail til: [hlnis@arlafoods.com](mailto:hlnis@arlafoods.com), [lone.rigtrup@arlafoods.com](mailto:lone.rigtrup@arlafoods.com) og [malene.jensen@arlafoods.com](mailto:malene.jensen@arlafoods.com) med kopi til liste nederst i afgørelsen

### Påbud om ændring af vilkår C2 i miljøgodkendelse af 22. januar 2008.

Arla Foods amba Holstebro Mejeri påbydes hermed at vilkår C2 i virksomhedens miljøgodkendelse af 22. januar 2008 ændres

fra:

Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier.

Afkast fra	stof	Emissionsgrænse (enhed)
kedelanlæg	NO <sub>x</sub>	65 mg/Nm <sup>3</sup> tør røggas ved 10 % O <sub>2</sub>
	CO	75 mg/Nm <sup>3</sup> tør røggas ved 10 % O <sub>2</sub>

En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas).

til:

Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier.

Afkast fra	stof	Emissionsgrænse (enhed)
kedelanlæg	NO <sub>x</sub>	<b>125</b> mg/Nm <sup>3</sup> tør røggas ved 10 % O <sub>2</sub>
	CO	75 mg/Nm <sup>3</sup> tør røggas ved 10 % O <sub>2</sub>

En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas).

Påbuddet skal være efterkommet senest 1. maj 2013.

Påbuddet gives efter § 41, stk.1 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

### **Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud**

Miljøstyrelsen varslede den 8. april 2013 påbud om ændring af vilkår C2 i miljøgodkendelse af 22. januar 2008.

Vi har modtaget følgende bemærkninger fra Arla Foods amba:  
Arla Foods har ingen bemærkninger til det varslede påbud.

### **Baggrund for påbuddet**

Arla Foods amba Holstebro Mejeri har ved brev af 20. marts 2013 søgt om ændring af C2 vedrørende emissionsgrænseværdi for NO<sub>x</sub> fra kedelanlæg i virksomhedens miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 22. januar 2008.

Virksomheden har fået foretaget en præstationskontrol i 2012, som er sendt til tilsynsmyndigheden og målingerne viste:

Kedel 1 er 99 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup>

Kedel 2 er 96 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup>.

Det fremgår af miljøgodkendelsen af 22. januar 2008, at der i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling af revurdering af virksomhedens godkendelse, ikke er lagt emissionsmålinger af kedlerne til grund for overførsel af vilkår 3.2, til nuværende vilkår C2, fra virksomhedens tidligere revurderede godkendelse, meddelt af Holstebro Kommune 16. juni 2003.

Det fremgår af vurderingsafsnittet i godkendelsen fra 2008, at kedlerne er af ældre dato og allerede i 2003 var godkendt til de nuværende i vilkår C2 fastsatte emissionsgrænseværdier på henholdsvis 65 og 75 mg/Nm<sup>3</sup> for NO<sub>x</sub> og CO.

Virksomheden havde i den tidligere godkendelse fra 2003 et vilkår 3.2 svarende til det i godkendelsen af 22. januar 2008 fastsatte vilkår C2, men der var derudover et vilkår 3.3, om at "da der er tale om et eksisterende anlæg kan Holstebro Kommune træffe ny afgørelse om at acceptere op til 125 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> tør røggas ved 10 % O<sub>2</sub> regnet som NO<sub>2</sub>, såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at overholde grænseværdien under vilkår 3.2." Vilkår 3.3 blev ikke overført ved revurderingen foretaget af Miljøstyrelsen i 2008. Herved blev der meddelt en skærpelse af eksisterende vilkår uden vurdering af de tekniske og økonomiske forhold ved skærpelsen.

Virksomheden søger om en lempelse af grænseværdien til 125 mg/Nm<sup>3</sup> NO<sub>x</sub>, da det er ældre kedler, som ikke kan overholde den eksisterende grænseværdi. Da kedlerne i sin tid blev installeret overholdt de gældende grænseværdier, men grænseværdierne er siden i luftvejledningen fra 2001 blevet skærpet for nye kedler. Det fremgår af Luftvejledningen at der for ældre kedler kan accepteres grænseværdi for NO<sub>x</sub> på op til 125 mg/Nm<sup>3</sup>.

I sagsbehandlingen i 2008 blev der beregnet på overholdelse af b-værdi for NO<sub>x</sub>. Der er i virksomhedens godkendelse fra 2008 en immissionsgrænseværdi på 0,125 mg/m<sup>3</sup>. Beregning fra 11. juli 2007 viste, at virksomhedens bidrag til omgivelserne, ud fra den forudsætning at kedlerne udleder maksimalt 65 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup>, beregnes til 0,009 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup>.

### **Miljøstyrelsens vurdering**

Luftvejledningen fra 2001 anfører i afsnit 6.2.5 at "Fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 5 MW og derover men mindre end 50 MW. Disse anlæg bør overholde følgende emissionsgrænseværdier:

NO<sub>x</sub> regnet som NO<sub>2</sub> = 65 mg/normal m<sup>3</sup> tør røggas ved 10 % O<sub>2</sub>.

For eksisterende anlæg kan miljømyndighederne acceptere op til 125 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> tør røggas ved 10 % O<sub>2</sub> regnet som NO<sub>2</sub>, hvis det viser sig nødvendigt at lempe emissionsgrænseværdien".

Der er tale om ældre kedler som var eksisterende og i drift i 2003 og disse er at betragte som eksisterende kedler i henhold til Luftvejledningen fra 2001. Virksomhedens beregnede bidrag til omgivelserne ved den hidtil gældende grænseværdi på 65 mg/Nm<sup>3</sup> er beregnet 0,009 mg/Nm<sup>3</sup>, hvilket er en faktor 14 under den fastsatte immissionsgrænseværdi/b-værdi for NO<sub>x</sub> på 0,125 mg/Nm<sup>3</sup>.

Miljøstyrelsen vurderer derfor uden immissionsberegning, at en lempelse fra 65 til 125 mg/Nm<sup>3</sup> vil kunne overholde den fastsatte immissionsgrænseværdi med stor margin.

Det er Miljøstyrelsens vurdering af en investering på 700.000 kr. ikke står mål med den forbedrede miljøeffekt på reduktion af NO<sub>x</sub> til omgivelserne.

### **Klagevejledning**

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 10. maj 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke."

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

### **Offentliggørelse og annoncering**


Afgørelsen kan ses på [www.mst.dk](http://www.mst.dk) eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 43 74 eller [aar@mst.dk](mailto:aar@mst.dk).

Påbuddet vil blive annonceret på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

#### Kopi til:

Holstebro kommune:	<a href="mailto:kommunen@holstebro.dk">kommunen@holstebro.dk</a>
Arla Foods amba:	<a href="mailto:birgitte.koch@arlafoods.com">birgitte.koch@arlafoods.com</a>
Danmarks fiskeriforening:	<a href="mailto:Mail@dkfisk.dk">Mail@dkfisk.dk</a>
Ferskvandsfiskeriforeningen:	<a href="mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk">nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk</a>
Danmarks Sportsfiskerforbund:	<a href="mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk">post@sportsfiskerforbundet.dk</a>
Danmarks Naturfredningsforening:	<a href="mailto:dn@dn.dk">dn@dn.dk</a>
Friluftsrådet, kreds Limjord Syd:	<a href="mailto:ajj-7600@webspeed.dk">ajj-7600@webspeed.dk</a>
Dansk Ornitologisk Forening:	<a href="mailto:holstebro@dof.dk">holstebro@dof.dk</a> ; <a href="mailto:dof@dof.dk">dof@dof.dk</a>

Med venlig hilsen



Anne Mette Kloster  
Cand. scient.  
72 54 43 74  
[amklo@mst.dk](mailto:amklo@mst.dk)