



Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Skærgårdsvej 2
5500 Middelfart

Dato: 14. december 2022
Sagsnr.: 2022-017212-8

Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort fyringsanlæg, Rudbæksmøllevej 20, Strib, 5500 Middelfart

Middelfart Kommune modtog den 23. november 2022 anmeldelse af en varmecentral med to naturgasfyrede kedler hver med en indfyret termisk effekt på 11 MW samt varmevekslerstation til konvertering af forsyningsområdet omkring Strib på adressen Rudbæksmøllevej 20, 5500 Middelfart, Matr. nr. 46c, Røjle By, Strib-Røjleskov. Da der er tale om et barmarksprojekt, kan den endelige adresse samt matr. nr. ændres.

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Middelfart Kommunes vurdering, at varmecentralen, herunder de anmeldte kedler, kan etableres og idriftsættes uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i MCP-bekendtgørelsen¹.

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at varmecentralen kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Middelfart Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer Natur- og Miljøafdelingen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at fjernvarmeværkets aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

Offentliggørelse af registreringen

Meddelelse om registreringen af den anmeldte varmecentral offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP Bekendtgørelsen:

- 1) Varmecentralen består af to kedelanlæg á hver 11 MW nominel termisk indfyret effekt.
- 2) Fyringsanlæggene på varmecentralen består af kedelanlæg (andet mellemstort fyringsanlæg).
- 3) De anmeldte kedler fyres udelukkende med naturgas.
- 4) Kedelcentralen forventes idriftsat marts 2024.
- 5) Virksomhedens NACE-kode er: 403000

¹ Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

- 6) Varmecentralen er en spids- og reservelastscentral og forventes at være i drift maks. 500 timer om året. Ved maks. drift af kedelanlægget vil forbruget af naturgas på begge kedler være 1.630 kg pr. time med en brændværdi på 48,6 MJ/kg naturgas.
- 7) Anlægget er ikke et nød anlæg.
- 8) Anlægget ejes af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., Skærgårdsvej 2, 5500 Middelfart.

Præstationskontrol

De anmeldte naturgasfyrede kedler er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 23 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst én gang om året. Første præstationskontrol skal dog udføres **senest 4 måneder** efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for NO_x og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Middelfart Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i MCP-bekendtgørelsens bilag 6.

Aktindsigt

I har adgang til aktindsigt i sagens dokumenter, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger². Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med mig.

Klage

Middelfart Kommunes registrering af det anmeldte fyringsanlæg er en konstaterende afgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen omfattet af brugerbetaling. Middelfart Kommune fremsender derfor en regning for den del af sagsbehandlingen af anmeldelsen, der er omfattet af brugerbetaling. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2023.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Christian Hougaard Sørensen
Miljøsagsbehandler
T: 88 88 49 23
christian.hougaardsorensen@middelfart.dk

² Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger