



Tilsynsrapport

Virksomhed	Circle K Danmark A/S
Adresse	Østvej 14, 6870 Ølgod
CVR nr.	28142412
Dato for tilsyn	Den 03.04.2024
Fra virksomheden deltog	Susanne Mogensen, Circle K
Tilsynet udført af	Jimmy Ngo, Varde Kommune
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Formålet med dette prioriterede tilsyn, var at følge op på håndhævelserne fra seneste basis tilsyn.

10-04-2024

JIMN
Direkte tlf.: 7994 6471

Sagsnr.: GEO-2024-00175

Indskærpelser

Opbevaring af farligt affald

Varde Kommune indskærper efter § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at virksomheden omgående skal fjerne den farlige affaldsbeholder fra afløbet til regnvandet. Beholderen skal være egnet til farligt affald og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning.

Ved det prioriterede tilsyn d. 03-04-2024, var denne indskærpelse endnu ikke efterkommet. Der blev gjort opmærksom på indskærpelsen endnu engang. Virksomheden bedes indsende foto dokumentation på for dette.

Fristen for at efterkomme indskærpelsen forlænges til den 1. maj 2024.

Sløjfning af olietank

Varde Kommune indskærper efter § 31, stk. 2 i olietanksbekendtgørelsen, at den overjordiske olietank på 1.200 liter anmeldes til kommunen. Sammen med anmeldelsen skal virksomheden sende en tankattest.



Ved tilsynet i 2024 ville Circle K sløjfe olietanken frem for at anmelde den.

Side 2 / 3

Varde Kommune indskærper efter § 30, Stk. 3 i olietanksbekendtgørelsen, at olietanken, som er taget varigt ud af brug, sløjfes i overensstemmelse med § 30 stk. 1 og 2 senest den 1. maj 2024.

Belægning

Varde Kommune indskærper efter § 8, stk. 5 i benzinstationsbekendtgørelsen, at virksomheden skal udbedre belægningen på forpladsen.

Ved det prioriterede tilsyn d. 03-04-2024, blev der konstateret at revnerne var forsøgt udbedret, men langt fra tilstrækkeligt. Indskærpelsen bistår, hvor distriktschefen meddelte, at de ville udskifte samtlige Circle K forpladser med betonplader. Varde Kommune gør opmærksom på § 13, Stk. 1 i benzinstationsbekendtgørelsen.

Fristen for at efterkomme indskærpelsen forlænges til den 01-01-2025.

Type af virksomhed	Q01
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn – Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Varde Kommune gør opmærksom på, at Kapitel 4 i benzinstationsbekendtgørelsen vedrørende Drift og egenkontrol (§§ 14 og 15) skal overholdes. Kvittering for seneste kontrol og/eller tømning af benzin- og olieudskillere samt sandfang eftersendes, men er endnu ikke modtaget pr. dags dato.



**Konstateret
jordforurening**

Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).

Side 3 / 3

Risikoscore

4,33

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Varde Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsagsanlæg, nr. 1254 af 23. november 2019.
- Bekendtgørelse nr. 2078 af 10. november 2021 om Affaldsdatasystemet.

Med venlig hilsen

Jimmy Ngo
E jimn@varde.dk