

Påbud

Overjordisk olietank under 6.000 liter til
påfyldning af køretøjer

Sønderborg Lufthavn
Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

juli 2009

Dette påbud er udarbejdet af Sønderborg Kommune.

Påbuddet er meddelt den 15. juli 2009, og annonceret i Sønderborg Ugeavis samme dato.

Sagsbehandler: AANN

Kvalitetssikret af: LMJE og HBRN

Sagsnummer: 09/15326

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund	2
2	Miljøteknisk beskrivelse	2
2.1	Stamoplysninger om virksomheden	2
2.2	Virksomhedens art	2
2.3	Opstilling af olietank.....	3
3	Miljømyndighedens vurdering	3
4	Vilkår	4
4.1	Eablering m.v.	4
4.2	Sløjfning	5
4.3	Særlige bestemmelser	5
4.4	Egenkontrol, vedligeholdelse m.v.	5
4.5	Sløjfningsterminer m.v.	6
4.6	Beskyttelse af jord og grundvand	6
4.7	Tidsfrister.....	6
4.8	Ikrafttrædelse	6
5	Klage	7
6	Generelt	7
7	Klagevejledning	8

Bilag

- Bilag 1. Beliggenhed
- Bilag 2. Placering af olietank
- Bilag 3. Tankattest
- Bilag 4. Liste over sagens akter
- Bilag 5. Lovgrundlag og refereret materiale

1 Baggrund

Miljøafdelingen fik den 27. februar 2009 en anmeldelse om, at der var opstillet en ny overjordisk olietank på Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg.

Virksomheden er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, og er derfor reguleret af en miljøgodkendelse. Krav til olietanke reguleres dog af olietankbekendtgørelsen, men bekendtgørelsen gælder ikke direkte for overjordiske olietankanlæg på listevirksomheder. I stedet skal miljøgodkendelser som minimum omfatte de vilkår, der er anført i bekendtgørelsen.

Vilkårene påbydes som et supplement til virksomhedens miljøgodkendelse fra 26. november 1999.

Vilkårene påbydes med hjemmel i § 41 i miljøbeskyttelsesloven.

Påbuddet er varslet i brev af 30. juni 2009, og virksomheden havde ingen bemærkninger til det varslede påbud.

2 Miljøteknisk beskrivelse

2.1 Stamoplysninger om virksomheden

Virksomheden: Sønderborg Lufthavn
Adresse: Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg
Matrikel: 16, 17, 735, 736 og 917, Ulkebøl, Ulkebøl
CVR-nr.: 20825308
P-nr.: 1004530405
Telefon: 74422130
Kontaktperson: Torben Kristensen

Ejer af ejendommen: Sønderborg Kommune
Adresse: Råhustorvet 10, 6400 Sønderborg
Telefon: 88726400

2.2 Virksomhedens art

Virksomheden er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt H 101; "Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser".

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 26. november 1999 samt et tillæg til forlængelse af start- og landingsbanen med 297 m fra 27. marts 2000.

2.3 Opstilling af olietank

Virksomheden har anmeldt opstilling af en overjordisk olietank, der jævnfør tankattesten, bilag 3, har følgende data:

Størrelse:	1.200 l
Producent:	KN Smede- og beholderfabrik A/S
Fremstillingsår:	2009
Tankens nummer:	37767
Godkendelsesnummer:	50-5323
Indvendig korrosionsbeskyttelse:	Anodekæder
Udvendig korrosionsbeskyttelse:	C3

Olietanken er opstillet på den eksisterende påfyldningsplads for flybrændstof på Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg, jf. bilag 1 og 2. Den skal anvendes til opbevaring af diesel, der skal bruges til påfyldning af køretøjer. Tanken er en udskiftning af den gamle dieseltank. Tanken er placeret på betonunderlag med olieudskiller.

3 Miljømyndighedens vurdering

Påbuddet omfatter kun vilkår for opstilling af den i afsnit 2.3 nævnte olietank. Ved udskiftning eller etablering af tanke skal der søges om en ny godkendelse.

Olietanke installeret før 1. september 2005 er fortsat omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Vilkår 4.1.1 - 4.4.7 er lovpligtige vilkår i overensstemmelse med § 3, stk. 3, punkt 3 i olietankbekendtgørelsen.

Sløjfningsterminerne i afsnit 4.5 skal sikre en rettidig sløjfning af tanken.

Anlægget er etableret mere end 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mere end 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Miljømyndigheden vurderer, at anlægget ikke vil have indflydelse på indvindingen af drikkevand.

Vilkårene i afsnit 4.6 skal sikre en tilstrækkelig beskyttelse af jord, grundvand og det offentlige spildevandsanlæg mod forurening med olie.

Der er direkte udledning til recipient af overfladevand fra påfyldningspladsen. Miljøgodkendelsen indeholder tilladelse til udledning af overfladevand til Augustenborg Fjord. Der er vilkår for påfyldningspladsen om tæt belægning og olieudskiller, der skal være dimensioneret til formålet. Den hidtidige drift af dieseltanken har ikke givet anledning til miljømæssige problemer og det vurderes, at driften fremover vil kunne foregå miljømæssigt forsvarligt med minimal risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår til spildevand i dette påbud.

4 Vilkår

Vilkårene påbydes som et supplement til virksomhedens miljøgodkendelse fra 26. november 1999 med hjemmel i § 41 i miljøbeskyttelsesloven.

Påbuddet meddeles under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes:

4.1 Etablering m.v.

- 4.1.1 Hvis virksomheden vil udskifte eller flytte et overjordisk anlæg under 6.000 l, skal denne senest 2 uger før arbejdet påbegyndes, meddele miljømyndigheden, hvornår anlægget skal etableres. Sammen med meddelelsen fremsendes beskrivelse af anlægget samt skitse over anlæggets placering på ejendommen.
- 4.1.2 Miljømyndigheden kan i forbindelse med etablering kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Dette gælder dog ikke anlæg, som opfylder kravene i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsløst og andre anlæg med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og rørsystemer.
- 4.1.3 Virksomheden, der etablerer anlægget, skal fremsende kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring og eventuel dokumentation for anlæggets tæthed til miljømyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse.
- 4.1.4 Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt.
- 4.1.5 Ved etablering af anlægget skal virksomheden sikre, at følgende krav er opfyldt:
- 1) Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlægget ikke kan fjernes.
 - 2) Pejlehuller skal være let tilgængelige.
 - 3) Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn.
 - 4) Krav til etablering, som er anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen.
 - 5) Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmer skal placeres således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret.
 - 6) Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.
 - 7) Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.
 - 8) For anlæg med tankudløb, skal der være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet.

4.2 Sløjfning

4.2.1 Ved sløjfning af et overjordisk anlæg gælder følgende:

Eventuelt restindhold i anlægget fjernes, og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

4.2.2 Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives af virksomheden til miljømyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.

4.2.3 Såfremt brugen af anlægget varigt ophører, skal virksomheden sørge for, at det sløjfes i overensstemmelse med 4.2.1 og 4.2.2.

4.3 Særlige bestemmelser

4.3.1 Følgende anlæg under 6.000 liter må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter:

- 1) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle.
- 2) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres.
- 3) Nedgravede anlæg, der er sløjfet.

4.3.2 Overjordiske tanke, der flyttes, må etableres uanset bestemmelsen i 4.1.4, såfremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer og -år. Flytning af tanken skal anmeldes til miljømyndigheden, jf. vilkår 4.1.1.

4.4 Egenkontrol, vedligeholdelse m.v.

4.4.1 Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal miljømyndigheden straks underrettes. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.

4.4.2 Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette miljømyndigheden.

4.4.3 Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæring af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. Virksomheden skal tillige sikre, at anlægget fortsat står på et varigt stabilt underlag.

Vilkår

- 4.4.4 Som led i vedligeholdelse, jf. 4.4.3, skal virksomheden foranledige, at de nødvendige reparationer finder sted.
- 4.4.5 Reparation af et anlæg skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer.
- 4.4.6 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, og dokumentation for udførte reparationer.
- 4.4.7 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmelseserklæring eller øvrige attester, overholdes.

4.5 Sløjfningsterminer m.v.

- 4.5.1 Virksomheden skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 liter sløjfes inden for følgende sløjfningstermin:
 - 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 - 2) Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

4.6 Beskyttelse af jord og grundvand

- 4.6.1 Tanken skal placeres på det sted, hvor den gamle dieseltank var placeret på betonunderlag med olieudskiller. Spild skal staks fjernes.
- 4.6.2 Tanken skal være sikret mod påkørsel.

4.7 Tidsfrister

- 4.7.1 Vilkår fastsat i dette påbud skal overholdes fra ikrafttrædelsestidspunktet.

4.8 Ikrafttrædelse

- 4.8.1 Påbuddet træder i kraft den **15. juli 2009**.

5 Klage

Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet. Klage skal ske indenfor en frist på 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort i de lokale dagblade. Klagevejledning er vedlagt påbuddet. Klagefristen udløber den **12. august 2009**.

6 Generelt

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning - f.eks. byggeloven og planloven - skal søges separat.

Hanne Bruun
Afdelingsleder

Anne-Mette K. Andersen
Civilingeniør

7 Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Følgende er klageberettigede:

- Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg
- Sundhedsstyrelsen, syd@sst.dk
- Arbejdstilsynet, at@at.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Greenpeace, info@nordic.greenpeace.org
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@fiskeriforening.dk
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald

En kopi af denne godkendelse er sendt til de klageberettigede og til Statens Lufthavnsvæsen, dcaa@slv.dk.

En eventuel klage skal være skriftlig.

Klagen skal sendes til Miljøafdelingen, Sønderborg Kommune, Rådhusvej 10, 6400 Sønderborg. Miljøafdelingen sender klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse.

Klagen skal være modtaget af Sønderborg Kommunes Miljøafdeling inden klagefristens udløb den 12. august 2009.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger

Bilag 1. Beliggenhed



Godkendelse af ny olietank

Sønderborg Lufthavn
Lufthavnsvej 1
6400 Sønderborg

Matrikelnr.: 736 Ulkebøl, Ulkebøl, Sønderborg Kommune


Dato: 11. juni 2009

Sagsbehandler: AKA

Sagsnr.: 09/15326


Sønderborg

Bilag 2. Placering af olietank



Bilag 3. Tankattest**Tankattest****Tank nr. 37767**

Ordre nr. 213167

Fabrikationsår	Antal Ltr	Deres ref	Deb ordre nr.	Lev. dato	Godkendelsesnr.
2009	1200		KIM_SØNDERB	29-01-09	50-5323

Overjordisk ståltank med nedenstående specifikationer, der er fremstillet i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 1. juni 2008 til opbevaring af olieprodukter er leveret til:

Opstillingssted

6400 Sønderborg

Forhandler

Sønderborg Lufthavn
Lufthavnsvej 1
6400 Sønderborg

Specifikationer

Korrosionsklasse: C3
 Anode: Med
 Opstilling: Udendørs
 Farve: Rød
 Godstykkelse: 3mm.
 Type: Enkeltvægget
 Dimensioner i mm (BxHxL): 640 1380 1500

Tankform: Oval

KN Smede- og Beholderfabrik A/S


Underskrift

28-01-09

Dato

Vi gør opmærksom på, at en kopi af tankattesten skal indsendes til de kommunale myndigheder, sammen med en skitse af tankens placering på ejendommen.

Bemærk: C1 tanke må kun opstilles indendørs i OPVARMET RUM

Hjørnegårdsvej 14 · 4623 Lille Skensved · Tlf. (45) 56 16 97 86 · Fax (45) 56 16 93 93
 CVR nr. 11296203 · Reg.nr. 169462 · IBAN-nr. DK 6152010002011849 · Swift: AMBKDKKK
 www.knsb.dk · e-mail: knsb@knsb.dk · Amagerbanken 5201 – 2011849

Bilag 4. Liste over sagens akter

- Anmeldelse af olietank af 27. februar 2009
- Miljøgodkendelse af 26. november 1999
- Forvarsel af 30. juni 2009
- Offentliggørelse d. 15. juli 2009
- Klagefristen udløber d. 12. august 2009

Bilag 5. Lovgrundlag og refereret materiale

Lovgrundlag

- Olietankbekendtgørelsen. *Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.*
- Miljøbeskyttelsesloven. *Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.*
- Godkendelsesbekendtgørelsen. *Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.*

Refereret materiale

- Miljøgodkendelse til fortsat drift af Sønderborg Lufthavn A.m.b.a. af 26. november 1999.
- Miljøgodkendelse til forlængelse af start- og landingsbanen med 297 m på Sønderborg Lufthavn A.m.b.a. af 27. marts 2000.